Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Пинегина 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,17

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.14 | 24,00 | - | 9,89 | 0,00 | 9,89 | 52,77 | 19,78 | 32,99 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,74 | - | - | 9,86 | - | - | - | 52,22 | - | 0,51 | | | 0,52 |
| 02.07.14 | 24,00 | - | 8,63 | 0,00 | 8,63 | 54,61 | 19,84 | 34,77 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,53 | - | - | 8,65 | - | - | - | 53,95 | - | 0,46 | | | 0,47 |
| 03.07.14 | 24,00 | - | 8,43 | 0,00 | 8,43 | 60,05 | 20,76 | 39,29 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,33 | - | - | 8,49 | - | - | - | 59,22 | - | 0,49 | | | 0,51 |
| 04.07.14 | 24,00 | - | 9,36 | 0,00 | 9,36 | 62,36 | 22,33 | 40,03 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,20 | - | - | 9,38 | - | - | - | 61,64 | - | 0,57 | | | 0,58 |
| 05.07.14 | 24,00 | - | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 61,20 | 23,04 | 38,16 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,24 | - | - | 7,38 | - | - | - | 60,39 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 06.07.14 | 24,00 | - | 8,76 | 0,00 | 8,76 | 61,71 | 23,71 | 38,00 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 8,60 | - | - | 8,75 | - | - | - | 61,01 | - | 0,52 | | | 0,54 |
| 07.07.14 | 13,00 | - | 6,39 | 0,00 | 6,39 | 63,39 | 24,68 | 38,71 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,30 | - | - | 6,42 | - | - | - | 62,80 | - | 0,40 | | | 0,40 |
| 08.07.14 | 24,00 | - | 7,66 | 0,00 | 7,66 | 62,13 | 24,85 | 37,28 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,54 | - | - | 7,66 | - | - | - | 61,33 | - | 0,46 | | | 0,47 |
| 09.07.14 | 24,00 | - | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 62,76 | 25,21 | 37,55 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,61 | - | - | 7,73 | - | - | - | 61,93 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 10.07.14 | 24,00 | - | 7,17 | 0,00 | 7,17 | 62,12 | 24,44 | 37,68 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,99 | - | - | 7,12 | - | - | - | 61,39 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 11.07.14 | 24,00 | - | 6,84 | 0,00 | 6,84 | 62,07 | 23,40 | 38,67 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,73 | - | - | 6,88 | - | - | - | 61,15 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 12.07.14 | 24,00 | - | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 61,42 | 24,24 | 37,18 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,66 | - | - | 7,79 | - | - | - | 60,59 | - | 0,46 | | | 0,48 |
| 13.07.14 | 24,00 | - | 7,29 | 0,00 | 7,29 | 61,75 | 25,12 | 36,63 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,19 | - | - | 7,30 | - | - | - | 60,95 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 14.07.14 | 24,00 | - | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 60,23 | 25,76 | 34,47 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 3,12 | - | - | 3,17 | - | - | - | 59,49 | - | 0,19 | | | 0,19 |
| 15.07.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,08 | 23,12 | 0,96 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 24,87 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.07.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,66 | 22,28 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 23,24 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 17.07.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 21,84 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 22,58 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 18.07.14 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 21,26 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | 22,05 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 19.07.14 | 24,00 | - | 5,84 | 0,00 | 5,84 | 50,34 | 21,64 | 28,70 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,79 | - | - | 5,86 | - | - | - | 49,75 | - | 0,29 | | | 0,30 |
| 20.07.14 | 24,00 | - | 8,29 | 0,00 | 8,29 | 57,99 | 24,28 | 33,71 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,16 | - | - | 8,31 | - | - | - | 57,43 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 21.07.14 | 24,00 | - | 7,94 | 0,00 | 7,94 | 59,98 | 25,33 | 34,65 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,88 | - | - | 7,99 | - | - | - | 59,27 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 22.07.14 | 24,00 | - | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 60,60 | 25,71 | 34,89 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,10 | - | - | 7,22 | - | - | - | 59,91 | - | 0,43 | | | 0,43 |
| 23.07.14 | 24,00 | - | 7,85 | 0,00 | 7,85 | 60,16 | 25,99 | 34,17 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,69 | - | - | 7,81 | - | - | - | 59,62 | - | 0,46 | | | 0,47 |
| Среднее | 23,52 | - | 6,24 | - | 6,24 | 53,39 | 23,42 | 29,97 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,15 | - | - | 6,25 | - | - | - | 52,90 | - | 0,36 | - | - | 0,37 |
| Итого | 541,00 | | 143,53 | 0,00 | 143,53 | | | | | | 0,24 | 141,40 | 0,00 | 0,00 | 143,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 8,59 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °С = -1,86 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,73** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

подпись ответственного

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 14 г.