Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 102 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0714.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	41,73	33,59	8,14	68,05	64,29	3,76	7,00	5,00	0,34	5,23	-	-	5,32	-	-	-	65,99	-	0,35			0,68
02.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,56	18,34	1,22	7,00	5,00	0,00	0,06	-	-	0,06	-	-	-	17,38	-	0,00			0,00
03.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,97	17,10	0,87	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,72	-	0,00			0,00
04.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,33	16,76	0,57	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,19	-	0,00			0,00
05.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,31	16,78	0,53	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,21	-	0,00			0,00
06.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,20	16,61	0,59	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,26	-	0,00			0,00
07.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,81	17,22	0,59	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,92	-	0,00			0,00
08.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,55	17,89	0,66	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,70	-	0,00			0,00
09.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,79	18,09	0,70	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,03	-	0,00			0,00
10.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,96	17,36	0,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,15	-	0,00			0,00
11.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,43	15,83	0,60	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	16,56	-	0,00			0,00
12.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,02	16,45	0,57	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,07	-	0,00			0,00
13.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,18	17,50	0,68	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,29	-	0,00			0,00
14.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,46	18,57	0,89	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,74	-	0,00			0,00
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,01	19,25	0,76	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,18	-	0,00			0,00
16.07.14	24,00	-	27,73	27,80	-0,07	60,73	58,62	2,11	7,00	5,00	-0,41	8,11	-	-	8,25	-	-	-	58,43	-	0,47			0,06
17.07.14	24,00	-	30,31	20,57	9,74	63,76	61,97	1,79	7,00	5,00	0,31	5,67	-	-	5,76	-	-	-	61,48	-	0,35			0,66
18.07.14	24,00	-	89,64	74,59	15,05	66,63	65,24	1,39	7,00	5,00	0,52	8,83	-	-	9,02	-	-	-	66,11	-	0,58			1,11
19.07.14	24,00	-	84,04	70,81	13,23	67,39	67,20	0,19	7,00	5,00	0,35	8,28	-	-	8,47	-	-	-	66,90	-	0,55			0,91
20.07.14	24,00	-	80,48	67,18	13,30	67,55	67,31	0,24	7,00	5,00	0,35	8,38	-	-	8,56	-	-	-	67,30	-	0,57			0,92
21.07.14	24,00	-	65,10	53,59	11,51	67,76	67,53	0,23	7,00	5,00	0,27	7,78	-	-	7,94	-	-	-	67,06	-	0,52			0,80
22.07.14	24,00	-	74,37	59,92	14,45	66,06	65,75	0,31	7,00	5,00	0,36	9,41	-	-	9,60	-	-	-	66,10	-	0,62			0,98
23.07.14	24,00	-	78,93	63,50	15,43	69,29	69,03	0,26	7,00	5,00	0,37	10,39	-	-	10,62	-	-	-	68,94	-	0,72			1,09
Среднее	24,00	-	24,88	20,50	4,38	36,99	36,12	0,87	7,00	5,00	0,11	3,14	-	-	3,20	-	-	-	36,55	-	0,21	-	-	0,31
Итого	552,00		572,33	471,55	100,78						2,47	72,14	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00			4,74	0,00	0,00	7,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -1,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 14 г.

печать энергосбыта