

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Узел учета: ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассмотривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометробр.:  
 Термометробр.:  
 Термометробр.:  
 Термометробр.:  
 Термометробр.:

Выислитель: ВК7-7 № 207115  
 Режим (Смена):  
 Гмин=  
 Гмакс=  
 Гмин=  
 Гмакс=  
 Гмин=  
 Гмакс=  
 Гмин=  
 Гмакс=  
 Расчетный алгоритм: зим: Q=M1\*(P1-Пхв)+M2\*(Пз-Пхв)  
 лет: Q=M1\*(P1-Пхв)+M2\*(Пз-Пхв)  
 Qот= Qтх  
 Qтх.гвс.ср= Qтх.пол.=0  
 Qтх.пол.=0  
 Qтх.гвс.ср= Qтх.пол.=0  
 Qтх.пол.=0  
 Qтх.гвс.ср= Qтх.пол.=0  
 Qтх.пол.=0

Дата	Тх, час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотопгр-е Q общ. Гкал.
		НС	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	дМ, Т	С	Т1, С	Т2, С	Т3, С	Т4, С	Qотопл. Гкал.	Qгвс. м.куб.	V3 м.куб.	V4 м.куб.	Qгвс.общ. Гкал.	Qгвс. Гкал.		
01.07.14	24,00	-	66,38	59,00	7,38	68,36	-0,01	7,00	5,00	8,34	-	0,55	-	67,68	-	0,55	-	0,55	0,55	
02.07.14	24,00	-	0,00	0,00	24,08	22,72	1,36	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	22,35	-	0,00	-	0,00	0,00	
03.07.14	24,00	-	0,00	0,00	20,84	19,78	1,06	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	19,95	-	0,00	-	0,00	0,00	
04.07.14	24,00	-	0,00	0,00	19,43	18,84	0,59	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	19,11	-	0,00	-	0,00	0,00	
05.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,76	18,33	0,43	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,36	-	0,00	-	0,00	0,00	
06.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,37	18,00	0,37	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00	-	0,00	0,00	
07.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,36	18,09	0,27	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,40	-	0,00	-	0,00	0,00	
08.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,61	18,34	0,27	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,68	-	0,00	-	0,00	0,00	
09.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,91	18,57	0,34	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	19,04	-	0,00	-	0,00	0,00	
10.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,52	18,01	0,51	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,54	-	0,00	-	0,00	0,00	
11.07.14	24,00	-	0,00	0,00	17,58	17,06	0,52	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	17,64	-	0,00	-	0,00	0,00	
12.07.14	24,00	-	0,00	0,00	17,70	17,36	0,34	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	17,87	-	0,00	-	0,00	0,00	
13.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,18	17,92	0,26	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,37	-	0,00	-	0,00	0,00	
14.07.14	24,00	-	0,00	0,00	18,80	18,52	0,28	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	18,99	-	0,00	-	0,00	0,00	
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	19,29	18,96	0,33	7,00	5,00	0,00	-	0,00	-	19,44	-	0,00	-	0,00	0,00	
16.07.14	24,00	-	36,26	34,69	1,57	61,12	61,00	0,12	7,00	5,00	-0,68	13,46	-	58,32	-	0,79	-	0,11	0,54	
17.07.14	24,00	-	47,49	38,22	9,27	63,19	64,55	-1,36	7,00	5,00	-0,01	9,20	-	59,16	-	0,55	-	0,54	0,54	
18.07.14	24,00	-	145,01	129,90	15,11	66,69	66,67	0,02	7,00	5,00	-0,08	16,47	-	66,55	-	1,09	-	1,02	1,02	
19.07.14	24,00	-	132,40	119,64	12,76	67,36	67,33	0,03	7,00	5,00	-0,09	14,29	-	67,15	-	0,96	-	0,87	0,87	
20.07.14	24,00	-	125,50	110,99	14,51	67,52	67,44	0,08	7,00	5,00	-0,09	15,98	-	67,62	-	1,08	-	0,99	0,99	
21.07.14	24,00	-	98,56	88,45	10,11	67,64	67,62	0,02	7,00	5,00	-0,12	12,12	-	66,73	-	0,81	-	0,69	0,69	
22.07.14	24,00	-	114,03	100,88	13,15	65,96	65,84	0,12	7,00	5,00	-0,09	14,76	-	66,26	-	0,98	-	0,88	0,88	
23.07.14	24,00	-	119,40	106,10	13,30	69,26	69,18	0,08	7,00	5,00	-0,13	15,41	-	69,22	-	1,07	-	0,94	0,94	
Среднее	24,00	-	38,48	34,26	4,22	37,59	37,33	0,26	7,00	5,00	-0,06	5,21	-	37,13	-	0,34	-	0,28	0,28	
Итого	552,00	-	885,03	787,87	97,16						-1,33	119,84	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	7,87	0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V3(м3)		V4(м3)		Qотопл.+гвс (Гкал)		Дроб. ч
	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

14,68 °C = -1,76 Гкал;  
 4,78 Гкал;  
 122,20 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать, энергосбыта  
 ГУП "ТЭК СПб"  
 УО "Услуги приборного учета"  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 «30» 07 14