Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 148 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	28,88	24,91	3,97	64,78	57,87	6,91	7,00	5,00	0,21	3,38	-	-	3,44	-	-	-	64,37	-	0,22			0,43
02.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,64	19,84	-0,20	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,14	-	0,00			0,00
03.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,99	18,98	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,08	-	0,00			0,00
04.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,45	18,44	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,56	-	0,00			0,00
05.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,56	18,57	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,57	-	0,00			0,00
06.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,41	19,31	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,37	-	0,00			0,00
07.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,57	20,35	0,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,56	-	0,00			0,00
08.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,47	21,20	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,56	-	0,00			0,00
09.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,21	21,03	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,43	-	0,00			0,00
10.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,56	18,65	-0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,79	-	0,00			0,00
11.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,30	17,34	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	17,26	-	0,00			0,00
12.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,76	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	18,68	-	0,00			0,00
13.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,28	20,99	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,15	-	0,00			0,00
14.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,53	22,04	0,49	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,67	-	0,00			0,00
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,79	21,54	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,01	-	0,00			0,00
16.07.14	24,00	-	23,45	15,84	7,61	51,59	47,25	4,34	7,00	5,00	-0,03	10,05	-	-	10,15	-	-	-	48,51	-	0,49			0,46
17.07.14	24,00	-	27,31	17,26	10,05	55,98	54,06	1,92	7,00	5,00	0,12	9,59	-	-	9,71	-	-	-	50,12	-	0,48			0,60
18.07.14	24,00	-	69,45	58,92	10,53	64,22	59,56	4,66	7,00	5,00	0,36	9,25	-	-	9,45	-	-	-	63,95	-	0,59			0,95
19.07.14	24,00	-	64,68	54,36	10,32	65,19	60,27	4,92	7,00	5,00	0,34	9,24	-	-	9,39	-	-	-	64,68	-	0,60			0,94
20.07.14	24,00	-	61,54	51,26	10,28	65,34	60,08	5,26	7,00	5,00	0,35	9,09	-	-	9,26	-	-	-	65,28	-	0,59			0,94
21.07.14	24,00	-	48,93	41,05	7,88	64,73	59,25	5,48	7,00	5,00	0,28	7,33	-	-	7,48	-	-	-	62,32	-	0,46			0,74
22.07.14	24,00	-	56,45	47,57	8,88	63,40	57,84	5,56	7,00	5,00	0,31	8,26	-	-	8,42	-	-	-	63,48	-	0,53			0,83
23.07.14	24,00	-	58,84	49,88	8,96	66,62	60,78	5,84	7,00	5,00	0,34	8,31	-	-	8,50	-	-	-	66,44	-	0,55			0,89
Среднее	24,00	-	19,11	15,70	3,41	36,54	34,52	2,02	7,00	5,00	0,10	3,24	-	-	3,30	-	-	-	36,04	-	0,20	-	-	0,29
Итого	552,00		439,53	361,05	78,48						2,28	74,50	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00			4,50	0,00	0,00	6,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -1,09 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,69** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 14 г.