Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Седова 72
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0714.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	*	29,56	0,00	29,56	51,43	43,09	8,33	5,00	4,00	0,13	27,06	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	-	51,50	0,00	1,39			1,52
02.07.14	24,00	*	29,48	0,00	29,48	50,29	45,21	5,08	5,00	4,00	0,04	28,69	0,00	0,00	29,03	0,00	29,03	-	50,22	0,00	1,44			1,48
03.07.14	24,00	*	26,29	0,00	26,29	56,13	54,73	1,39	5,00	4,00	0,09	24,79	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	55,96	0,00	1,39			1,48
04.07.14	24,00	*	28,37	0,00	28,37	57,13	53,88	3,26	5,00	4,00	0,12	26,24	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	-	57,13	0,00	1,50			1,62
05.07.14	24,00	*	26,56	0,00	26,56	56,07	53,47	2,59	5,00	4,00	0,13	24,23	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	-	56,09	0,00	1,36			1,49
06.07.14	24,00	*	26,85	0,00	26,85	56,01	54,67	1,35	5,00	4,00	0,12	24,62	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	-	56,03	0,00	1,38			1,50
07.07.14	24,00	*	25,73	0,00	25,73	56,20	57,07	-0,86	5,00	4,00	0,13	23,47	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	56,23	0,00	1,32			1,45
08.07.14	24,00	*	24,86	0,00	24,86	57,55	56,29	1,25	5,00	4,00	0,13	22,58	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	57,68	0,00	1,30			1,43
09.07.14	24,00	*	25,12	0,00	25,12	57,10	54,55	2,55	5,00	4,00	0,11	23,18	0,00	0,00	23,54	0,00	23,54	-	57,02	0,00	1,32			1,43
10.07.14	24,00	*	23,51	0,00	23,51	55,59	55,38	0,21	5,00	4,00	0,10	21,76	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	55,57	0,00	1,21			1,31
11.07.14	24,00	*	23,33	0,00	23,33	55,63	53,46	2,17	5,00	4,00	0,10	21,59	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	55,63	0,00	1,20			1,30
12.07.14	24,00	*	23,63	0,00	23,63	56,80	53,67	3,13	5,00	4,00	0,10	21,90	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	-	56,86	0,00	1,24			1,34
13.07.14	24,00	*	24,96	0,00	24,96	57,82	55,46	2,36	5,00	4,00	0,10	23,29	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	57,85	0,00	1,35			1,44
14.07.14	24,00	*	23,17	0,00	23,17	57,67	56,51	1,16	5,00	4,00	0,09	21,61	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	57,62	0,00	1,24			1,34
15.07.14	24,00	*	22,20	0,00	22,20	57,47	55,37	2,09	5,00	4,00	0,09	20,65	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	-	57,48	0,00	1,19			1,28
16.07.14	24,00	*	23,72	0,00	23,72	58,23	55,38	2,85	5,00	4,00	0,09	22,16	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	58,27	0,00	1,29			1,38
17.07.14	24,00	*	23,02	0,00	23,02	57,73	54,29	3,44	5,00	4,00	0,09	21,55	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	57,69	0,00	1,24			1,33
18.07.14	24,00	*	22,08	0,00	22,08	57,19	52,91	4,28	5,00	4,00	0,08	20,68	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	57,12	0,00	1,18			1,26
19.07.14	24,00	*	23,52	0,00	23,52	56,15	52,68	3,47	5,00	4,00	0,10	21,75	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08	-	56,20	0,00	1,22			1,32
20.07.14	24,00	*	23,41	0,00	23,41	54,09	53,39	0,70	5,00	4,00	0,14	20,83	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	54,29	0,00	1,13			1,27
21.07.14	24,00	*	24,39	0,00	24,39	54,25	54,17	0,08	5,00	4,00	0,13	21,92	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	54,33	0,00	1,19			1,32
22.07.14	24,00	*	24,75	0,00	24,75	52,83	51,20	1,63	5,00	4,00	0,10	22,86	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	52,83	0,00	1,21			1,31
23.07.14	24,00	*	11,24	0,28	10,96	52,32	55,80	-3,47	5,00	4,00	0,07	9,63	0,00	0,00	9,75	0,00	9,75	-	52,55	0,00	0,51			0,57
Среднее	24,00	-	24,34	0,01	24,32	55,73	53,59	2,13	5,00	4,00	0,10	22,48	-	-	22,81	-	22,81	-	55,75	-	1,25	-	-	1,36
Итого	552,00		559,74	0,28	559,46						2,36	517,02	0,00	0,00	524,65	0,00	524,65	0,00			28,80	0,00	0,00	31,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.07.14 15:00	14846,83	11140,12	3540,38	0,00	3605,71	0,00	558,31	-
	24.07.14 12:00	15359,74	11140,40	4013,64	0,00	4086,07	0,00	587,14	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -7,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **524,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
____________________ /____________/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 29.07.14 » г.