Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0714.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	85,51	76,13	9,38	59,56	59,76	-0,20	7,00	5,00	-0,03	10,25	-	-	10,38	-	-	-	56,16	-	0,58			0,55
02.07.14	24,00	-	57,68	46,65	11,03	56,20	55,63	0,57	7,00	5,00	0,08	9,98	-	-	10,14	-	-	-	57,26	-	0,57			0,65
03.07.14	24,00	-	68,90	59,15	9,75	66,42	66,06	0,36	7,00	5,00	0,11	8,44	-	-	8,60	-	-	-	66,51	-	0,56			0,67
04.07.14	24,00	-	73,76	64,65	9,11	66,63	66,33	0,30	7,00	5,00	0,11	7,77	-	-	7,93	-	-	-	66,53	-	0,52			0,63
05.07.14	24,00	-	76,95	66,96	9,99	65,72	65,43	0,29	7,00	5,00	0,11	8,62	-	-	8,80	-	-	-	65,80	-	0,57			0,68
06.07.14	24,00	-	77,37	66,58	10,79	65,21	64,91	0,30	7,00	5,00	0,11	9,43	-	-	9,60	-	-	-	65,31	-	0,62			0,73
07.07.14	24,00	-	76,15	67,17	8,98	66,05	65,76	0,29	7,00	5,00	0,12	7,55	-	-	7,71	-	-	-	66,07	-	0,50			0,62
08.07.14	24,00	-	75,22	66,98	8,24	68,06	67,77	0,29	7,00	5,00	0,12	6,86	-	-	7,03	-	-	-	68,03	-	0,47			0,58
09.07.14	24,00	-	70,58	61,86	8,72	67,40	67,11	0,29	7,00	5,00	0,11	7,37	-	-	7,53	-	-	-	67,20	-	0,49			0,61
10.07.14	24,00	-	66,10	57,61	8,49	66,25	65,90	0,35	7,00	5,00	0,11	7,23	-	-	7,41	-	-	-	66,18	-	0,48			0,59
11.07.14	24,00	-	66,83	58,56	8,27	67,31	66,95	0,36	7,00	5,00	0,10	7,09	-	-	7,24	-	-	-	67,27	-	0,48			0,58
12.07.14	24,00	-	66,73	59,15	7,58	69,06	68,70	0,36	7,00	5,00	0,11	6,38	-	-	6,53	-	-	-	69,07	-	0,44			0,55
13.07.14	24,00	-	68,73	58,59	10,14	69,60	69,22	0,38	7,00	5,00	0,11	8,98	-	-	9,18	-	-	-	69,79	-	0,63			0,73
14.07.14	24,00	-	67,86	58,84	9,02	70,31	69,96	0,35	7,00	5,00	0,12	7,73	-	-	7,92	-	-	-	70,30	-	0,54			0,66
15.07.14	24,00	-	67,28	59,07	8,21	70,18	69,84	0,34	7,00	5,00	0,10	7,10	-	-	7,28	-	-	-	70,03	-	0,50			0,60
16.07.14	24,00	-	67,32	59,00	8,32	70,04	69,68	0,36	7,00	5,00	0,11	7,09	-	-	7,29	-	-	-	70,06	-	0,50			0,61
17.07.14	24,00	-	66,68	58,91	7,77	70,03	69,70	0,33	7,00	5,00	0,11	6,64	-	-	6,78	-	-	-	69,92	-	0,46			0,57
18.07.14	24,00	-	66,30	58,67	7,63	69,61	69,27	0,34	7,00	5,00	0,10	6,50	-	-	6,66	-	-	-	69,47	-	0,45			0,55
19.07.14	24,00	-	77,01	69,25	7,76	66,96	66,71	0,25	7,00	5,00	0,10	6,65	-	-	6,80	-	-	-	67,14	-	0,45			0,54
20.07.14	24,00	-	93,63	84,24	9,39	64,59	64,38	0,21	7,00	5,00	0,11	7,88	-	-	8,03	-	-	-	64,92	-	0,51			0,63
21.07.14	24,00	-	92,19	82,82	9,37	64,63	64,44	0,19	7,00	5,00	0,16	7,20	-	-	7,36	-	-	-	64,63	-	0,47			0,62
22.07.14	24,00	-	84,28	75,04	9,24	62,64	62,46	0,18	7,00	5,00	0,12	7,60	-	-	7,76	-	-	-	62,55	-	0,48			0,60
23.07.14	24,00	-	89,31	79,66	9,65	65,24	65,05	0,19	7,00	5,00	0,15	7,66	-	-	7,81	-	-	-	65,08	-	0,50			0,65
Среднее	24,00	-	74,02	65,02	8,99	66,42	66,13	0,29	7,00	5,00	0,11	7,74	-	-	7,90	-	-	-	66,32	-	0,51	-	-	0,62
Итого	552,00		1702,37	1495,54	206,83						2,43	178,00	0,00	0,00	181,77	0,00	0,00	0,00			11,75	0,00	0,00	14,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -2,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КСУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 06 14 г.