Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 22 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	7,33	0,00	7,33	56,61	18,24	38,37	7,00	5,00	0,01	7,21	-	-	7,31	-	-	-	56,18	-	0,41			0,42
02.07.14	24,00	-	7,40	0,00	7,40	57,88	18,17	39,71	7,00	5,00	0,01	7,34	-	-	7,44	-	-	-	57,42	-	0,42			0,43
03.07.14	24,00	-	6,51	0,00	6,51	66,20	18,41	47,79	7,00	5,00	0,01	6,40	-	-	6,51	-	-	-	65,69	-	0,42			0,43
04.07.14	24,00	-	5,22	0,00	5,22	65,59	18,67	46,92	7,00	5,00	0,01	5,14	-	-	5,24	-	-	-	64,85	-	0,34			0,34
05.07.14	24,00	-	6,06	0,00	6,06	65,06	18,87	46,19	7,00	5,00	0,01	5,97	-	-	6,07	-	-	-	64,36	-	0,38			0,40
06.07.14	24,00	-	7,42	0,00	7,42	65,10	18,93	46,17	7,00	5,00	0,01	7,34	-	-	7,50	-	-	-	64,52	-	0,47			0,49
07.07.14	24,00	-	6,54	0,00	6,54	65,81	19,22	46,59	7,00	5,00	0,01	6,47	-	-	6,59	-	-	-	65,11	-	0,42			0,43
08.07.14	24,00	-	6,42	0,00	6,42	67,66	19,61	48,05	7,00	5,00	0,02	6,30	-	-	6,44	-	-	-	66,95	-	0,42			0,44
09.07.14	24,00	-	6,10	0,00	6,10	66,79	19,95	46,84	7,00	5,00	0,01	5,97	-	-	6,06	-	-	-	66,14	-	0,40			0,41
10.07.14	24,00	-	6,51	0,00	6,51	65,92	20,00	45,92	7,00	5,00	0,01	6,38	-	-	6,50	-	-	-	65,31	-	0,42			0,43
11.07.14	24,00	-	5,84	0,00	5,84	66,84	19,29	47,55	7,00	5,00	0,01	5,70	-	-	5,81	-	-	-	66,14	-	0,38			0,39
12.07.14	24,00	-	6,06	0,00	6,06	68,59	19,59	49,00	7,00	5,00	0,02	5,89	-	-	5,99	-	-	-	67,89	-	0,40			0,42
13.07.14	24,00	-	5,78	0,00	5,78	68,93	20,02	48,91	7,00	5,00	0,02	5,54	-	-	5,65	-	-	-	68,41	-	0,38			0,40
14.07.14	24,00	-	5,99	0,00	5,99	69,78	20,50	49,28	7,00	5,00	0,02	5,80	-	-	5,93	-	-	-	69,05	-	0,40			0,42
15.07.14	24,00	-	5,98	0,00	5,98	69,48	21,05	48,43	7,00	5,00	0,02	5,77	-	-	5,90	-	-	-	68,85	-	0,40			0,42
16.07.14	24,00	-	4,86	0,00	4,86	69,16	21,33	47,83	7,00	5,00	0,02	4,69	-	-	4,76	-	-	-	68,28	-	0,32			0,34
17.07.14	24,00	-	5,66	0,00	5,66	69,16	21,55	47,61	7,00	5,00	0,02	5,43	-	-	5,53	-	-	-	68,49	-	0,37			0,39
18.07.14	24,00	-	5,57	0,00	5,57	69,09	21,54	47,55	7,00	5,00	0,02	5,38	-	-	5,54	-	-	-	68,35	-	0,37			0,38
19.07.14	24,00	-	4,70	0,00	4,70	65,29	21,66	43,63	7,00	5,00	0,02	4,51	-	-	4,57	-	-	-	64,63	-	0,29			0,31
20.07.14	24,00	-	6,17	0,00	6,17	63,93	21,62	42,31	7,00	5,00	0,01	5,97	-	-	6,06	-	-	-	63,64	-	0,38			0,39
21.07.14	24,00	-	5,31	0,00	5,31	63,67	21,66	42,01	7,00	5,00	0,01	5,15	-	-	5,24	-	-	-	63,11	-	0,33			0,34
22.07.14	24,00	-	5,94	0,00	5,94	61,70	21,69	40,01	7,00	5,00	0,01	5,84	-	-	5,94	-	-	-	61,17	-	0,36			0,37
23.07.14	24,00	-	5,17	0,00	5,17	64,35	21,79	42,56	7,00	5,00	0,01	5,02	-	-	5,08	-	-	-	63,84	-	0,32			0,33
Среднее	24,00	-	6,02	-	6,02	65,76	20,15	45,62	7,00	5,00	0,01	5,88	-	-	5,99	-	-	-	65,15	-	0,38	-	-	0,40
Итого	552,00		138,54	0,00	138,54						0,32	135,21	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00			8,78	0,00	0,00	9,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -1,98 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,11** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 07 г.