Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 28 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208240 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,68

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.14 | 24,00 | - | 8,36 | 0,00 | 8,36 | 57,55 | 24,32 | 33,23 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 8,29 | - | - | 8,42 | - | - | - | 57,16 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 02.07.14 | 24,00 | - | 7,81 | 0,00 | 7,81 | 57,49 | 23,93 | 33,56 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 7,75 | - | - | 7,87 | - | - | - | 57,08 | - | 0,44 | | | 0,45 |
| 03.07.14 | 24,00 | - | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 66,32 | 24,41 | 41,91 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,12 | - | - | 7,27 | - | - | - | 65,67 | - | 0,47 | | | 0,49 |
| 04.07.14 | 24,00 | - | 7,64 | 0,00 | 7,64 | 66,27 | 24,80 | 41,47 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,44 | - | - | 7,62 | - | - | - | 65,66 | - | 0,49 | | | 0,51 |
| 05.07.14 | 24,00 | - | 7,39 | 0,00 | 7,39 | 65,34 | 25,24 | 40,10 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,18 | - | - | 7,30 | - | - | - | 64,78 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 06.07.14 | 24,00 | - | 7,11 | 0,00 | 7,11 | 64,88 | 25,29 | 39,59 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,84 | - | - | 6,98 | - | - | - | 64,38 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 07.07.14 | 24,00 | - | 7,57 | 0,00 | 7,57 | 65,94 | 25,55 | 40,39 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,32 | - | - | 7,45 | - | - | - | 65,41 | - | 0,48 | | | 0,50 |
| 08.07.14 | 24,00 | - | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 67,62 | 25,99 | 41,63 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,68 | - | - | 6,81 | - | - | - | 66,92 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 09.07.14 | 24,00 | - | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 67,18 | 26,44 | 40,74 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,99 | - | - | 7,13 | - | - | - | 66,60 | - | 0,46 | | | 0,49 |
| 10.07.14 | 24,00 | - | 6,57 | 0,00 | 6,57 | 66,03 | 26,45 | 39,58 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,30 | - | - | 6,41 | - | - | - | 65,45 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 11.07.14 | 24,00 | - | 6,98 | 0,00 | 6,98 | 67,13 | 26,09 | 41,04 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,74 | - | - | 6,89 | - | - | - | 66,49 | - | 0,45 | | | 0,47 |
| 12.07.14 | 24,00 | - | 6,44 | 0,00 | 6,44 | 68,60 | 26,01 | 42,59 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,18 | - | - | 6,30 | - | - | - | 67,94 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 13.07.14 | 24,00 | - | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 69,33 | 26,30 | 43,03 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,05 | - | - | 6,20 | - | - | - | 68,71 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| 14.07.14 | 24,00 | - | 7,72 | 0,00 | 7,72 | 70,20 | 26,50 | 43,70 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,49 | - | - | 7,68 | - | - | - | 69,59 | - | 0,52 | | | 0,54 |
| 15.07.14 | 24,00 | - | 6,64 | 0,00 | 6,64 | 69,86 | 27,28 | 42,58 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,41 | - | - | 6,58 | - | - | - | 69,21 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 16.07.14 | 24,00 | - | 20,75 | 0,38 | 20,37 | 71,85 | 64,21 | 7,64 | 7,00 | 5,00 | 1,04 | 6,15 | - | - | 6,29 | - | - | - | 69,34 | - | 0,43 | | | 1,47 |
| 17.07.14 | 24,00 | - | 6,59 | 0,00 | 6,59 | 69,58 | 30,08 | 39,50 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,33 | - | - | 6,49 | - | - | - | 68,90 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 18.07.14 | 24,00 | - | 6,49 | 0,00 | 6,49 | 69,23 | 28,62 | 40,61 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,26 | - | - | 6,39 | - | - | - | 68,61 | - | 0,43 | | | 0,45 |
| 19.07.14 | 24,00 | - | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 66,21 | 28,49 | 37,72 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,92 | - | - | 7,07 | - | - | - | 65,64 | - | 0,46 | | | 0,48 |
| 20.07.14 | 24,00 | - | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 64,31 | 28,47 | 35,84 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 7,12 | - | - | 7,26 | - | - | - | 63,89 | - | 0,45 | | | 0,47 |
| 21.07.14 | 24,00 | - | 7,12 | 0,00 | 7,12 | 64,32 | 28,51 | 35,81 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,03 | - | - | 7,16 | - | - | - | 63,79 | - | 0,45 | | | 0,46 |
| 22.07.14 | 24,00 | - | 6,88 | 0,00 | 6,88 | 62,24 | 28,37 | 33,87 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,78 | - | - | 6,88 | - | - | - | 61,74 | - | 0,42 | | | 0,43 |
| 23.07.14 | 24,00 | - | 6,69 | 0,00 | 6,69 | 65,03 | 28,36 | 36,67 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,48 | - | - | 6,61 | - | - | - | 64,46 | - | 0,42 | | | 0,44 |
| Среднее | 24,00 | - | 7,70 | 0,02 | 7,68 | 66,20 | 28,25 | 37,95 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 6,86 | - | - | 7,00 | - | - | - | 65,54 | - | 0,45 | - | - | 0,51 |
| Итого | 552,00 | | 177,04 | 0,38 | 176,66 | | | | | | 1,44 | 157,85 | 0,00 | 0,00 | 161,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 11,75 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -2,32 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **161,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учёта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 14 г.