Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 27 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202704-ч(с)-0714.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2014 по 23.07.2014

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.14	24,00	-	5,09	0,00	0,00	65,90	26,39	39,51	6,00	6,00	0,00	5,13	-	-	5,23	-	-	-	65,58	-	0,34			0,34
02.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,66	24,11	0,55	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	26,45	-	0,00			0,00
03.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,15	22,92	0,23	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	23,87	-	0,00			0,00
04.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,16	22,02	0,14	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	22,62	-	0,00			0,00
05.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	21,29	21,23	0,06	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,63	-	0,00			0,00
06.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	20,91	20,79	0,12	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,24	-	0,00			0,00
07.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,85	20,74	0,11	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,12	-	0,00			0,00
08.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	21,01	20,87	0,14	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,23	-	0,00			0,00
09.07.14	24,00		0,00	0,00	0,00	21,17	20,96	0,21	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	21,42	-	0,00			0,00
10.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,93	19,92	0,01	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,35	-	0,00			0,00
11.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,21	19,17	0,04	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,56	-	0,00			0,00
12.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,46	19,41	0,05	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	19,70	-	0,00			0,00
13.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,88	19,81	0,07	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,10	-	0,00			0,00
14.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,35	20,22	0,13	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,55	-	0,00			0,00
15.07.14	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,71	20,60	0,11	6,00	6,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	20,91	-	0,00			0,00
16.07.14	24,00	-	13,84	16,89	0,00	60,28	54,03	6,25	6,00	6,00	1,12	10,94	-	-	11,12	-	-	-	57,63	-	0,63			1,75
17.07.14	24,00	-	22,22	9,46	0,00	65,20	44,06	21,14	6,00	6,00	1,04	12,63	-	-	12,87	-	-	-	65,24	-	0,82			1,87
18.07.14	24,00	-	19,78	13,50	0,00	64,95	52,89	12,06	6,00	6,00	1,53	7,76	-	-	7,90	-	-	-	60,25	-	0,47			2,00
19.07.14	24,00	-	75,06	65,29	0,00	67,41	62,02	5,39	6,00	6,00	8,46	9,75	-	-	9,94	-	-	-	67,30	-	0,66			9,11
20.07.14	24,00	-	72,08	62,63	0,00	67,41	61,85	5,56	6,00	6,00	8,10	9,51	-	-	9,68	-	-	-	67,58	-	0,64			8,74
21.07.14	24,00	-	70,96	62,25	0,00	67,73	62,08	5,65	6,00	6,00	8,05	9,17	-	-	9,38	-	-	-	67,76	-	0,62			8,67
22.07.14	24,00	-	65,55	56,18	0,00	66,08	60,06	6,02	6,00	6,00	7,07	9,57	-	-	9,78	-	-	-	67,01	-	0,64			7,71
23.07.14	24,00	-	68,58	59,51	0,00	69,14	63,09	6,05	6,00	6,00	7,85	9,44	-	-	9,65	-	-	-	69,26	-	0,65			8,50
Среднее	24,00	-	17,96	15,03	-	38,65	33,88	4,77	6,00	6,00	1,88	3,65	-	-	3,72	-	-	-	38,62	-	0,24	-	-	2,12
Итого	552,00		413,16	345,71	0,00						43,21	83,90	0,00	0,00	85,55	0,00	0,00	0,00			5,47	0,00	0,00	48,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -1,23 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,24** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,55** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

РУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 07 14 г.

печать энергосбыта