Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Александровской фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчётный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ,	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.14	24,00	-	73,09	48,76	24,33	67,49	67,19	0,30	7,00	5,00	0,00	24,68	-	-	25,21	-	-	-	67,28	-	1,66			1,66
02.06.14	24,00	-	71,41	48,13	23,28	67,49	67,15	0,34	7,00	5,00	0,00	23,67	-	-	24,18	-	-	-	67,31	-	1,59			1,59
03.06.14	24,00	-	44,78	23,16	21,62	67,32	67,21	0,11	7,00	5,00	0,02	21,55	-	-	21,99	-	-	-	66,86	-	1,44			1,46
04.06.14	24,00	-	19,77	0,00	19,77	66,94	28,26	38,68	7,00	5,00	0,04	19,29	-	-	19,67	-	-	-	66,72	-	1,29			1,32
05.06.14	24,00	-	22,35	0,00	22,35	66,97	26,88	40,09	7,00	5,00	0,03	21,93	-	-	22,37	-	-	-	66,76	-	1,46			1,50
06.06.14	24,00	-	21,49	0,00	21,49	66,72	27,31	39,41	7,00	5,00	0,03	21,10	-	-	21,53	-	-	-	66,51	-	1,41			1,43
07.06.14	24,00	-	18,56	0,00	18,56	66,60	27,13	39,47	7,00	5,00	0,03	18,20	-	-	18,56	-	-	-	66,37	-	1,21			1,24
08.06.14	24,00	-	19,95	0,00	19,95	67,19	25,91	41,28	7,00	5,00	0,03	19,59	-	-	19,99	-	-	-	66,97	-	1,31			1,34
09.06.14	24,00	-	20,36	0,00	20,36	66,80	25,34	41,46	7,00	5,00	0,03	19,99	-	-	20,40	-	-	-	66,59	-	1,33			1,36
10.06.14	23,00	-	18,54	0,00	18,54	66,80	24,79	42,01	7,00	5,00	-0,02	18,96	-	-	19,37	-	-	-	66,58	-	1,26			1,24
11.06.14	24,00	-	19,10	0,00	19,10	66,60	23,45	43,15	7,00	5,00	0,03	18,76	-	-	19,16	-	-	-	66,37	-	1,24			1,27
12.06.14	24,00	-	20,77	0,00	20,77	67,18	23,67	43,51	7,00	5,00	0,02	20,46	-	-	20,86	-	-	-	66,96	-	1,37			1,40
13.06.14	24,00	-	19,95	0,00	19,95	66,75	23,36	43,39	7,00	5,00	0,03	19,61	-	-	20,00	-	-	-	66,53	-	1,31			1,33
14.06.14	24,00	-	21,82	0,00	21,82	66,89	23,14	43,75	7,00	5,00	0,03	21,49	-	-	21,95	-	-	-	66,67	-	1,43			1,46
15.06.14	24,00	-	23,91	0,00	23,91	66,85	21,79	45,06	7,00	5,00	0,03	23,56	-	-	24,03	-	-	-	66,63	-	1,57			1,60
16.06.14	24,00	-	23,96	0,00	23,96	67,08	21,38	45,70	7,00	5,00	0,03	23,62	-	-	24,12	-	-	-	66,87	-	1,58			1,61
17.06.14	24,00	-	22,29	0,00	22,29	66,93	20,54	46,39	7,00	5,00	0,02	21,99	-	-	22,46	-	-	-	66,70	-	1,47			1,49
18.06.14	24,00	-	25,02	0,00	25,02	66,80	18,68	48,12	7,00	5,00	0,03	24,70	-	-	25,18	-	-	-	66,57	-	1,65			1,67
19.06.14	24,00	-	24,07	0,00	24,07	66,63	19,45	47,18	7,00	5,00	0,02	23,78	-	-	24,27	-	-	-	66,39	-	1,58			1,61
20.06.14	24,00	-	23,04	0,00	23,04	66,99	20,17	46,82	7,00	5,00	0,03	22,74	-	-	23,22	-	-	-	66,75	-	1,52			1,55
21.06.14	24,00	-	24,95	0,00	24,95	67,01	20,21	46,80	7,00	5,00	0,03	24,63	-	-	25,13	-	-	-	66,78	-	1,65			1,67
22.06.14	24,00	-	23,82	0,00	23,82	66,87	19,39	47,48	7,00	5,00	0,02	23,51	-	-	24,00	-	-	-	66,64	-	1,57			1,59
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,95	-	27,41	5,46	21,95	66,95	29,20	37,75	7,00	5,00	0,02	21,72	-	-	22,17	-	-	-	66,72	-	1,45	-	-	1,47
Итого	527,00		603,00	120,05	482,95						0,48	477,81	0,00	0,00	487,65	0,00	0,00	0,00			31,90	0,00	0,00	32,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,78 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 177,33 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -7,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **664,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter