Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	13,33	0,00	13,33	67,00	37,58	29,42	7,00	5,00	0,03	13,02	-	-	13,27	-	-	-	66,56	-	0,87			0,90
25.05.14	24,00	-	14,06	0,00	14,06	67,02	37,83	29,19	7,00	5,00	0,03	13,74	-	-	14,02	-	-	-	66,62	-	0,92			0,94
26.05.14	24,00	-	15,70	0,00	15,70	67,29	37,80	29,49	7,00	5,00	0,03	15,33	-	-	15,64	-	-	-	66,91	-	1,03			1,06
27.05.14	24,00	-	14,56	0,00	14,56	67,06	34,49	32,57	7,00	5,00	0,03	14,23	-	-	14,53	-	-	-	66,58	-	0,95			0,98
28.05.14	24,00	-	17,44	0,00	17,44	67,20	33,84	33,36	7,00	5,00	0,04	17,05	-	-	17,42	-	-	-	66,83	-	1,14			1,17
29.05.14	24,00	-	17,43	0,00	17,43	66,86	34,33	32,53	7,00	5,00	0,03	17,05	-	-	17,38	-	-	-	66,50	-	1,13			1,17
30.05.14	24,00	-	17,33	0,00	17,33	66,75	35,05	31,70	7,00	5,00	0,03	16,95	-	-	17,30	-	-	-	66,40	-	1,13			1,16
31.05.14	24,00	-	15,01	0,00	15,01	67,04	35,54	31,50	7,00	5,00	0,03	14,68	-	-	14,98	-	-	-	66,64	-	0,98			1,01
01.06.14	24,00	-	16,66	0,00	16,66	66,87	35,52	31,35	7,00	5,00	0,03	16,33	-	-	16,66	-	-	-	66,49	-	1,08			1,12
02.06.14	24,00	-	16,69	0,00	16,69	66,84	34,60	32,24	7,00	5,00	0,04	16,32	-	-	16,65	-	-	-	66,43	-	1,08			1,12
03.06.14	24,00	-	15,82	0,00	15,82	66,70	35,24	31,46	7,00	5,00	0,03	15,48	-	-	15,77	-	-	-	66,29	-	1,03			1,05
04.06.14	24,00	-	16,06	0,00	16,06	66,99	36,52	30,47	7,00	5,00	0,03	15,73	-	-	16,07	-	-	-	66,60	-	1,05			1,08
05.06.14	24,00	-	14,66	0,00	14,66	66,91	36,82	30,09	7,00	5,00	0,03	14,35	-	-	14,65	-	-	-	66,49	-	0,95			0,98
06.06.14	24,00	-	14,36	0,00	14,36	66,66	37,24	29,42	7,00	5,00	0,03	14,08	-	-	14,36	-	-	-	66,24	-	0,93			0,96
07.06.14	24,00	-	14,08	0,00	14,08	66,65	37,50	29,15	7,00	5,00	0,03	13,78	-	-	14,06	-	-	-	66,23	-	0,91			0,94
08.06.14	24,00	-	15,36	0,00	15,36	67,20	37,14	30,06	7,00	5,00	0,03	15,03	-	-	15,32	-	-	-	66,81	-	1,01			1,03
09.06.14	24,00	-	15,23	0,00	15,23	66,78	36,89	29,89	7,00	5,00	0,03	14,91	-	-	15,22	-	-	-	66,36	-	0,99			1,02
10.06.14	23,00	-	14,44	0,00	14,44	66,90	36,15	30,75	7,00	5,00	-0,02	14,87	-	-	15,17	-	-	-	66,48	-	0,99			0,97
11.06.14	24,00	-	13,78	0,00	13,78	66,56	35,87	30,69	7,00	5,00	0,03	13,49	-	-	13,77	-	-	-	66,09	-	0,89			0,92
12.06.14	24,00	-	15,56	0,00	15,56	67,11	36,64	30,47	7,00	5,00	0,03	15,26	-	-	15,58	-	-	-	66,72	-	1,02			1,05
13.06.14	24,00	-	14,80	0,00	14,80	66,78	36,37	30,41	7,00	5,00	0,03	14,49	-	-	14,78	-	-	-	66,36	-	0,96			0,99
14.06.14	24,00	-	15,58	0,00	15,58	66,76	35,92	30,84	7,00	5,00	0,03	15,25	-	-	15,57	-	-	-	66,33	-	1,01			1,04
15.06.14	24,00	-	18,78	0,00	18,78	66,77	33,90	32,87	7,00	5,00	0,03	18,40	-	-	18,80	-	-	-	66,39	-	1,22			1,26
16.06.14	24,00	-	15,53	0,00	15,53	67,00	35,47	31,53	7,00	5,00	0,03	15,22	-	-	15,52	-	-	-	66,59	-	1,01			1,04
17.06.14	24,00	-	15,47	0,00	15,47	66,88	34,31	32,57	7,00	5,00	0,03	15,17	-	-	15,48	-	-	-	66,43	-	1,01			1,04
18.06.14	24,00	-	16,43	0,00	16,43	66,71	33,78	32,93	7,00	5,00	0,03	16,12	-	-	16,42	-	-	-	66,28	-	1,07			1,10
19.06.14	24,00	-	16,45	0,00	16,45	66,68	34,65	32,03	7,00	5,00	0,03	16,11	-	-	16,45	-	-	-	66,30	-	1,07			1,10
20.06.14	24,00	-	15,87	0,00	15,87	66,97	35,02	31,95	7,00	5,00	0,03	15,58	-	-	15,89	-	-	-	66,56	-	1,03			1,06
21.06.14	24,00	-	13,68	0,00	13,68	66,92	35,07	31,85	7,00	5,00	0,03	13,40	-	-	13,69	-	-	-	66,44	-	0,89			0,92
22.06.14	24,00	-	16,05	0,00	16,05	66,98	35,02	31,96	7,00	5,00	0,03	15,73	-	-	16,05	-	-	-	66,56	-	1,05			1,08
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,97	-	15,54	-	15,54	66,89	35,74	31,16	7,00	5,00	0,03	15,24	-	-	15,55	-	-	-	66,48	-	1,01	-	-	1,04
Итого	719,00		466,20	0,00	466,20						0,83	457,15	0,00	0,00	466,47	0,00	0,00	0,00			30,38	0,00	0,00	31,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,32 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 124,39 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -6,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Дата получения

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter