Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	-	83,44	69,41	14,03	64,73	64,39	0,34	7,00	5,00	-0,08	15,69	-	-	15,99	-	-	-	64,54	-	1,01			0,94
25.05.14	24,00	-	82,87	69,69	13,18	64,68	64,34	0,34	7,00	5,00	-0,07	14,78	-	-	15,05	-	-	-	64,51	-	0,95			0,88
26.05.14	23,00	-	82,87	63,17	19,70	73,62	40,90	32,72	7,00	5,00	1,99	20,94	-	-	21,44	-	-	-	73,23	-	1,53			3,52
27.05.14	24,00	-	83,77	64,20	19,57	73,38	40,05	33,33	7,00	5,00	2,10	20,12	-	-	20,60	-	-	-	72,88	-	1,47			3,57
28.05.14	24,00	-	85,02	67,57	17,45	75,88	41,78	34,10	7,00	5,00	2,27	18,01	-	-	18,48	-	-	-	75,44	-	1,36			3,63
29.05.14	24,00	-	87,32	67,69	19,63	75,50	42,25	33,25	7,00	5,00	2,22	20,14	-	-	20,65	-	-	-	74,94	-	1,51			3,73
30.05.14	24,00	-	86,26	67,60	18,66	75,83	42,18	33,65	7,00	5,00	2,25	19,04	-	-	19,55	-	-	-	75,37	-	1,44			3,69
31.05.14	24,00	-	84,78	67,35	17,43	76,87	42,70	34,17	7,00	5,00	2,28	17,77	-	-	18,23	-	-	-	76,43	-	1,36			3,64
01.06.14	24,00	-	87,46	66,96	20,50	77,54	42,98	34,56	7,00	5,00	2,29	20,98	-	-	21,55	-	-	-	77,14	-	1,62			3,91
02.06.14	24,00	-	87,19	66,64	20,55	77,43	42,66	34,77	7,00	5,00	2,29	21,03	-	-	21,59	-	-	-	76,93	-	1,62			3,91
03.06.14	24,00	-	87,21	66,86	20,35	76,81	41,95	34,86	7,00	5,00	2,30	20,88	-	-	21,42	-	-	-	76,24	-	1,59			3,90
04.06.14	24,00	-	86,94	66,95	19,99	77,05	41,69	35,36	7,00	5,00	2,32	20,67	-	-	21,18	-	-	-	76,57	-	1,58			3,91
05.06.14	24,00	-	86,27	67,86	18,41	79,49	43,07	36,42	7,00	5,00	2,44	18,91	-	-	19,42	-	-	-	79,04	-	1,50			3,94
06.06.14	24,00	-	87,75	67,85	19,90	79,44	43,80	35,64	7,00	5,00	2,40	20,36	-	-	20,91	-	-	-	78,90	-	1,61			4,00
07.06.14	24,00	-	86,62	68,31	18,31	79,42	44,08	35,34	7,00	5,00	2,40	18,68	-	-	19,20	-	-	-	79,01	-	1,47			3,87
08.06.14	24,00	-	87,31	67,50	19,81	79,21	43,39	35,82	7,00	5,00	2,39	20,33	-	-	20,89	-	-	-	78,74	-	1,60			3,99
09.06.14	24,00	-	88,59	67,19	21,40	79,14	43,00	36,14	7,00	5,00	2,40	21,95	-	-	22,57	-	-	-	78,69	-	1,73			4,12
10.06.14	24,00	-	84,08	66,98	17,10	71,09	52,39	18,70	7,00	5,00	1,19	18,18	-	-	18,60	-	-	-	70,77	-	1,30			2,49
11.06.14	24,00	-	84,08	66,98	17,10	71,09	52,39	18,70	7,00	5,00	1,19	18,18	-	-	18,60	-	-	-	70,77	-	1,30			2,49
12.06.14	24,00	-	82,17	68,01	14,16	64,51	64,25	0,26	7,00	5,00	-0,10	15,96	-	-	16,25	-	-	-	64,40	-	1,03			0,93
13.06.14	24,00	-	81,42	68,09	13,33	64,12	63,89	0,23	7,00	5,00	-0,09	15,10	-	-	15,37	-	-	-	63,91	-	0,97			0,87
14.06.14	24,00	-	80,47	66,34	14,13	64,02	63,75	0,27	7,00	5,00	-0,09	15,90	-	-	16,18	-	-	-	63,93	-	1,02			0,93
15.06.14	24,00	-	81,28	66,57	14,71	63,96	63,70	0,26	7,00	5,00	-0,09	16,43	-	-	16,74	-	-	-	63,82	-	1,05			0,96
16.06.14	24,00	-	81,44	67,26	14,18	64,25	63,99	0,26	7,00	5,00	-0,09	15,91	-	-	16,19	-	-	-	64,10	-	1,02			0,93
17.06.14	24,00	-	81,09	67,48	13,61	63,96	63,72	0,24	7,00	5,00	-0,10	15,37	-	-	15,61	-	-	-	63,71	-	0,98			0,89
18.06.14	24,00	-	81,14	66,20	14,94	63,67	63,40	0,27	7,00	5,00	-0,09	16,63	-	-	16,91	-	-	-	63,49	-	1,06			0,97
19.06.14	24,00	-	80,76	65,46	15,30	63,74	63,47	0,27	7,00	5,00	-0,08	16,98	-	-	17,29	-	-	-	63,58	-	1,08			1,00
20.06.14	24,00	-	81,00	65,34	15,66	64,06	63,78	0,28	7,00	5,00	-0,09	17,30	-	-	17,61	-	-	-	63,94	-	1,11			1,02
21.06.14	24,00	-	81,04	66,12	14,92	64,18	63,91	0,27	7,00	5,00	-0,08	16,60	-	-	16,90	-	-	-	64,02	-	1,06			0,98
22.06.14	24,00	-	80,69	65,65	15,04	64,12	63,86	0,26	7,00	5,00	-0,09	16,69	-	-	16,99	-	-	-	63,93	-	1,07			0,98
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,97	-	84,08	66,98	17,10	71,09	52,39	18,70	7,00	5,00	1,19	18,18	-	-	18,60	-	-	-	70,77	-	1,30	-	-	2,49
Итого	719,00		2522,33	2009,28	513,05						35,59	545,51	0,00	0,00	557,96	0,00	0,00	0,00			39,00	0,00	0,00	74,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 19,89 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 148,79 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -8,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **706,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
Печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Теплоэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter