Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.14	24,00	-	58,11	37,90	20,21	65,11	64,39	0,72	7,00	5,00	0,03	20,32	-	-	20,73	-	-	-	64,74	-	1,32			1,35
02.06.14	24,00	-	56,09	37,72	18,37	65,04	64,25	0,79	7,00	5,00	0,03	18,48	-	-	18,83	-	-	-	64,70	-	1,20			1,23
03.06.14	24,00	-	55,76	37,70	18,06	65,03	64,24	0,79	7,00	5,00	0,03	18,17	-	-	18,50	-	-	-	64,79	-	1,18			1,21
04.06.14	24,00	-	57,24	37,54	19,70	65,39	64,63	0,76	7,00	5,00	0,02	19,85	-	-	20,23	-	-	-	65,19	-	1,30			1,32
05.06.14	24,00	-	55,62	39,04	16,58	65,34	64,60	0,74	7,00	5,00	0,02	16,70	-	-	17,02	-	-	-	65,16	-	1,09			1,11
06.06.14	24,00	-	54,54	38,26	16,28	65,14	64,45	0,69	7,00	5,00	0,02	16,40	-	-	16,72	-	-	-	64,81	-	1,07			1,09
07.06.14	24,00	-	53,00	38,43	14,57	65,03	64,37	0,66	7,00	5,00	0,03	14,65	-	-	14,92	-	-	-	64,61	-	0,95			0,98
08.06.14	24,00	-	55,85	38,89	16,96	65,48	64,73	0,75	7,00	5,00	0,03	17,11	-	-	17,43	-	-	-	65,28	-	1,11			1,14
09.06.14	24,00	-	55,15	38,73	16,42	64,98	64,17	0,81	7,00	5,00	0,02	16,55	-	-	16,86	-	-	-	64,92	-	1,07			1,10
10.06.14	24,00	-	54,76	38,82	15,94	65,23	64,50	0,73	7,00	5,00	0,03	16,06	-	-	16,36	-	-	-	64,87	-	1,04			1,07
11.06.14	24,00	-	54,11	38,11	16,00	64,95	64,22	0,73	7,00	5,00	0,03	16,08	-	-	16,40	-	-	-	64,54	-	1,04			1,07
12.06.14	24,00	-	54,63	38,25	16,38	65,42	64,68	0,74	7,00	5,00	0,03	16,45	-	-	16,78	-	-	-	65,13	-	1,07			1,10
13.06.14	24,00	-	52,74	38,28	14,46	65,02	64,30	0,72	7,00	5,00	0,03	14,58	-	-	14,88	-	-	-	64,62	-	0,94			0,97
14.06.14	24,00	-	53,44	37,30	16,14	64,93	64,13	0,80	7,00	5,00	0,03	16,18	-	-	16,50	-	-	-	64,62	-	1,05			1,08
15.06.14	24,00	-	58,87	37,46	21,41	64,92	64,07	0,85	7,00	5,00	0,03	21,55	-	-	21,96	-	-	-	64,64	-	1,39			1,43
16.06.14	24,00	-	60,53	37,82	22,71	65,22	64,44	0,78	7,00	5,00	0,03	22,82	-	-	23,28	-	-	-	64,97	-	1,48			1,51
17.06.14	24,00	-	55,64	37,97	17,67	64,93	64,14	0,79	7,00	5,00	0,03	17,79	-	-	18,11	-	-	-	64,54	-	1,15			1,18
18.06.14	24,00	-	55,12	37,29	17,83	64,67	63,85	0,82	7,00	5,00	0,04	17,91	-	-	18,24	-	-	-	64,31	-	1,15			1,19
19.06.14	24,00	-	55,65	36,88	18,77	64,72	63,92	0,80	7,00	5,00	0,03	18,84	-	-	19,19	-	-	-	64,44	-	1,22			1,25
20.06.14	24,00	-	54,43	36,82	17,61	65,06	64,25	0,81	7,00	5,00	0,03	17,67	-	-	18,02	-	-	-	64,77	-	1,14			1,18
21.06.14	24,00	-	55,47	37,20	18,27	65,16	64,38	0,78	7,00	5,00	0,03	18,32	-	-	18,70	-	-	-	64,86	-	1,19			1,22
22.06.14	24,00	-	56,61	36,92	19,69	65,11	64,34	0,77	7,00	5,00	0,03	19,73	-	-	20,12	-	-	-	64,79	-	1,28			1,31
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	55,61	37,88	17,73	65,09	64,32	0,77	7,00	5,00	0,03	17,83	-	-	18,17	-	-	-	64,79	-	1,16	-	-	1,18
Итого	528,00		1223,36	833,33	390,03						0,65	392,21	0,00	0,00	399,78	0,00	0,00	0,00			25,42	0,00	0,00	26,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,48 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 145,37 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -5,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **545,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 09 14 г.

Split by PDF Splitter