Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	152,60	135,87	16,73	68,61	68,45	0,17	7,20	3,90	0,08	16,10	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	68,41	0,00	1,10			1,18
25.05.14	24,00	*	154,92	136,64	18,28	68,50	68,34	0,17	7,20	3,90	0,08	17,63	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	-	68,39	0,00	1,21			1,29
26.05.14	24,00	*	155,56	138,62	16,94	68,70	68,52	0,18	7,20	3,90	0,07	16,42	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	68,53	0,00	1,13			1,20
27.05.14	24,00	*	158,83	141,16	17,67	68,68	68,49	0,19	7,20	3,90	0,07	17,18	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	68,49	0,00	1,18			1,25
28.05.14	24,00	*	161,25	89,73	71,52	68,62	68,26	0,36	7,20	3,90	3,90	15,36	0,00	0,00	15,69	0,00	15,69	-	68,33	0,00	1,05			4,95
29.05.14	24,00	*	145,24	132,40	12,83	68,31	68,10	0,20	7,20	3,90	0,12	11,60	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85	-	67,92	0,00	0,79			0,91
30.05.14	24,00	*	155,87	132,15	23,71	68,24	68,03	0,21	7,20	3,90	0,10	22,82	0,00	0,00	23,31	0,00	23,31	-	68,12	0,00	1,56			1,66
31.05.14	24,00	*	149,88	132,72	17,16	68,69	68,48	0,21	7,20	3,90	0,04	17,09	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	68,55	0,00	1,17			1,22
01.06.14	24,00	*	153,00	132,72	20,29	68,53	68,35	0,18	7,20	3,90	0,04	20,27	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	68,27	0,00	1,38			1,42
02.06.14	24,00	*	150,48	131,98	18,49	68,48	68,27	0,20	7,20	3,90	0,04	18,47	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	68,29	0,00	1,26			1,30
03.06.14	24,00	*	148,23	131,30	16,93	68,36	68,17	0,19	7,20	3,90	0,06	16,63	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	68,14	0,00	1,13			1,19
04.06.14	24,00	*	148,09	131,02	17,07	68,58	68,39	0,19	7,20	3,90	0,05	16,80	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	68,50	0,00	1,15			1,21
05.06.14	24,00	*	151,18	133,08	18,10	68,41	68,24	0,17	7,20	3,90	0,03	18,19	0,00	0,00	18,58	0,00	18,58	-	68,35	0,00	1,24			1,27
06.06.14	24,00	*	149,02	133,28	15,74	68,24	68,06	0,18	7,20	3,90	0,04	15,71	0,00	0,00	16,04	0,00	16,04	-	68,20	0,00	1,07			1,11
07.06.14	24,00	*	138,97	125,07	13,90	68,19	68,02	0,18	7,20	3,90	0,04	13,80	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	-	68,10	0,00	0,94			0,98
08.06.14	24,00	*	34,68	29,82	4,86	68,96	68,76	0,20	7,20	3,90	0,01	4,78	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	-	68,86	0,00	0,33			0,34
09.06.14	24,00	*	152,71	134,91	17,80	68,06	67,82	0,24	7,20	3,90	0,06	17,47	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	68,23	0,00	1,19			1,25
10.06.14	24,00	*	151,47	135,25	16,22	68,47	68,28	0,19	7,20	3,90	0,06	15,86	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	68,23	0,00	1,08			1,15
11.06.14	24,00	*	151,66	133,22	18,44	68,21	67,99	0,22	7,20	3,90	0,08	17,86	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	68,00	0,00	1,22			1,30
12.06.14	24,00	*	148,89	133,57	15,32	68,61	68,40	0,21	7,20	3,90	0,07	14,85	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	68,39	0,00	1,02			1,09
13.06.14	24,00	*	148,74	133,38	15,36	68,37	68,17	0,20	7,20	3,90	0,07	14,93	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	-	68,09	0,00	1,02			1,09
14.06.14	24,00	*	144,19	130,45	13,73	68,27	68,05	0,22	7,20	3,90	0,08	13,11	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	68,11	0,00	0,89			0,98
15.06.14	24,00	*	148,85	131,77	17,07	68,30	68,08	0,22	7,20	3,90	0,09	16,35	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	-	68,07	0,00	1,11			1,21
16.06.14	24,00	*	150,20	133,04	17,16	68,45	68,24	0,21	7,20	3,90	0,09	16,51	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	68,22	0,00	1,13			1,21
17.06.14	24,00	*	152,48	132,99	19,49	68,45	68,19	0,26	7,20	3,90	0,11	18,52	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	68,22	0,00	1,26			1,38
18.06.14	24,00	*	149,87	131,03	18,83	68,30	68,03	0,27	7,20	3,90	0,11	17,89	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	68,03	0,00	1,22			1,33
19.06.14	24,00	*	144,47	126,98	17,49	68,20	67,96	0,24	7,20	3,90	0,09	16,78	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	67,91	0,00	1,14			1,23
20.06.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	68,79	67,94	0,85	7,20	3,90	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	68,66	0,00	0,00			0,64
21.06.14	24,00	*	146,08	130,15	15,94	68,55	68,31	0,24	7,20	3,90	0,11	15,02	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	68,26	0,00	1,03			1,13
22.06.14	24,00	*	149,99	131,62	18,36	68,54	68,31	0,22	7,20	3,90	0,12	17,27	0,00	0,00	17,65	0,00	17,65	-	68,29	0,00	1,18			1,30
23.06.14	24,00	*	153,19	133,24	19,95	68,45	68,22	0,23	7,20	3,90	0,12	18,89	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	68,27	0,00	1,29			1,41
Среднее	24,00	-	141,95	123,84	18,11	68,46	68,22	0,23	7,20	3,90	0,22	15,81	-	-	16,15	-	16,15	-	68,27	-	1,08	-	-	1,30
Итого	744,00		4400,57	3839,18	561,39						6,69	490,16	0,00	0,00	500,68	0,00	500,68	0,00			33,47	0,00	0,00	40,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.05.14 23:00	89099,90	74744,47	7968,79	0,00	8151,93	0,00	3503,77	-
	24.06.14 15:00	93599,92	78672,70	8468,74	0,00	8662,62	0,00	3544,68	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,07 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 113,06 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -7,20 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,04** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **613,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter