Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	88,19	77,21	10,98	67,45	67,24	0,21	7,20	3,90	0,09	9,97	0,00	0,00	10,17	0,00	10,17	-	67,03	0,00	0,67			0,76
25.05.14	24,00	*	89,00	77,71	11,29	67,38	67,16	0,22	7,20	3,90	0,09	10,29	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51	-	67,06	0,00	0,69			0,78
26.05.14	24,00	*	98,12	78,37	19,74	67,67	67,46	0,21	7,20	3,90	0,11	18,55	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	67,35	0,00	1,25			1,36
27.05.14	24,00	*	92,00	80,19	11,82	67,60	67,34	0,26	7,20	3,90	0,11	10,72	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	-	67,17	0,00	0,72			0,83
28.05.14	24,00	*	93,84	79,21	14,63	67,58	67,27	0,31	7,20	3,90	0,12	13,42	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	67,16	0,00	0,90			1,02
29.05.14	24,00	*	89,51	76,00	13,50	67,25	66,95	0,30	7,20	3,90	0,12	12,28	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	-	66,74	0,00	0,82			0,94
30.05.14	24,00	*	87,41	75,74	11,67	67,08	66,77	0,31	7,20	3,90	0,13	10,28	0,00	0,00	10,49	0,00	10,49	-	66,67	0,00	0,69			0,81
31.05.14	24,00	*	87,97	75,69	12,28	67,53	67,23	0,30	7,20	3,90	0,14	10,72	0,00	0,00	10,95	0,00	10,95	-	67,13	0,00	0,72			0,86
01.06.14	24,00	*	89,90	75,43	14,47	67,43	67,15	0,28	7,20	3,90	0,14	12,88	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	-	66,93	0,00	0,86			1,00
02.06.14	24,00	*	87,62	75,22	12,40	67,32	67,02	0,30	7,20	3,90	0,14	10,86	0,00	0,00	11,09	0,00	11,09	-	66,87	0,00	0,73			0,86
03.06.14	24,00	*	87,39	74,98	12,41	67,21	66,93	0,27	7,20	3,90	0,13	10,86	0,00	0,00	11,09	0,00	11,09	-	66,73	0,00	0,73			0,86
04.06.14	24,00	*	87,19	74,71	12,48	67,42	67,16	0,26	7,20	3,90	0,13	10,90	0,00	0,00	11,13	0,00	11,13	-	67,06	0,00	0,73			0,87
05.06.14	24,00	*	88,11	75,73	12,38	67,33	67,08	0,25	7,20	3,90	0,13	10,92	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15	-	66,99	0,00	0,73			0,86
06.06.14	24,00	*	87,96	75,85	12,11	67,15	66,92	0,24	7,20	3,90	0,11	10,80	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	-	66,86	0,00	0,72			0,84
07.06.14	24,00	*	88,20	75,88	12,32	67,10	66,88	0,22	7,20	3,90	0,12	11,00	0,00	0,00	11,23	0,00	11,23	-	66,69	0,00	0,73			0,85
08.06.14	24,00	*	88,57	77,05	11,53	67,55	67,27	0,27	7,20	3,90	0,11	10,39	0,00	0,00	10,61	0,00	10,61	-	67,30	0,00	0,70			0,81
09.06.14	24,00	*	89,03	76,83	12,20	66,99	66,72	0,28	7,20	3,90	0,11	11,03	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	-	66,84	0,00	0,74			0,84
10.06.14	24,00	*	88,37	77,09	11,29	67,40	67,17	0,23	7,20	3,90	0,11	10,04	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	-	66,93	0,00	0,67			0,78
11.06.14	24,00	*	87,87	75,89	11,98	67,11	66,86	0,25	7,20	3,90	0,11	10,74	0,00	0,00	10,96	0,00	10,96	-	66,66	0,00	0,72			0,83
12.06.14	24,00	*	87,38	76,07	11,31	67,50	67,23	0,27	7,20	3,90	0,10	10,32	0,00	0,00	10,54	0,00	10,54	-	67,08	0,00	0,69			0,79
13.06.14	24,00	*	87,75	75,98	11,78	67,29	67,04	0,25	7,20	3,90	0,11	10,64	0,00	0,00	10,86	0,00	10,86	-	66,77	0,00	0,71			0,82
14.06.14	24,00	*	84,45	74,40	10,04	67,14	66,86	0,28	7,20	3,90	0,11	8,88	0,00	0,00	9,07	0,00	9,07	-	66,78	0,00	0,59			0,70
15.06.14	24,00	*	88,14	75,09	13,05	67,19	66,90	0,29	7,20	3,90	0,10	12,11	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	-	66,72	0,00	0,81			0,90
16.06.14	24,00	*	89,01	75,80	13,21	67,35	67,03	0,31	7,20	3,90	0,11	12,13	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	66,92	0,00	0,81			0,92
17.06.14	24,00	*	88,87	75,84	13,03	67,32	66,97	0,34	7,20	3,90	0,12	11,79	0,00	0,00	12,03	0,00	12,03	-	66,84	0,00	0,79			0,91
18.06.14	24,00	*	86,88	74,84	12,04	67,13	66,78	0,34	7,20	3,90	0,12	10,88	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10	-	66,60	0,00	0,72			0,84
19.06.14	24,00	*	86,36	74,11	12,25	67,05	66,71	0,33	7,20	3,90	0,12	10,94	0,00	0,00	11,17	0,00	11,17	-	66,60	0,00	0,73			0,85
20.06.14	24,00	*	85,81	74,08	11,73	67,35	67,02	0,33	7,20	3,90	0,11	10,64	0,00	0,00	10,86	0,00	10,86	-	66,85	0,00	0,71			0,82
21.06.14	24,00	*	87,80	75,50	12,30	67,40	67,07	0,34	7,20	3,90	0,12	11,02	0,00	0,00	11,24	0,00	11,24	-	66,94	0,00	0,74			0,86
22.06.14	24,00	*	88,74	75,12	13,62	67,42	67,10	0,32	7,20	3,90	0,13	12,27	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52	-	66,92	0,00	0,82			0,95
23.06.14	24,00	*	89,04	76,09	12,95	67,33	67,00	0,32	7,20	3,90	0,13	11,53	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	-	66,88	0,00	0,77			0,90
Среднее	24,00	-	88,60	76,05	12,54	67,32	67,04	0,28	7,20	3,90	0,12	11,28	-	-	11,52	-	11,52	-	66,91	-	0,76	-	-	0,87
Итого	744,00		2746,46	2357,68	388,78						3,60	349,82	0,00	0,00	357,06	0,00	357,06	0,00			23,42	0,00	0,00	27,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.05.14 23:00	64765,67	21132,98	15986,45	0,00	16404,87	0,00	4636,03	-
	24.06.14 15:00	67569,74	23541,59	16342,09	0,00	16767,86	0,00	4663,52	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,10 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 80,63 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -5,14 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter