Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237
Подающ.тр.(M1):
Обратн.тр.(M2):
тр-д. ГВС(M3):
тр.цирк.ГВС(M4):
тр.подлитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	-	13,30	0,00	13,30	65,41	32,61	32,80	7,00	5,00	0,01	13,18	-	-	13,42	-	-	-	64,91	-	0,86			0,87
25.05.14	24,00	-	13,45	0,00	13,45	65,43	32,71	32,72	7,00	5,00	0,02	13,22	-	-	13,48	-	-	-	64,95	-	0,86			0,88
26.05.14	24,00	-	13,79	0,00	13,79	65,68	32,80	32,88	7,00	5,00	0,02	13,54	-	-	13,82	-	-	-	65,21	-	0,88			0,90
27.05.14	24,00	-	12,24	0,00	12,24	65,39	30,94	34,45	7,00	5,00	0,03	11,95	-	-	12,19	-	-	-	64,87	-	0,78			0,80
28.05.14	24,00	-	13,82	0,00	13,82	65,32	30,07	35,25	7,00	5,00	0,02	13,63	-	-	13,90	-	-	-	64,82	-	0,88			0,90
29.05.14	24,00	-	14,59	0,00	14,59	65,01	30,43	34,58	7,00	5,00	0,02	14,40	-	-	14,67	-	-	-	64,53	-	0,93			0,95
30.05.14	24,00	-	14,97	0,00	14,97	64,97	30,74	34,23	7,00	5,00	0,02	14,80	-	-	15,08	-	-	-	64,51	-	0,95			0,97
31.05.14	24,00	-	16,14	0,00	16,14	65,56	31,18	34,38	7,00	5,00	0,02	15,94	-	-	16,26	-	-	-	65,09	-	1,04			1,06
01.06.14	24,00	-	15,62	0,00	15,62	65,39	31,21	34,18	7,00	5,00	0,02	15,40	-	-	15,69	-	-	-	64,92	-	1,00			1,02
02.06.14	24,00	-	15,06	0,00	15,06	65,26	30,88	34,38	7,00	5,00	0,02	14,87	-	-	15,15	-	-	-	64,76	-	0,96			0,98
03.06.14	24,00	-	14,51	0,00	14,51	65,21	31,11	34,10	7,00	5,00	0,01	14,43	-	-	14,72	-	-	-	64,69	-	0,93			0,95
04.06.14	24,00	-	14,86	0,00	14,86	65,44	31,92	33,52	7,00	5,00	0,02	14,72	-	-	14,99	-	-	-	64,95	-	0,96			0,97
05.06.14	24,00	-	13,42	0,00	13,42	65,40	32,05	33,35	7,00	5,00	0,02	13,27	-	-	13,50	-	-	-	64,93	-	0,86			0,88
06.06.14	24,00	-	12,76	0,00	12,76	65,08	32,52	32,56	7,00	5,00	0,01	12,64	-	-	12,88	-	-	-	64,57	-	0,82			0,83
07.06.14	24,00	-	13,05	0,00	13,05	65,10	32,90	32,20	7,00	5,00	0,02	12,82	-	-	13,05	-	-	-	64,62	-	0,83			0,85
08.06.14	24,00	-	13,42	0,00	13,42	65,70	32,71	32,99	7,00	5,00	0,02	13,26	-	-	13,52	-	-	-	65,20	-	0,86			0,88
09.06.14	24,00	-	13,77	0,00	13,77	65,22	32,57	32,65	7,00	5,00	0,02	13,64	-	-	13,91	-	-	-	64,67	-	0,88			0,90
10.06.14	23,00	-	12,27	0,00	12,27	65,22	32,18	33,04	7,00	5,00	-0,01	12,48	-	-	12,71	-	-	-	64,70	-	0,81			0,80
11.06.14	24,00	-	14,18	0,00	14,18	65,05	31,15	33,90	7,00	5,00	0,02	14,01	-	-	14,30	-	-	-	64,58	-	0,90			0,92
12.06.14	24,00	-	11,10	0,00	11,10	65,19	31,09	34,10	7,00	5,00	0,02	10,91	-	-	11,11	-	-	-	64,67	-	0,71			0,72
13.06.14	24,00	-	10,63	0,00	10,63	64,86	30,98	33,88	7,00	5,00	0,02	10,34	-	-	10,53	-	-	-	64,35	-	0,67			0,69
14.06.14	24,00	-	10,94	0,00	10,94	64,94	30,79	34,15	7,00	5,00	0,02	10,80	-	-	10,98	-	-	-	64,39	-	0,69			0,71
15.06.14	24,00	-	15,26	0,00	15,26	64,77	29,41	35,36	7,00	5,00	0,03	14,94	-	-	15,21	-	-	-	64,34	-	0,96			0,99
16.06.14	24,00	-	14,91	0,00	14,91	64,96	30,06	34,90	7,00	5,00	0,02	14,63	-	-	14,92	-	-	-	64,50	-	0,95			0,97
17.06.14	24,00	-	14,99	0,00	14,99	65,23	29,67	35,56	7,00	5,00	0,02	14,83	-	-	15,12	-	-	-	64,79	-	0,96			0,98
18.06.14	24,00	-	13,90	0,00	13,90	65,08	29,19	35,89	7,00	5,00	0,02	13,72	-	-	13,98	-	-	-	64,63	-	0,89			0,90
19.06.14	24,00	-	13,59	0,00	13,59	65,04	29,65	35,39	7,00	5,00	0,02	13,46	-	-	13,72	-	-	-	64,55	-	0,87			0,88
20.06.14	24,00	-	13,30	0,00	13,30	65,25	29,87	35,38	7,00	5,00	0,01	13,21	-	-	13,44	-	-	-	64,75	-	0,86			0,87
21.06.14	24,00	-	15,75	0,00	15,75	65,44	30,01	35,43	7,00	5,00	0,02	15,61	-	-	15,93	-	-	-	64,99	-	1,02			1,03
22.06.14	24,00	-	14,60	0,00	14,60	65,31	29,96	35,35	7,00	5,00	0,02	14,37	-	-	14,65	-	-	-	64,86	-	0,93			0,95
23.06.14								-			-					-								
Среднее	23,97	-	13,81	-	13,81	65,23	31,11	34,12	7,00	5,00	0,02	13,63	-	-	13,89	-	-	-	64,74	-	0,88	-	-	0,90
Итого	719,00		414,19	0,00	414,19						0,53	409,02	0,00	0,00	416,83	0,00	0,00	0,00			26,50	0,00	0,00	27,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,21 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 111,15 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -6,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **527,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Теплоэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 09 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter