Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):			
тр-д. ГВС(М3):			
тр.цирк.ГВС(М4):			
тр.подпитки(V5):			

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,17

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	24,00	-	1,05	17,87	-16,82	25,35	51,65	-26,29	7,00	5,00	-1,78	17,41	-	-	17,63	-	-	-	52,46	-	0,91			-0,86
02.06.14	24,00	-	1,05	17,87	-16,82	25,35	51,65	-26,29	7,00	5,00	-1,78	17,41	-	-	17,63	-	-	-	52,46	-	0,91			-0,86
03.06.14	24,00	-	1,05	17,87	-16,82	25,35	51,65	-26,29	7,00	5,00	-1,78	17,41	-	-	17,63	-	-	-	52,46	-	0,91			-0,86
04.06.14	23,00	-	1,05	17,87	-16,82	25,35	51,65	-26,29	7,00	5,00	-1,78	17,41	-	-	17,63	-	-	-	52,46	-	0,91			-0,86
05.06.14	24,00	-	13,99	0,42	13,57	52,27	36,34	15,93	7,00	5,00	0,00	13,79	-	-	13,98	-	-	-	51,92	-	0,72			0,72
06.06.14	24,00	-	4,96	7,44	-2,48	50,53	54,14	-3,61	7,00	5,00	-0,77	11,92	-	-	12,08	-	-	-	52,68	-	0,63			-0,14
07.06.14	24,00	-	0,00	13,59	-13,59	24,22	53,21	-28,99	7,00	5,00	-1,41	13,36	-	-	13,55	-	-	-	53,01	-	0,71			-0,70
08.06.14	24,00	-	0,00	15,94	-15,94	23,40	52,42	-29,02	7,00	5,00	-1,63	15,60	-	-	15,81	-	-	-	52,32	-	0,82			-0,81
09.06.14	24,00	-	0,00	15,03	-15,03	23,32	53,59	-30,27	7,00	5,00	-1,57	14,76	-	-	14,97	-	-	-	53,41	-	0,79			-0,78
10.06.14	24,00	-	0,00	6,91	-6,91	22,60	51,09	-28,49	7,00	5,00	-0,62	5,63	-	-	5,69	-	-	-	52,30	-	0,29			-0,33
11.06.14	24,00	-	0,00	18,58	-18,58	21,53	52,20	-30,67	7,00	5,00	-1,81	16,40	-	-	16,64	-	-	-	52,51	-	0,86			-0,95
12.06.14	24,00	-	0,00	20,04	-20,04	22,87	52,82	-29,95	7,00	5,00	-1,98	18,05	-	-	18,30	-	-	-	52,70	-	0,95			-1,03
13.06.14	24,00	-	0,00	16,36	-16,36	22,60	51,47	-28,87	7,00	5,00	-1,56	14,39	-	-	14,58	-	-	-	51,42	-	0,74			-0,82
14.06.14	24,00	-	0,00	15,47	-15,47	22,79	51,17	-28,38	7,00	5,00	-1,46	13,48	-	-	13,66	-	-	-	51,04	-	0,69			-0,77
15.06.14	24,00	-	0,00	24,75	-24,75	21,48	51,70	-30,22	7,00	5,00	-2,43	22,70	-	-	22,98	-	-	-	51,73	-	1,17			-1,26
16.06.14	24,00	-	0,00	23,19	-23,19	21,82	52,78	-30,96	7,00	5,00	-2,32	21,10	-	-	21,38	-	-	-	52,79	-	1,12			-1,20
17.06.14	24,00	-	0,00	19,46	-19,46	21,20	52,96	-31,76	7,00	5,00	-1,94	17,57	-	-	17,79	-	-	-	52,86	-	0,93			-1,01
18.06.14	24,00	-	0,00	21,94	-21,94	20,17	53,92	-33,75	7,00	5,00	-2,24	20,03	-	-	20,29	-	-	-	53,87	-	1,08			-1,16
19.06.14	24,00	-	0,00	26,30	-26,30	21,11	53,08	-31,97	7,00	5,00	-2,66	24,26	-	-	24,58	-	-	-	53,06	-	1,29			-1,37
20.06.14	24,00	-	0,00	26,67	-26,67	21,68	53,00	-31,32	7,00	5,00	-2,70	24,67	-	-	24,98	-	-	-	52,99	-	1,31			-1,39
21.06.14	24,00	-	0,00	24,26	-24,26	21,61	52,02	-30,41	7,00	5,00	-2,40	22,29	-	-	22,56	-	-	-	51,96	-	1,16			-1,24
22.06.14	24,00	-	0,00	25,32	-25,32	21,17	51,75	-30,58	7,00	5,00	-2,50	23,31	-	-	23,59	-	-	-	51,73	-	1,21			-1,29
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,95	-	1,05	17,87	-16,82	25,35	51,65	-26,29	7,00	5,00	-1,78	17,41	-	-	17,63	-	-	-	52,46	-	0,91	-	-	-0,86
Итого	527,00		23,15	393,15	-370,00						-39,10	382,95	0,00	0,00	387,93	0,00	0,00	0,00			20,10	0,00	0,00	-18,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,31 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 141,07 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °C = -5,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **529,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.
Печать энергосбыта

Split by PDF Splitter