Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0614.bct
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	24,00	-	102,89	81,33	21,56	68,54	68,34	0,20	7,00	5,00	0,00	21,86	-	-	22,33	-	-	-	68,39	-	1,50			1,50
02.06.14	24,00	-	102,60	79,77	22,83	68,63	68,40	0,23	7,00	5,00	0,01	22,98	-	-	23,49	-	-	-	68,56	-	1,58			1,59
03.06.14	24,00	-	99,03	77,67	21,36	68,60	68,39	0,21	7,00	5,00	0,02	21,42	-	-	21,87	-	-	-	68,53	-	1,47			1,48
04.06.14	24,00	-	99,40	77,91	21,49	68,78	68,56	0,22	7,00	5,00	0,02	21,54	-	-	22,03	-	-	-	68,75	-	1,48			1,50
05.06.14	24,00	-	101,96	81,15	20,81	68,60	68,39	0,21	7,00	5,00	0,01	20,99	-	-	21,45	-	-	-	68,62	-	1,44			1,45
06.06.14	24,00	-	100,60	80,41	20,19	68,44	68,23	0,21	7,00	5,00	0,01	20,29	-	-	20,75	-	-	-	68,50	-	1,39			1,40
07.06.14	24,00	-	99,75	80,51	19,24	68,38	68,18	0,20	7,00	5,00	0,01	19,34	-	-	19,78	-	-	-	68,36	-	1,32			1,34
08.06.14	24,00	-	101,81	81,69	20,12	68,87	68,65	0,22	7,00	5,00	0,01	20,28	-	-	20,71	-	-	-	68,89	-	1,40			1,41
09.06.14	24,00	-	101,29	81,15	20,14	68,25	68,02	0,23	7,00	5,00	0,01	20,25	-	-	20,68	-	-	-	68,31	-	1,38			1,40
10.06.14	24,00	-	100,63	80,75	19,88	68,73	68,54	0,19	7,00	5,00	0,01	20,03	-	-	20,49	-	-	-	68,63	-	1,38			1,39
11.06.14	24,00	-	99,88	80,07	19,81	68,53	68,32	0,21	7,00	5,00	0,01	20,03	-	-	20,49	-	-	-	68,47	-	1,37			1,38
12.06.14	24,00	-	99,52	80,45	19,07	68,96	68,74	0,22	7,00	5,00	0,00	19,41	-	-	19,84	-	-	-	68,94	-	1,34			1,34
13.06.14	24,00	-	98,25	80,34	17,91	68,64	68,42	0,22	7,00	5,00	0,00	18,32	-	-	18,72	-	-	-	68,59	-	1,26			1,25
14.06.14	24,00	-	98,45	78,77	19,68	68,61	68,37	0,24	7,00	5,00	-0,01	20,19	-	-	20,64	-	-	-	68,58	-	1,39			1,37
15.06.14	24,00	-	99,76	79,87	19,89	68,59	68,35	0,24	7,00	5,00	-0,02	20,61	-	-	21,06	-	-	-	68,50	-	1,41			1,39
16.06.14	24,00	-	103,04	80,67	22,37	68,81	68,58	0,23	7,00	5,00	-0,03	23,19	-	-	23,68	-	-	-	68,78	-	1,59			1,56
17.06.14	24,00	-	101,99	80,88	21,11	68,77	68,51	0,26	7,00	5,00	-0,02	21,80	-	-	22,29	-	-	-	68,73	-	1,50			1,48
18.06.14	24,00	-	100,06	79,79	20,27	68,60	68,34	0,26	7,00	5,00	-0,01	20,83	-	-	21,30	-	-	-	68,52	-	1,43			1,42
19.06.14	24,00	-	99,68	78,70	20,98	68,47	68,24	0,23	7,00	5,00	0,01	21,24	-	-	21,71	-	-	-	68,39	-	1,45			1,46
20.06.14	24,00	-	97,87	77,99	19,88	68,83	68,61	0,22	7,00	5,00	0,03	19,81	-	-	20,26	-	-	-	68,76	-	1,36			1,39
21.06.14	24,00	-	100,34	80,83	19,51	68,80	68,60	0,20	7,00	5,00	0,01	19,66	-	-	20,09	-	-	-	68,75	-	1,35			1,36
22.06.14	24,00	-	102,84	80,79	22,05	68,71	68,53	0,18	7,00	5,00	-0,01	22,49	-	-	23,00	-	-	-	68,60	-	1,54			1,54
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	100,53	80,07	20,46	68,64	68,42	0,22	7,00	5,00	0,00	20,75	-	-	21,21	-	-	-	68,60	-	1,42	-	-	1,43
Итого	528,00		2211,64	1761,49	450,15						0,06	456,56	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00			31,33	0,00	0,00	31,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,41 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 169,69 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -6,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **636,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«10» 07 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter