Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	94,44	71,94	22,50	69,07	68,83	0,24	7,00	5,00	-0,02	23,02	-	-	23,52	-	-	-	69,15	-	1,60			1,58
25.05.14	24,00	-	96,39	72,22	24,17	68,97	68,71	0,26	7,00	5,00	-0,02	24,66	-	-	25,17	-	-	-	69,11	-	1,71			1,69
26.05.14	24,00	-	96,39	73,22	23,17	69,20	68,93	0,27	7,00	5,00	-0,01	23,60	-	-	24,13	-	-	-	69,40	-	1,64			1,63
27.05.14	24,00	-	97,59	74,28	23,31	69,10	68,79	0,31	7,00	5,00	-0,01	23,76	-	-	24,28	-	-	-	69,23	-	1,65			1,64
28.05.14	24,00	-	95,20	72,91	22,29	69,11	68,80	0,31	7,00	5,00	-0,01	22,76	-	-	23,25	-	-	-	69,21	-	1,58			1,57
29.05.14	24,00	-	98,08	71,41	26,67	68,83	68,54	0,29	7,00	5,00	-0,03	27,49	-	-	28,06	-	-	-	68,90	-	1,89			1,86
30.05.14	24,00	-	96,31	71,35	24,96	68,71	68,41	0,30	7,00	5,00	-0,05	25,99	-	-	26,56	-	-	-	68,80	-	1,79			1,74
31.05.14	24,00	-	94,12	71,37	22,75	69,15	68,84	0,31	7,00	5,00	-0,05	23,74	-	-	24,26	-	-	-	69,30	-	1,64			1,60
01.06.14	24,00	-	96,90	71,33	25,57	68,84	68,57	0,27	7,00	5,00	-0,04	26,45	-	-	27,05	-	-	-	68,86	-	1,82			1,78
02.06.14	24,00	-	95,02	70,07	24,95	68,90	68,61	0,29	7,00	5,00	-0,04	25,87	-	-	26,45	-	-	-	68,96	-	1,79			1,74
03.06.14	24,00	-	95,47	68,60	26,87	68,86	68,55	0,31	7,00	5,00	-0,06	28,02	-	-	28,60	-	-	-	69,02	-	1,93			1,88
04.06.14	24,00	-	93,72	68,91	24,81	69,03	68,74	0,29	7,00	5,00	-0,06	25,95	-	-	26,54	-	-	-	69,19	-	1,80			1,74
05.06.14	24,00	-	93,65	71,53	22,12	68,86	68,58	0,28	7,00	5,00	-0,04	23,04	-	-	23,53	-	-	-	69,04	-	1,59			1,55
06.06.14	24,00	-	91,39	70,98	20,41	68,70	68,41	0,29	7,00	5,00	-0,04	21,31	-	-	21,77	-	-	-	68,89	-	1,47			1,43
07.06.14	24,00	-	92,96	71,04	21,92	68,61	68,33	0,28	7,00	5,00	-0,04	22,74	-	-	23,24	-	-	-	68,74	-	1,56			1,53
08.06.14	24,00	-	94,54	71,90	22,64	69,11	68,79	0,32	7,00	5,00	-0,02	23,24	-	-	23,75	-	-	-	69,31	-	1,61			1,59
09.06.14	24,00	-	92,20	71,65	20,55	68,49	68,15	0,34	7,00	5,00	-0,03	21,21	-	-	21,67	-	-	-	68,85	-	1,46			1,44
10.06.14	23,00	-	89,25	68,39	20,86	68,91	68,63	0,28	7,00	5,00	-0,07	22,21	-	-	22,69	-	-	-	68,97	-	1,53			1,46
11.06.14	24,00	-	92,41	70,74	21,67	68,77	68,45	0,32	7,00	5,00	-0,02	22,29	-	-	22,77	-	-	-	68,87	-	1,54			1,52
12.06.14	24,00	-	93,53	70,91	22,62	69,27	68,92	0,35	7,00	5,00	-0,02	23,20	-	-	23,71	-	-	-	69,38	-	1,61			1,60
13.06.14	24,00	-	91,36	70,79	20,57	68,92	68,60	0,32	7,00	5,00	-0,01	21,09	-	-	21,56	-	-	-	68,97	-	1,46			1,45
14.06.14	24,00	-	92,03	69,35	22,68	68,93	68,56	0,37	7,00	5,00	-0,01	23,24	-	-	23,76	-	-	-	69,09	-	1,61			1,59
15.06.14	24,00	-	95,48	70,08	25,40	68,87	68,53	0,34	7,00	5,00	-0,02	25,99	-	-	26,58	-	-	-	68,94	-	1,79			1,78
16.06.14	24,00	-	96,27	70,71	25,56	69,10	68,76	0,34	7,00	5,00	-0,02	26,18	-	-	26,76	-	-	-	69,18	-	1,81			1,79
17.06.14	24,00	-	94,31	70,86	23,45	69,06	68,70	0,36	7,00	5,00	-0,01	23,98	-	-	24,53	-	-	-	69,13	-	1,66			1,65
18.06.14	24,00	-	94,44	69,99	24,45	68,92	68,56	0,36	7,00	5,00	-0,01	25,06	-	-	25,61	-	-	-	68,99	-	1,73			1,72
19.06.14	24,00	-	95,11	69,35	25,76	68,80	68,47	0,33	7,00	5,00	-0,02	26,44	-	-	27,01	-	-	-	68,88	-	1,82			1,80
20.06.14	24,00	-	93,07	69,77	23,30	69,17	68,82	0,35	7,00	5,00	-0,01	23,85	-	-	24,37	-	-	-	69,24	-	1,65			1,64
21.06.14	24,00	-	96,26	72,36	23,90	69,08	68,71	0,37	7,00	5,00	-0,01	24,39	-	-	24,92	-	-	-	69,13	-	1,69			1,68
22.06.14	24,00	-	98,21	72,11	26,10	68,98	68,62	0,36	7,00	5,00	-0,01	26,70	-	-	27,27	-	-	-	69,01	-	1,85			1,83
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,97	-	94,54	71,00	23,53	68,94	68,63	0,31	7,00	5,00	-0,03	24,25	-	-	24,78	-	-	-	69,06	-	1,68	-	-	1,65
Итого	719,00		2836,10	2130,12	705,98						-0,81	727,47	0,00	0,00	743,37	0,00	0,00	0,00			50,27	0,00	0,00	49,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 13,19 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 198,23 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -10,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **941,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1 07 14 г.

Split by PDF Splitter