

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО-НБС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за июнь 2014  
 Договор: Строит.Адрес: Бабушкина 78  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девятисобная

Телефон:  
 Узел учета: ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассматривать совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 208354  
 Подает.тр.(M1): расходомер: Гмпл= Гмпл= (Сема);  
 Обратн.тр.(M2): расходомер: Гмпл= Гмпл=;  
 ТР-А. ГВС(M3): расходомер: Гмпл= Гмпл=;  
 Тр.подпитки(M4): расходомер: Гмпл= Гмпл=;  
 Тр.подпитки(M5): расходомер: Гмпл= Гмпл=;  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q_{\text{рас}} = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K$   
 Летом:  $Q_{\text{рас}} = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K \cdot (T2 - T_{\text{норм}})$   
 Договорные нагрузки: Гкал/час;  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час;  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гтп;  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2013 по 23.06.2014

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: Преобр.давления:  
 Термометр: Преобр.давления:  
 Термометр: Преобр.давления:  
 Термометр: Преобр.давления:  
 Термометр: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Дата	Тп, час	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	Учет теплоты (ТВ-1)						Учет ГВС (ТВ-2)						Общие теплоты						
						T1, С	T2, С	dT, С	P1, г/см2	P2, г/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м3/ч	V4, м3/ч	dVгвс, м3/ч	Vподп, м3/ч	T3, С	T4, С	Qгвс.общ, Гкал	Qобщ, Гкал		
01.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
02.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
03.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
04.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
05.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
06.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
07.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
08.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
09.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
10.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
11.06.14	24,00	-	101,11	83,37	17,74	68,81	68,49	0,32	7,00	5,00	-0,02	18,41	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
12.06.14	24,00	-	103,12	83,41	19,71	69,22	68,91	0,31	7,00	5,00	0,00	20,23	-	-	18,82	-	-	-	-	68,71	-	1,27	-	1,25
13.06.14	24,00	-	101,66	83,23	18,43	68,89	68,58	0,31	7,00	5,00	0,00	18,84	-	-	20,68	-	-	-	-	69,15	-	1,40	-	1,40
14.06.14	24,00	-	98,93	81,46	17,47	66,89	68,54	0,35	7,00	5,00	0,01	17,84	-	-	19,28	-	-	-	-	68,76	-	1,30	-	1,30
15.06.14	24,00	-	105,51	82,26	23,25	68,86	68,53	0,33	7,00	5,00	0,00	23,66	-	-	18,20	-	-	-	-	69,86	-	1,23	-	1,23
16.06.14	24,00	-	103,09	83,11	19,98	69,07	68,74	0,33	7,00	5,00	0,00	20,43	-	-	24,18	-	-	-	-	68,76	-	1,63	-	1,63
17.06.14	24,00	-	104,50	83,38	21,12	69,03	68,71	0,32	7,00	5,00	-0,01	21,73	-	-	20,87	-	-	-	-	68,97	-	1,41	-	1,41
18.06.14	24,00	-	102,90	82,41	20,49	68,89	68,57	0,32	7,00	5,00	-0,02	21,24	-	-	22,22	-	-	-	-	68,90	-	1,50	-	1,49
19.06.14	24,00	-	101,93	81,35	20,58	68,78	68,46	0,32	7,00	5,00	0,00	21,09	-	-	21,70	-	-	-	-	68,76	-	1,46	-	1,44
20.06.14	24,00	-	100,30	81,33	18,97	69,17	68,85	0,32	7,00	5,00	0,01	19,21	-	-	21,52	-	-	-	-	68,68	-	1,45	-	1,44
21.06.14	24,00	-	104,79	82,98	21,81	69,14	68,83	0,31	7,00	5,00	0,02	21,99	-	-	22,46	-	-	-	-	69,09	-	1,33	-	1,34
22.06.14	24,00	-	104,24	83,01	21,23	69,04	68,75	0,29	7,00	5,00	-0,01	21,74	-	-	22,23	-	-	-	-	69,05	-	1,52	-	1,54
23.06.14	24,00	-	102,67	82,61	20,07	68,98	68,66	0,32	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,98	-	-	-	-	68,88	-	1,42	-	1,41
Итого	528,00	-	2258,78	1817,40	441,48	-	-	-	-	-	-0,01	451,71	0,00	0,00	461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	31,18	0,00	31,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(кЗ)	V4(кЗ)	Qобщ.от-гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Период расчета по среднему:									
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:									
Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему:									
Период превышения t2:									
Корректировка на температуру холодной воды									
Итого по приборам учета:									
Итого по приборам учета:									

14,68 °C = -6,63 Гкал;  
 35,74 Гкал;  
 629,43 куб.м.  
 с учетом корректировок  
 с учетом корректировок

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОУЧЕТОВ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУИ "ТЭК СПб"  
 "Счетчик Энергооборудования"  
 Удостоверение приборного учета  
 Официальный приборный учет  
 СЧЕТ ПРИНЯТ  
 «10/06/14»