Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2014 по 23.06.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.14	24,00		32,22	2,53	29,69	66,73	40,83	25,90	5,00	4,00	-0,12	32,80	0,00	0,00	33,46	0,00	33,46	-	66,20	0,00	2,17			2,05
24.05.14	24,00		29,66	2,38	27,28	66,73	41,66	25,07	5,00	4,00	-0,12	30,21	0,00	0,00	30,82	0,00	30,82	-	66,18	0,00	2,00			1,88
25.05.14	24,00	*	29,68	2,27	27,41	66,60	40,57	26,02	5,00	4,00	-0,11	30,22	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	-	66,07	0,00	2,00			1,88
26.05.14	24,00		31,22	2,38	28,84	66,78	40,41	26,36	5,00	4,00	-0,12	31,78	0,00	0,00	32,43	0,00	32,43	-	66,25	0,00	2,11			1,99
27.05.14	24,00		28,20	2,38	25,82	66,47	39,14	27,33	5,00	4,00	-0,11	28,75	0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	-	65,74	0,00	1,89			1,78
28.05.14	24,00	*	29,16	2,38	26,78	66,49	38,11	28,39	5,00	4,00	-0,10	29,70	0,00	0,00	30,29	0,00	30,29	-	65,78	0,00	1,95			1,85
29.05.14	24,00	*	27,35	2,38	24,97	66,18	38,28	27,90	5,00	4,00	-0,11	27,89	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	65,46	0,00	1,83			1,72
30.05.14	24,00	*	27,09	2,38	24,71	66,04	38,50	27,54	5,00	4,00	0,43	27,67	0,00	0,00	28,22	0,00	28,22	-	65,40	0,00	1,81			2,24
31.05.14	24,00	*	25,41	2,38	23,03	66,33	38,59	27,73	5,00	4,00	-0,11	25,96	0,00	0,00	26,48	0,00	26,48	-	65,66	0,00	1,70			1,59
01.06.14	24,00		26,67	2,38	24,28	66,25	38,69	27,56	5,00	4,00	-0,11	27,20	0,00	0,00	27,74	0,00	27,74	-	65,58	0,00	1,78			1,67
02.06.14	24,00	*	27,73	2,38	25,35	66,19	38,16	28,04	5,00	4,00	-0,10	28,22	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	-	65,50	0,00	1,85			1,74
03.06.14	24,00	*	26,47	2,38	24,08	65,99	38,37	27,62	5,00	4,00	0,44	27,02	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	-	65,33	0,00	1,77			2,20
04.06.14	24,00	*	27,13	2,38	24,75	66,36	40,06	26,30	5,00	4,00	-0,11	27,65	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	-	65,77	0,00	1,82			1,71
05.06.14	24,00	*	24,66	2,38	22,28	66,14	40,65	25,49	5,00	4,00	-0,11	25,14	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	65,52	0,00	1,65			1,53
06.06.14	24,00		23,00	2,38	20,62	65,87	41,04	24,83	5,00	4,00	-0,11	23,44	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	65,25	0,00	1,53			1,42
07.06.14	24,00	*	23,32	2,38	20,93	65,93	41,70	24,23	5,00	4,00	0,43	23,82	0,00	0,00	24,30	0,00	24,30	-	65,32	0,00	1,56			1,98
08.06.14	24,00	*	22,26	2,38	19,88	66,23	40,96	25,27	5,00	4,00	0,43	22,77	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	65,58	0,00	1,49			1,92
09.06.14	24,00	*	24,03	67,14	-43,11	66,10	62,93	3,17	5,00	4,00	6,63	24,52	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	65,53	0,00	1,61			8,24
10.06.14	24,00	*	18,20	56,75	-38,55	66,35	63,61	2,75	5,00	4,00	5,42	18,66	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	65,70	0,00	1,23			6,65
11.06.14	24,00	*	23,02	0,00	23,02	65,82	22,94	42,88	5,00	4,00	-0,02	23,49	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	-	65,20	0,00	1,53			1,52
12.06.14	24,00	*	22,93	0,00	22,93	66,26	21,60	44,66	5,00	4,00	-0,02	23,44	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	65,62	0,00	1,54			1,52
13.06.14	24,00	*	22,02	0,00	22,02	65,82	20,51	45,31	5,00	4,00	-0,02	22,53	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	-	65,08	0,00	1,47			1,45
14.06.14	24,00	*	21,93	0,00	21,93	65,91	19,34	46,57	5,00	4,00	-0,02	22,45	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	65,16	0,00	1,46			1,45
15.06.14	24,00	*	24,61	0,00	24,61	65,91	17,82	48,09	5,00	4,00	-0,02	25,16	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	65,16	0,00	1,64			1,62
16.06.14	24,00	*	24,87	0,00	24,87	66,19	19,06	47,13	5,00	4,00	-0,02	25,42	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	-	65,56	0,00	1,67			1,65
17.06.14	24,00	*	23,88	0,00	23,88	65,94	16,09	49,85	5,00	4,00	-0,01	24,28	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	65,31	0,00	1,59			1,57
18.06.14	24,00	*	26,07	0,00	26,07	65,96	15,61	50,35	5,00	4,00	-0,01	26,53	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	-	65,33	0,00	1,73			1,72
19.06.14	24,00	*	25,17	0,00	25,17	65,92	17,48	48,43	5,00	4,00	-0,02	25,71	0,00	0,00	26,22	0,00	26,22	-	65,28	0,00	1,68			1,66
20.06.14	24,00	*	22,63	0,00	22,63	65,91	17,39	48,52	5,00	4,00	-0,01	23,10	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	65,19	0,00	1,51			1,49
21.06.14	24,00	*	24,66	0,00	24,66	66,09	17,29	48,80	5,00	4,00	-0,02	25,17	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67	-	65,45	0,00	1,65			1,63
22.06.14	24,00	*	25,70	0,00	25,70	66,18	17,97	48,21	5,00	4,00	-0,02	26,21	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	65,53	0,00	1,72			1,70
23.06.14	24,00	*	27,15	0,00	27,15	66,24	16,96	49,29	5,00	4,00	-0,01	27,62	0,00	0,00	28,18	0,00	28,18	-	65,59	0,00	1,81			1,80
Среднее	24,00	-	25,57	5,14	20,43	66,19	32,57	33,61	5,00	4,00	0,38	26,08	-	-	26,60	-	26,60	-	65,54	-	1,71	-	-	2,09
Итого	768,00		818,08	164,42	653,67						12,12	834,56	0,00	0,00	851,21	0,00	851,21	0,00			54,72	0,00	0,00	66,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.05.14 07:00	27773,68	23485,78	5841,04	0,00	5987,59	0,00	1251,58	-
	24.06.14 15:00	28599,18	23649,40	6683,15	0,00	6846,50	0,00	1318,93	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 14,62 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 186,20 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -12,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1037,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать теплоносителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter