Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подлитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	0,00	11,77	12,01	0,00	12,01	-	67,98	35,10	0,41			0,89
02.06.14	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	0,00	11,77	12,01	0,00	12,01	-	67,98	35,10	0,41			0,89
03.06.14	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	0,00	11,77	12,01	0,00	12,01	-	67,98	35,10	0,41			0,89
04.06.14	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	0,00	11,77	12,01	0,00	12,01	-	67,98	35,10	0,41			0,89
05.06.14	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	0,00	11,77	12,01	0,00	12,01	-	67,98	35,10	0,41			0,89
06.06.14	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	0,00	11,77	12,01	0,00	12,01	-	67,98	35,10	0,41			0,89
07.06.14	24,00	-	110,88	98,59	12,29	67,86	67,66	0,20	7,00	5,00	0,42	11,57	0,00	11,57	11,79	0,00	11,79	-	67,68	38,55	0,44			0,86
08.06.14	24,00	-	111,55	99,69	11,86	68,32	68,10	0,22	7,00	5,00	0,42	11,13	0,00	11,13	11,36	0,00	11,36	-	68,28	37,28	0,42			0,84
09.06.14	24,00	-	112,48	100,35	12,13	67,75	67,51	0,24	7,00	5,00	0,44	11,43	0,00	11,43	11,68	0,00	11,68	-	67,91	36,42	0,42			0,85
10.06.14	24,00	-	112,86	100,97	11,89	68,19	67,99	0,20	7,00	5,00	0,44	11,16	0,00	11,16	11,38	0,00	11,38	-	67,97	35,61	0,40			0,83
11.06.14	24,00	-	111,31	98,11	13,20	67,94	67,73	0,21	7,00	5,00	0,48	12,41	0,00	12,41	12,67	0,00	12,67	-	67,77	35,54	0,44			0,92
12.06.14	24,00	-	112,07	98,21	13,86	68,36	68,14	0,22	7,00	5,00	0,50	13,05	0,00	13,05	13,34	0,00	13,34	-	68,28	35,86	0,47			0,97
13.06.14	24,00	-	110,05	98,36	11,69	68,12	67,91	0,21	7,00	5,00	0,44	10,86	0,00	10,86	11,07	0,00	11,07	-	67,95	35,62	0,39			0,82
14.06.14	24,00	-	108,77	95,67	13,10	68,01	67,78	0,23	7,00	5,00	0,49	12,22	0,00	12,22	12,47	0,00	12,47	-	67,96	35,30	0,43			0,92
15.06.14	24,00	-	110,07	96,26	13,81	68,05	67,82	0,23	7,00	5,00	0,52	12,91	0,00	12,91	13,17	0,00	13,17	-	67,88	34,05	0,44			0,96
16.06.14	24,00	-	108,87	97,48	11,39	68,21	67,99	0,22	7,00	5,00	0,44	10,31	0,00	10,31	10,55	0,00	10,55	-	68,01	34,94	0,36			0,80
17.06.14	24,00	-	110,12	97,39	12,73	68,22	67,99	0,23	7,00	5,00	0,50	11,62	0,00	11,62	11,86	0,00	11,86	-	68,02	33,90	0,39			0,90
18.06.14	24,00	-	108,50	95,64	12,86	68,08	67,85	0,23	7,00	5,00	0,51	11,83	0,00	11,83	12,06	0,00	12,06	-	67,92	33,22	0,39			0,90
19.06.14	24,00	-	106,87	94,15	12,72	67,92	67,68	0,24	7,00	5,00	0,50	11,67	0,00	11,67	11,89	0,00	11,89	-	67,79	33,74	0,40			0,89
20.06.14	24,00	-	104,86	93,66	11,20	68,27	68,03	0,24	7,00	5,00	0,45	10,14	0,00	10,14	10,35	0,00	10,35	-	68,11	33,91	0,34			0,79
21.06.14	24,00	-	108,82	95,04	13,78	68,30	68,06	0,24	7,00	5,00	0,54	12,72	0,00	12,72	12,98	0,00	12,98	-	68,15	33,86	0,43			0,97
22.06.14	24,00	-	108,83	94,44	14,39	68,27	68,05	0,22	7,00	5,00	0,55	13,26	0,00	13,26	13,55	0,00	13,55	-	68,02	33,82	0,45			1,01
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	109,81	97,13	12,68	68,12	67,89	0,22	7,00	5,00	0,48	11,77	-	11,77	12,01	-	12,01	-	67,98	35,10	0,41	-	-	0,89
Итого	528,00		2415,77	2136,79	278,98						10,52	258,91	0,00	258,91	264,23	0,00	264,23	0,00			9,07	0,00	0,00	19,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,12 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 96,08 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -3,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter