Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 95-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	146,52	127,21	19,31	67,54	67,19	0,34	5,00	4,00	0,04	19,45	0,00	0,00	19,85	0,00	19,85	-	67,22	0,00	1,31			1,35
25.05.14	24,00	*	148,87	127,66	21,21	67,39	67,06	0,33	5,00	4,00	0,05	21,29	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	67,04	0,00	1,43			1,47
26.05.14	24,00	*	152,39	130,44	21,96	67,52	67,19	0,33	5,00	4,00	0,05	21,98	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	67,17	0,00	1,48			1,53
27.05.14	24,00	*	156,49	133,65	22,84	67,56	67,08	0,48	5,00	4,00	0,09	22,68	0,00	0,00	23,15	0,00	23,15	-	67,00	0,00	1,52			1,61
28.05.14	24,00	*	151,55	129,97	21,58	67,54	67,07	0,47	5,00	4,00	0,09	21,36	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	66,99	0,00	1,43			1,52
29.05.14	24,00	*	146,62	123,14	23,48	67,27	66,80	0,47	5,00	4,00	0,09	23,27	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	66,76	0,00	1,55			1,64
30.05.14	24,00	*	146,21	122,67	23,54	67,05	66,66	0,39	5,00	4,00	0,07	23,45	0,00	0,00	23,93	0,00	23,93	-	66,66	0,00	1,56			1,63
31.05.14	24,00	*	146,71	122,80	23,91	67,43	67,04	0,40	5,00	4,00	0,06	23,85	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	67,09	0,00	1,60			1,66
01.06.14	24,00	*	149,15	122,14	27,00	67,39	67,01	0,38	5,00	4,00	0,07	26,91	0,00	0,00	27,47	0,00	27,47	-	66,93	0,00	1,80			1,87
02.06.14	24,00	*	146,97	121,92	25,04	67,22	66,78	0,44	5,00	4,00	0,07	24,97	0,00	0,00	25,49	0,00	25,49	-	66,73	0,00	1,67			1,74
03.06.14	24,00	*	140,97	117,91	23,06	67,15	66,75	0,39	5,00	4,00	0,06	23,02	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	66,71	0,00	1,54			1,60
04.06.14	24,00	*	144,98	121,56	23,41	67,31	66,96	0,35	5,00	4,00	0,05	23,42	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	66,98	0,00	1,57			1,62
05.06.14	24,00	*	150,42	127,33	23,09	67,27	66,92	0,35	5,00	4,00	0,06	23,08	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	-	66,92	0,00	1,54			1,60
06.06.14	24,00	*	144,71	123,94	20,77	67,10	66,76	0,34	5,00	4,00	0,05	20,77	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	66,71	0,00	1,39			1,44
07.06.14	24,00	*	145,07	124,29	20,78	67,10	66,77	0,33	5,00	4,00	0,05	20,79	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	66,72	0,00	1,39			1,44
08.06.14	24,00	*	146,87	125,89	20,98	67,46	67,09	0,37	5,00	4,00	0,06	20,96	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	67,19	0,00	1,41			1,46
09.06.14	24,00	*	150,20	126,38	23,82	66,96	66,56	0,40	5,00	4,00	0,06	23,78	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	66,85	0,00	1,59			1,65
10.06.14	24,00	*	148,66	128,09	20,57	67,43	67,01	0,41	5,00	4,00	0,07	20,56	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	66,92	0,00	1,38			1,44
11.06.14	24,00	*	146,32	125,17	21,15	67,07	66,70	0,38	5,00	4,00	0,06	21,11	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	66,62	0,00	1,41			1,47
12.06.14	24,00	*	146,59	125,27	21,31	67,47	67,11	0,36	5,00	4,00	0,06	21,28	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	-	67,11	0,00	1,43			1,49
13.06.14	24,00	*	145,13	125,69	19,44	67,29	66,90	0,39	5,00	4,00	0,07	19,38	0,00	0,00	19,78	0,00	19,78	-	66,73	0,00	1,29			1,36
14.06.14	24,00	*	142,85	122,19	20,65	67,16	66,72	0,44	5,00	4,00	0,07	20,61	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	66,73	0,00	1,38			1,44
15.06.14	24,00	*	145,94	122,82	23,12	67,12	66,67	0,46	5,00	4,00	0,08	22,98	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	66,60	0,00	1,53			1,61
16.06.14	24,00	*	146,14	124,55	21,59	67,32	66,96	0,36	5,00	4,00	0,06	21,54	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	66,89	0,00	1,44			1,50
17.06.14	24,00	*	146,92	124,67	22,25	67,33	66,93	0,39	5,00	4,00	0,07	22,19	0,00	0,00	22,65	0,00	22,65	-	66,83	0,00	1,48			1,55
18.06.14	24,00	*	144,60	122,44	22,15	67,17	66,75	0,42	5,00	4,00	0,07	22,06	0,00	0,00	22,51	0,00	22,51	-	66,71	0,00	1,47			1,54
19.06.14	24,00	*	143,07	119,94	23,13	67,08	66,68	0,40	5,00	4,00	0,06	23,09	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	66,73	0,00	1,54			1,60
20.06.14	24,00	*	141,74	118,38	23,36	67,34	66,93	0,41	5,00	4,00	0,06	23,36	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	66,91	0,00	1,56			1,62
21.06.14	24,00	*	142,92	120,48	22,44	67,39	67,00	0,39	5,00	4,00	0,06	22,43	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	-	66,94	0,00	1,50			1,56
22.06.14	24,00	*	144,06	119,61	24,45	67,42	67,04	0,39	5,00	4,00	0,06	24,43	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	-	66,94	0,00	1,64			1,70
23.06.14	24,00	*	145,68	121,70	23,97	67,32	66,90	0,42	5,00	4,00	0,07	23,95	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	-	66,89	0,00	1,60			1,67
Среднее	24,00	-	146,62	124,19	22,43	67,30	66,90	0,39	5,00	4,00	0,06	22,39	-	-	22,85	-	22,85	-	66,88	-	1,50	-	-	1,56
Итого	744,00		4545,29	3849,92	695,38						1,98	694,00	0,00	0,00	708,37	0,00	708,37	0,00			46,41	0,00	0,00	48,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.14 11:00	37987,29	30841,45	7046,14	0,00	7209,10	0,00	1416,83	
	25.06.14 16:00	42564,61	34713,01	7750,32	0,00	7927,85	0,00	1456,94	

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,93 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 159,95 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -10,19 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,12** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **868,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 09 14 г. печать энергосбыта

Split by PDF Splitter