Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.14	24,00	-	73,69	60,49	13,21	67,71	64,29	3,41	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,85			1,10
02.06.14	24,00	-	73,69	60,49	13,21	67,71	64,29	3,41	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,85			1,10
03.06.14	24,00	-	73,69	60,49	13,21	67,71	64,29	3,41	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,85			1,10
04.06.14	24,00	-	73,82	60,01	13,81	67,81	64,44	3,37	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,85			1,10
05.06.14	24,00	-	76,29	63,27	13,02	67,70	64,40	3,30	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,89			1,14
06.06.14	24,00	-	73,37	61,59	11,78	67,53	64,28	3,25	7,00	5,00	0,24	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,84			1,09
07.06.14	24,00	-	73,82	61,72	12,10	67,51	64,28	3,23	7,00	5,00	0,24	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,76			1,00
08.06.14	24,00	-	74,43	62,47	11,96	67,97	64,57	3,40	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,78			1,02
09.06.14	24,00	-	75,91	62,49	13,42	67,44	64,09	3,35	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,77			1,03
10.06.14	24,00	-	76,47	62,93	13,54	67,85	64,51	3,34	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,86			1,12
11.06.14	24,00	-	75,42	60,88	14,54	67,59	64,26	3,33	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,87			1,13
12.06.14	24,00	-	74,32	61,30	13,02	67,99	64,64	3,35	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,94			1,19
13.06.14	24,00	-	73,79	61,48	12,31	67,76	64,37	3,39	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,84			1,09
14.06.14	24,00	-	71,79	59,67	12,12	67,65	64,21	3,44	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,79			1,04
15.06.14	24,00	-	73,53	59,62	13,91	67,67	64,21	3,46	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,78			1,03
16.06.14	24,00	-	73,49	60,71	12,78	67,83	64,37	3,46	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,90			1,15
17.06.14	24,00	-	74,41	60,29	14,12	67,78	64,28	3,50	7,00	5,00	0,27	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,82			1,08
18.06.14	24,00	-	72,46	59,25	13,21	67,57	63,96	3,61	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,91			1,17
19.06.14	24,00	-	71,30	58,08	13,22	67,41	63,84	3,57	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,85			1,11
20.06.14	24,00	-	71,38	57,39	13,99	67,77	64,22	3,55	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,84			1,10
21.06.14	24,00	-	71,48	58,50	12,98	67,79	64,25	3,54	7,00	5,00	0,25	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,90			1,16
22.06.14	24,00	-	72,70	57,60	15,10	67,78	64,34	3,44	7,00	5,00	0,26	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,83			1,09
23.06.14								-			-						-	-			0,97			1,23
Среднее	24,00	-	73,69	60,49	13,21	67,71	64,29	3,41	7,00	5,00	0,25	0,0	-	-	-	-	13,4	-	-	-				
Итого	528,00		1621,25	1330,72	290,56						5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,85	-	-	1,10
																					18,68	0,00	0,00	24,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,82 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 33,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__»__ г.

Split by PDF Splitter