Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	-	102,55	87,36	15,19	68,13	67,83	0,30	7,00	5,00	0,08	14,65	-	-	14,95	-	-	-	67,58	-	0,99			1,07
25.05.14	24,00	-	102,87	87,99	14,88	68,06	67,75	0,31	7,00	5,00	0,08	14,30	-	-	14,58	-	-	-	67,58	-	0,97			1,05
26.05.14	24,00	-	105,34	91,02	14,32	68,20	67,88	0,32	7,00	5,00	0,08	13,71	-	-	13,99	-	-	-	67,79	-	0,93			1,01
27.05.14	24,00	-	108,31	92,18	16,13	68,20	67,89	0,31	7,00	5,00	0,08	15,60	-	-	15,91	-	-	-	67,66	-	1,05			1,13
28.05.14	24,00	-	104,76	89,80	14,96	68,21	67,88	0,33	7,00	5,00	0,08	14,40	-	-	14,68	-	-	-	67,66	-	0,97			1,06
29.05.14	24,00	-	100,05	83,28	16,77	67,92	67,61	0,31	7,00	5,00	0,08	16,15	-	-	16,49	-	-	-	67,26	-	1,09			1,17
30.05.14	24,00	-	99,59	84,34	15,25	67,76	67,43	0,33	7,00	5,00	0,07	14,74	-	-	15,03	-	-	-	67,19	-	0,99			1,07
31.05.14	24,00	-	99,31	84,30	15,01	68,13	67,79	0,34	7,00	5,00	0,07	14,54	-	-	14,82	-	-	-	67,62	-	0,98			1,06
01.06.14	24,00	-	98,64	82,97	15,67	68,02	67,72	0,30	7,00	5,00	0,08	15,16	-	-	15,49	-	-	-	67,33	-	1,02			1,10
02.06.14	24,00	-	99,02	83,18	15,84	67,91	67,58	0,33	7,00	5,00	0,08	15,32	-	-	15,63	-	-	-	67,32	-	1,03			1,11
03.06.14	23,00	-	94,47	79,78	14,69	67,84	67,52	0,32	7,00	5,00	0,06	14,43	-	-	14,72	-	-	-	67,24	-	0,97			1,03
04.06.14	24,00	-	98,15	83,97	14,18	68,00	67,68	0,32	7,00	5,00	0,07	13,73	-	-	14,01	-	-	-	67,47	-	0,92			0,99
05.06.14	24,00	-	102,98	88,47	14,51	67,88	67,56	0,32	7,00	5,00	0,07	14,00	-	-	14,30	-	-	-	67,48	-	0,95			1,02
06.06.14	24,00	-	100,10	86,67	13,43	67,73	67,43	0,30	7,00	5,00	0,06	12,98	-	-	13,25	-	-	-	67,22	-	0,87			0,94
07.06.14	24,00	-	100,26	87,00	13,26	67,70	67,39	0,31	7,00	5,00	0,07	12,84	-	-	13,10	-	-	-	67,20	-	0,86			0,93
08.06.14	24,00	-	101,23	87,21	14,02	68,14	67,80	0,34	7,00	5,00	0,07	13,53	-	-	13,81	-	-	-	67,75	-	0,92			0,99
09.06.14	24,00	-	101,85	88,50	13,35	67,58	67,21	0,37	7,00	5,00	0,07	12,93	-	-	13,18	-	-	-	67,42	-	0,87			0,94
10.06.14	24,00	-	103,89	90,04	13,85	68,02	67,71	0,31	7,00	5,00	0,07	13,44	-	-	13,69	-	-	-	67,45	-	0,91			0,97
11.06.14	24,00	-	102,79	87,33	15,46	67,73	67,42	0,31	7,00	5,00	0,07	15,02	-	-	15,33	-	-	-	67,19	-	1,01			1,08
12.06.14	24,00	-	101,48	89,58	11,90	68,14	67,81	0,33	7,00	5,00	0,07	11,46	-	-	11,70	-	-	-	67,64	-	0,78			0,84
13.06.14	24,00	-	101,61	89,33	12,28	67,92	67,61	0,31	7,00	5,00	0,07	11,94	-	-	12,15	-	-	-	67,29	-	0,80			0,87
14.06.14	24,00	-	99,11	86,45	12,66	67,80	67,47	0,33	7,00	5,00	0,05	12,41	-	-	12,65	-	-	-	67,35	-	0,84			0,89
15.06.14	24,00	-	99,99	83,89	16,10	67,83	67,51	0,32	7,00	5,00	0,05	15,89	-	-	16,23	-	-	-	67,29	-	1,07			1,12
16.06.14	24,00	-	101,75	87,50	14,25	68,00	67,68	0,32	7,00	5,00	0,05	14,15	-	-	14,43	-	-	-	67,47	-	0,95			1,00
17.06.14	24,00	-	101,68	86,07	15,61	67,99	67,67	0,32	7,00	5,00	0,04	15,52	-	-	15,82	-	-	-	67,37	-	1,05			1,09
18.06.14	24,00	-	99,52	85,16	14,36	67,83	67,50	0,33	7,00	5,00	0,05	14,31	-	-	14,62	-	-	-	67,23	-	0,96			1,01
19.06.14	24,00	-	97,39	81,69	15,70	67,70	67,37	0,33	7,00	5,00	0,04	15,67	-	-	15,98	-	-	-	67,17	-	1,05			1,10
20.06.14	24,00	-	96,16	80,63	15,53	68,07	67,73	0,34	7,00	5,00	0,03	15,58	-	-	15,90	-	-	-	67,55	-	1,05			1,09
21.06.14	24,00	-	96,85	83,75	13,10	68,10	67,77	0,33	7,00	5,00	0,03	13,28	-	-	13,55	-	-	-	67,52	-	0,90			0,93
22.06.14	24,00	-	96,56	79,82	16,74	68,10	67,79	0,31	7,00	5,00	0,04	16,81	-	-	17,15	-	-	-	67,45	-	1,13			1,17
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,97	-	100,61	85,98	14,63	67,95	67,63	0,32	7,00	5,00	0,06	14,28	-	-	14,57	-	-	-	67,42	-	0,96	-	-	1,03
Итого	719,00		3018,26	2579,26	439,00						1,89	428,49	0,00	0,00	437,14	0,00	0,00	0,00			28,89	0,00	0,00	30,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,21 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 116,57 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -6,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **553,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
"Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter