Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 21 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0614.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,17

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	30,96	14,73	16,23	69,08	67,37	1,71	6,10	4,00	0,01	16,76	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	-	67,90	0,00	1,14			1,15
25.05.14	24,00	*	36,28	17,50	18,78	68,96	67,51	1,45	6,10	4,00	0,03	18,95	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	68,17	0,00	1,29			1,32
26.05.14	24,00	*	37,72	22,52	15,20	70,55	69,31	1,24	6,10	4,00	-0,03	16,29	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	69,46	0,00	1,13			1,10
27.05.14	24,00	*	39,90	26,33	13,57	58,93	58,02	0,91	6,10	4,00	0,06	13,53	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	56,80	0,00	0,77			0,82
28.05.14	24,00	*	12,17	2,64	9,53	48,63	35,23	13,40	6,10	4,00	-0,01	10,21	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	-	49,83	0,00	0,51			0,50
29.05.14	24,00	*	18,72	0,00	18,72	65,42	23,82	41,60	6,10	4,00	0,00	18,81	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	64,98	0,00	1,22			1,23
30.05.14	24,00	*	16,66	2,09	14,57	67,93	33,01	34,91	6,10	4,00	-0,08	17,16	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	66,47	0,00	1,14			1,06
31.05.14	24,00	*	16,33	6,27	10,06	67,94	31,63	36,31	6,10	4,00	1,84	18,24	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	64,44	0,00	1,17			3,01
01.06.14	24,00	*	3,45	15,14	-11,69	52,50	53,93	-1,43	6,10	4,00	10,27	15,02	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	58,19	0,00	0,87			11,14
02.06.14	24,00	*	0,00	18,63	-18,63	35,90	63,54	-27,63	6,10	4,00	11,59	18,02	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	62,67	0,00	1,13			12,72
03.06.14	24,00	*	0,00	19,63	-19,63	36,07	59,09	-23,02	6,10	4,00	11,59	19,35	0,00	0,00	19,67	0,00	19,67	-	58,44	0,00	1,13			12,72
04.06.14	24,00	*	0,00	20,27	-20,27	39,20	61,44	-22,25	6,10	4,00	11,51	19,87	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	60,74	0,00	1,21			12,72
05.06.14	24,00	*	0,00	22,07	-22,07	39,71	52,20	-12,50	6,10	4,00	11,60	21,62	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	51,60	0,00	1,12			12,72
06.06.14	24,00	*	0,00	20,88	-20,88	39,85	52,27	-12,42	6,10	4,00	11,66	20,52	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	51,62	0,00	1,06			12,72
07.06.14	24,00	*	8,66	7,78	0,88	61,12	51,98	9,14	6,10	4,00	6,49	16,43	0,00	0,00	16,68	0,00	16,68	-	56,10	0,00	0,92			7,41
08.06.14	24,00	*	1,04	18,83	-17,79	61,79	50,12	11,67	6,10	4,00	11,27	19,39	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	50,39	0,00	0,98			12,25
09.06.14	24,00	*	0,00	19,17	-19,17	30,97	52,33	-21,36	6,10	4,00	11,75	18,79	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	51,71	0,00	0,97			12,72
10.06.14	24,00	*	0,00	20,96	-20,96	30,55	52,49	-21,93	6,10	4,00	11,65	20,59	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	51,91	0,00	1,07			12,72
11.06.14	24,00	*	0,00	20,76	-20,76	30,97	54,00	-23,03	6,10	4,00	11,63	20,38	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	-	53,39	0,00	1,09			12,72
12.06.14	24,00	*	0,00	19,38	-19,38	30,71	55,58	-24,87	6,10	4,00	11,68	19,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	-	54,90	0,00	1,04			12,72
13.06.14	24,00	*	0,00	17,98	-17,98	30,15	50,51	-20,36	6,10	4,00	11,84	17,58	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	-	49,91	0,00	0,88			12,72
14.06.14	24,00	*	0,00	16,50	-16,50	29,65	51,38	-21,72	6,10	4,00	11,80	18,16	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	50,78	0,00	0,92			12,72
15.06.14	24,00	*	0,00	23,97	-23,97	30,33	52,94	-22,62	6,10	4,00	11,48	23,59	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	52,42	0,00	1,24			12,72
16.06.14	24,00	*	0,00	21,78	-21,78	30,07	54,13	-24,06	6,10	4,00	11,57	21,42	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	53,67	0,00	1,15			12,72
17.06.14	24,00	*	0,00	10,36	-10,36	27,96	53,77	-25,81	6,10	4,00	5,82	10,16	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	-	53,37	0,00	0,54			6,36
18.06.14	24,00	*	0,00	22,96	-22,96	28,35	52,46	-24,11	6,10	4,00	11,55	22,55	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	52,11	0,00	1,17			12,72
19.06.14	24,00	*	0,00	20,87	-20,87	28,77	51,24	-22,47	6,10	4,00	11,68	20,48	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	50,90	0,00	1,04			12,72
20.06.14	24,00	*	0,00	21,50	-21,50	28,69	51,07	-22,38	6,10	4,00	11,65	21,10	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	50,73	0,00	1,07			12,72
21.06.14	24,00	*	0,00	20,20	-20,20	28,21	50,46	-22,25	6,10	4,00	11,73	19,83	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	50,12	0,00	0,99			12,72
22.06.14	24,00	*	0,00	20,32	-20,32	27,99	49,65	-21,66	6,10	4,00	11,74	19,94	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	49,31	0,00	0,98			12,72
23.06.14	24,00	*	0,00	21,74	-21,74	28,18	51,11	-22,93	6,10	4,00	11,63	21,38	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	50,76	0,00	1,09			12,72
Среднее	24,00	-	7,16	17,28	-10,12	42,75	52,05	-9,31	6,10	4,00	8,29	18,55	-	-	18,83	-	18,83	-	55,93	-	1,03	-	-	9,32
Итого	744,00		221,89	535,76	-313,87						257,00	575,11	0,00	0,00	583,67	0,00	583,67	0,00			32,03	0,00	0,00	289,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 00:00	26878,13	21557,24	5812,49	0,00	5920,20	0,00	1139,07	-
	30.06.14 11:00	27098,65	22216,92	6508,37	0,00	6626,11	0,00	1505,94	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,23 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 131,80 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °С = -7,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **715,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter