Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6075-ч(с)-0614.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00		125,08	99,53	25,56	67,70	67,53	0,18	5,20	3,40	-0,23	29,47	0,00	0,00	30,09	0,00	30,09	-	67,40	0,00	1,99			1,75
25.05.14	24,00		119,86	99,57	20,29	67,80	67,63	0,17	5,20	3,40	-0,15	22,97	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	67,46	0,00	1,55			1,40
26.05.14	24,00		124,05	99,74	24,32	67,67	67,51	0,17	5,20	3,40	-0,24	28,29	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	67,33	0,00	1,91			1,67
27.05.14	24,00		125,42	101,38	24,04	67,84	67,66	0,17	5,20	3,40	-0,24	28,02	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61	-	67,56	0,00	1,89			1,65
28.05.14	24,00		129,59	103,75	25,84	67,90	67,74	0,17	5,20	3,40	-0,25	30,04	0,00	0,00	30,67	0,00	30,67	-	67,57	0,00	2,03			1,78
29.05.14	24,00		128,40	101,71	26,70	67,85	67,67	0,18	5,20	3,40	-0,26	31,08	0,00	0,00	31,74	0,00	31,74	-	67,53	0,00	2,10			1,84
30.05.14	24,00		122,69	95,75	26,95	67,54	67,36	0,18	5,20	3,40	-0,28	31,55	0,00	0,00	32,21	0,00	32,21	-	67,17	0,00	2,12			1,84
31.05.14	24,00		120,15	93,92	26,22	67,38	67,19	0,19	5,20	3,40	-0,26	30,56	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	-	67,01	0,00	2,05			1,79
01.06.14	24,00		118,20	94,16	24,05	67,71	67,51	0,20	5,20	3,40	-0,24	28,07	0,00	0,00	28,66	0,00	28,66	-	67,36	0,00	1,89			1,65
02.06.14	24,00		118,48	93,60	24,88	67,66	67,48	0,17	5,20	3,40	-0,25	29,05	0,00	0,00	29,66	0,00	29,66	-	67,21	0,00	1,95			1,70
03.06.14	24,00		119,16	93,27	25,89	67,54	67,34	0,19	5,20	3,40	-0,27	30,33	0,00	0,00	30,97	0,00	30,97	-	67,18	0,00	2,04			1,77
04.06.14	24,00		119,19	93,02	26,16	67,43	67,24	0,19	5,20	3,40	-0,27	30,61	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	-	67,07	0,00	2,05			1,79
05.06.14	24,00		117,59	93,10	24,49	67,58	67,39	0,19	5,20	3,40	-0,25	28,64	0,00	0,00	29,24	0,00	29,24	-	67,24	0,00	1,93			1,68
06.06.14	24,00		121,45	96,91	24,55	67,54	67,36	0,18	5,20	3,40	-0,25	28,65	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	-	67,22	0,00	1,93			1,68
07.06.14	24,00		118,64	96,33	22,31	67,32	67,15	0,17	5,20	3,40	-0,23	26,12	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	66,97	0,00	1,75			1,52
08.06.14	24,00		119,22	98,06	21,15	67,24	67,09	0,15	5,20	3,40	-0,21	24,72	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	66,81	0,00	1,65			1,44
09.06.14	24,00		122,51	99,17	23,34	67,65	67,46	0,19	5,20	3,40	-0,24	27,31	0,00	0,00	27,88	0,00	27,88	-	67,44	0,00	1,84			1,60
10.06.14	24,00		124,08	98,46	25,63	67,14	66,90	0,24	5,20	3,40	-0,27	30,06	0,00	0,00	30,68	0,00	30,68	-	67,10	0,00	2,02			1,75
11.06.14	24,00		122,62	100,23	22,39	67,57	67,41	0,16	5,20	3,40	-0,23	26,16	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	67,20	0,00	1,76			1,53
12.06.14	24,00		122,73	98,65	24,07	67,19	67,03	0,16	5,20	3,40	-0,24	28,13	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	-	66,81	0,00	1,88			1,64
13.06.14	24,00		120,20	97,19	23,01	67,70	67,52	0,18	5,20	3,40	-0,23	26,82	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	-	67,36	0,00	1,81			1,58
14.06.14	24,00		118,19	97,62	20,57	67,53	67,36	0,17	5,20	3,40	-0,20	23,92	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	67,12	0,00	1,61			1,41
15.06.14	24,00		117,09	94,77	22,32	67,41	67,21	0,20	5,20	3,40	-0,22	26,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	67,14	0,00	1,75			1,53
16.06.14	24,00		120,81	94,91	25,90	67,40	67,22	0,18	5,20	3,40	-0,16	28,77	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	-	67,01	0,00	1,93			1,77
17.06.14	24,00		119,51	96,40	23,10	67,58	67,40	0,17	5,20	3,40	-0,12	25,40	0,00	0,00	25,93	0,00	25,93	-	67,19	0,00	1,71			1,58
18.06.14	24,00		118,81	92,72	26,09	67,70	67,49	0,20	5,20	3,40	0,02	26,32	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	-	67,30	0,00	1,77			1,79
19.06.14	24,00		115,77	88,75	27,01	67,63	67,41	0,23	5,20	3,40	-0,10	29,07	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68	-	67,25	0,00	1,96			1,85
20.06.14	24,00		121,09	96,77	24,33	67,56	67,38	0,18	5,20	3,40	-0,22	28,01	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-	67,22	0,00	1,88			1,67
21.06.14	24,00		121,09	96,77	24,33	67,56	67,38	0,18	5,20	3,40	-0,22	28,01	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-	67,22	0,00	1,88			1,67
22.06.14	24,00		121,09	96,77	24,33	67,56	67,38	0,18	5,20	3,40	-0,22	28,01	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-	67,22	0,00	1,88			1,67
23.06.14	24,00		121,09	96,77	24,33	67,56	67,38	0,18	5,20	3,40	-0,22	28,01	0,00	0,00	28,59	0,00	28,59	-	67,22	0,00	1,88			1,67
Среднее	24,00	-	121,09	96,77	24,33	67,56	67,38	0,18	5,20	3,40	-0,22	28,01	-	-	28,59	-	28,59	-	67,22	-	1,88	-	-	1,67
Итого	744,00		3753,85	2999,74	754,15						-6,75	868,18	0,00	0,00	886,35	0,00	886,35	0,00			58,39	0,00	0,00	51,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 08:00	102692,33	70310,23	39320,48	100,13	40195,22	102,40	4389,11	-
	25.06.14 17:00	106579,82	73406,67	40204,39	100,13	41097,66	102,40	4443,32	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,67 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 200,14 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -12,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1086,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter