Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	65,69	54,13	11,56	68,26	68,00	0,26	7,00	5,00	0,00	11,86	-	-	12,11	-	-	-	68,28	-	0,81			0,81
25.05.14	24,00	-	66,72	54,43	12,29	68,14	67,88	0,26	7,00	5,00	-0,01	12,56	-	-	12,81	-	-	-	68,15	-	0,86			0,85
26.05.14	24,00	-	67,02	55,40	11,62	68,31	68,03	0,28	7,00	5,00	0,00	11,96	-	-	12,22	-	-	-	68,36	-	0,82			0,81
27.05.14	24,00	-	67,71	55,79	11,92	68,20	67,89	0,31	7,00	5,00	0,00	12,26	-	-	12,52	-	-	-	68,12	-	0,84			0,84
28.05.14	24,00	-	68,39	54,80	13,59	68,21	67,88	0,33	7,00	5,00	0,00	13,88	-	-	14,18	-	-	-	68,15	-	0,95			0,95
29.05.14	24,00	-	66,82	53,61	13,21	67,93	67,61	0,32	7,00	5,00	0,00	13,54	-	-	13,78	-	-	-	67,85	-	0,92			0,92
30.05.14	24,00	-	66,76	53,29	13,47	67,85	67,54	0,31	7,00	5,00	0,00	13,78	-	-	14,06	-	-	-	67,79	-	0,93			0,93
31.05.14	24,00	-	66,34	53,10	13,24	68,33	68,01	0,32	7,00	5,00	0,00	13,50	-	-	13,78	-	-	-	68,30	-	0,92			0,93
01.06.14	24,00	-	66,97	53,03	13,94	68,03	67,75	0,28	7,00	5,00	0,01	14,15	-	-	14,47	-	-	-	67,88	-	0,96			0,97
02.06.14	24,00	-	66,00	52,40	13,60	68,06	67,73	0,33	7,00	5,00	0,00	13,94	-	-	14,21	-	-	-	68,02	-	0,95			0,95
03.06.14	24,00	-	63,86	51,64	12,22	68,04	67,72	0,32	7,00	5,00	0,00	12,54	-	-	12,80	-	-	-	68,00	-	0,85			0,85
04.06.14	24,00	-	62,61	51,75	10,86	68,24	67,94	0,30	7,00	5,00	0,00	11,15	-	-	11,40	-	-	-	68,24	-	0,76			0,76
05.06.14	24,00	-	65,59	53,79	11,80	68,05	67,76	0,29	7,00	5,00	0,00	12,05	-	-	12,31	-	-	-	68,08	-	0,82			0,82
06.06.14	24,00	-	65,21	53,76	11,45	67,82	67,52	0,30	7,00	5,00	0,00	11,75	-	-	11,97	-	-	-	67,89	-	0,80			0,79
07.06.14	24,00	-	64,46	53,76	10,70	67,75	67,48	0,27	7,00	5,00	0,00	10,96	-	-	11,19	-	-	-	67,71	-	0,74			0,74
08.06.14	24,00	-	65,57	54,53	11,04	68,20	67,89	0,31	7,00	5,00	0,00	11,33	-	-	11,56	-	-	-	68,27	-	0,77			0,77
09.06.14	24,00	-	66,59	54,58	12,01	67,55	67,21	0,34	7,00	5,00	0,00	12,29	-	-	12,55	-	-	-	67,72	-	0,83			0,83
10.06.14	24,00	-	67,79	54,89	12,90	67,85	67,55	0,30	7,00	5,00	0,00	13,19	-	-	13,45	-	-	-	67,77	-	0,89			0,90
11.06.14	24,00	-	64,81	54,25	10,56	67,67	67,34	0,33	7,00	5,00	0,00	10,86	-	-	11,08	-	-	-	67,65	-	0,73			0,73
12.06.14	24,00	-	65,57	54,38	11,19	68,11	67,80	0,31	7,00	5,00	0,00	11,47	-	-	11,70	-	-	-	68,13	-	0,78			0,78
13.06.14	24,00	-	66,96	54,22	12,74	67,80	67,50	0,30	7,00	5,00	0,01	12,96	-	-	13,24	-	-	-	67,74	-	0,88			0,88
14.06.14	24,00	-	64,39	53,15	11,24	67,75	67,41	0,34	7,00	5,00	0,00	11,49	-	-	11,70	-	-	-	67,79	-	0,78			0,78
15.06.14	24,00	-	67,19	53,71	13,48	67,72	67,38	0,34	7,00	5,00	0,00	13,70	-	-	14,00	-	-	-	67,67	-	0,93			0,93
16.06.14	24,00	-	66,17	54,32	11,85	67,93	67,61	0,32	7,00	5,00	0,00	12,19	-	-	12,43	-	-	-	67,86	-	0,83			0,83
17.06.14	24,00	-	67,13	54,36	12,77	67,93	67,60	0,33	7,00	5,00	-0,01	13,18	-	-	13,46	-	-	-	67,90	-	0,90			0,89
18.06.14	24,00	-	67,22	53,52	13,70	67,80	67,45	0,35	7,00	5,00	-0,01	14,19	-	-	14,47	-	-	-	67,79	-	0,96			0,95
19.06.14	24,00	-	66,01	53,15	12,86	67,66	67,32	0,34	7,00	5,00	-0,01	13,25	-	-	13,55	-	-	-	67,64	-	0,90			0,89
20.06.14	24,00	-	65,57	53,24	12,33	67,99	67,64	0,35	7,00	5,00	0,00	12,72	-	-	12,98	-	-	-	67,99	-	0,86			0,86
21.06.14	24,00	-	66,95	54,21	12,74	67,99	67,65	0,34	7,00	5,00	0,00	13,10	-	-	13,36	-	-	-	67,97	-	0,89			0,89
22.06.14	24,00	-	67,15	53,97	13,18	67,91	67,60	0,31	7,00	5,00	0,00	13,47	-	-	13,74	-	-	-	67,81	-	0,92			0,92
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	66,17	53,84	12,34	67,97	67,66	0,31	7,00	5,00	0,00	12,64	-	-	12,90	-	-	-	67,95	-	0,86	-	-	0,86
Итого	720,00		1985,22	1615,16	370,06						-0,03	379,27	0,00	0,00	387,08	0,00	0,00	0,00			25,77	0,00	0,00	25,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,86 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 103,22 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -5,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **490,30** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter