Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подлитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	-	76,52	60,96	15,56	67,44	67,07	0,37	7,00	5,00	0,04	15,37	-	-	15,66	-	-	-	67,33	-	1,04			1,08
25.05.14	24,00	-	76,18	61,46	14,72	67,35	66,96	0,39	7,00	5,00	0,05	14,42	-	-	14,74	-	-	-	67,31	-	0,97			1,02
26.05.14	24,00	-	77,27	62,60	14,67	67,53	67,15	0,38	7,00	5,00	0,05	14,35	-	-	14,66	-	-	-	67,51	-	0,97			1,02
27.05.14	24,00	-	78,95	62,63	16,32	67,49	67,05	0,44	7,00	5,00	0,05	16,00	-	-	16,33	-	-	-	67,41	-	1,08			1,13
28.05.14	24,00	-	77,86	61,50	16,36	67,43	66,98	0,45	7,00	5,00	0,06	16,01	-	-	16,33	-	-	-	67,31	-	1,08			1,14
29.05.14	24,00	-	77,11	60,26	16,85	67,13	66,68	0,45	7,00	5,00	0,05	16,62	-	-	16,95	-	-	-	67,01	-	1,11			1,16
30.05.14	24,00	-	77,79	59,71	18,08	67,01	66,57	0,44	7,00	5,00	0,05	17,87	-	-	18,25	-	-	-	66,92	-	1,20			1,24
31.05.14	24,00	-	75,81	59,16	16,65	67,48	67,03	0,45	7,00	5,00	0,04	16,50	-	-	16,84	-	-	-	67,40	-	1,11			1,15
01.06.14	24,00	-	75,42	59,32	16,10	67,21	66,79	0,42	7,00	5,00	0,04	15,97	-	-	16,28	-	-	-	67,03	-	1,07			1,11
02.06.14	24,00	-	77,60	58,46	19,14	67,23	66,79	0,44	7,00	5,00	0,04	18,92	-	-	19,30	-	-	-	67,13	-	1,27			1,32
03.06.14	24,00	-	74,74	58,03	16,71	67,17	66,74	0,43	7,00	5,00	0,03	16,62	-	-	16,97	-	-	-	67,07	-	1,12			1,15
04.06.14	24,00	-	75,36	58,22	17,14	67,38	66,97	0,41	7,00	5,00	0,03	17,13	-	-	17,48	-	-	-	67,34	-	1,15			1,18
05.06.14	24,00	-	76,01	60,58	15,43	67,22	66,83	0,39	7,00	5,00	0,02	15,52	-	-	15,85	-	-	-	67,16	-	1,04			1,06
06.06.14	24,00	-	77,27	60,52	16,75	67,01	66,62	0,39	7,00	5,00	0,02	16,83	-	-	17,16	-	-	-	67,03	-	1,13			1,15
07.06.14	24,00	-	75,91	60,84	15,07	66,96	66,57	0,39	7,00	5,00	0,02	15,12	-	-	15,43	-	-	-	66,93	-	1,01			1,04
08.06.14	24,00	-	79,53	61,17	18,36	67,42	66,99	0,43	7,00	5,00	0,03	18,33	-	-	18,73	-	-	-	67,48	-	1,24			1,27
09.06.14	24,00	-	83,57	64,56	19,01	66,56	66,17	0,39	7,00	5,00	0,03	18,96	-	-	19,34	-	-	-	66,65	-	1,27			1,30
10.06.14	24,00	-	80,56	63,47	17,09	66,57	66,21	0,36	7,00	5,00	0,04	16,86	-	-	17,20	-	-	-	66,48	-	1,12			1,16
11.06.14	24,00	-	83,60	68,64	14,96	66,28	65,90	0,38	7,00	5,00	0,05	14,53	-	-	14,83	-	-	-	66,25	-	0,96			1,02
12.06.14	24,00	-	83,10	68,80	14,30	66,73	66,35	0,38	7,00	5,00	0,05	13,96	-	-	14,23	-	-	-	66,73	-	0,93			0,99
13.06.14	24,00	-	81,90	68,87	13,03	66,41	66,04	0,37	7,00	5,00	0,05	12,71	-	-	12,98	-	-	-	66,33	-	0,85			0,89
14.06.14	24,00	-	81,63	67,36	14,27	66,32	65,93	0,39	7,00	5,00	0,05	13,90	-	-	14,17	-	-	-	66,30	-	0,92			0,98
15.06.14	24,00	-	84,42	67,87	16,55	66,35	65,94	0,41	7,00	5,00	0,06	16,17	-	-	16,50	-	-	-	66,35	-	1,07			1,13
16.06.14	24,00	-	88,77	68,22	20,55	66,62	66,25	0,37	7,00	5,00	0,06	20,09	-	-	20,53	-	-	-	66,54	-	1,34			1,40
17.06.14	24,00	-	85,63	68,43	17,20	66,52	66,14	0,38	7,00	5,00	0,07	16,70	-	-	17,05	-	-	-	66,41	-	1,11			1,18
18.06.14	24,00	-	85,75	67,04	18,71	66,40	66,00	0,40	7,00	5,00	0,07	18,16	-	-	18,54	-	-	-	66,33	-	1,20			1,27
19.06.14	24,00	-	83,44	66,77	16,67	66,24	65,84	0,40	7,00	5,00	0,07	16,15	-	-	16,49	-	-	-	66,23	-	1,07			1,14
20.06.14	24,00	-	82,84	67,02	15,82	66,57	66,17	0,40	7,00	5,00	0,06	15,31	-	-	15,64	-	-	-	66,53	-	1,02			1,08
21.06.14	24,00	-	83,74	68,22	15,52	66,58	66,18	0,40	7,00	5,00	0,06	15,01	-	-	15,28	-	-	-	66,57	-	1,00			1,06
22.06.14	24,00	-	85,80	67,50	18,30	66,60	66,20	0,40	7,00	5,00	0,06	17,78	-	-	18,14	-	-	-	66,56	-	1,19			1,25
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	80,14	63,61	16,53	66,91	66,50	0,40	7,00	5,00	0,05	16,26	-	-	16,60	-	-	-	66,85	-	1,09	-	-	1,13
Итого	720,00		2404,08	1908,19	495,89						1,41	487,87	0,00	0,00	497,88	0,00	0,00	0,00			32,63	0,00	0,00	34,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,08 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 132,77 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -7,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **630,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1 04 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter