Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M4*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	136,11	120,00	16,11	68,93	64,25	4,68	7,00	5,00	0,52	16,83	-	-	17,19	-	-	-	68,67	-	1,16			1,68
25.05.14	24,00	-	136,50	120,61	15,89	68,81	64,22	4,59	7,00	5,00	0,52	16,60	-	-	16,94	-	-	-	68,57	-	1,14			1,65
26.05.14	24,00	-	139,97	122,28	17,69	69,04	64,34	4,70	7,00	5,00	0,54	18,37	-	-	18,77	-	-	-	68,87	-	1,27			1,80
27.05.14	24,00	-	141,64	124,03	17,61	68,92	63,74	5,18	7,00	5,00	0,61	18,31	-	-	18,72	-	-	-	68,64	-	1,26			1,86
28.05.14	24,00	-	139,60	121,75	17,85	68,94	63,53	5,41	7,00	5,00	0,62	18,54	-	-	18,95	-	-	-	68,71	-	1,28			1,89
29.05.14	24,00	-	130,25	111,95	18,30	68,63	63,09	5,54	7,00	5,00	0,62	18,54	-	-	18,93	-	-	-	68,27	-	1,27			1,88
30.05.14	24,00	-	136,43	119,26	17,17	68,55	63,19	5,36	7,00	5,00	0,60	17,96	-	-	18,34	-	-	-	68,24	-	1,22			1,82
31.05.14	24,00	-	137,10	119,41	17,69	68,94	63,60	5,34	7,00	5,00	0,60	18,43	-	-	18,84	-	-	-	68,71	-	1,27			1,86
01.06.14	24,00	-	136,61	119,17	17,44	68,64	63,37	5,27	7,00	5,00	0,60	18,14	-	-	18,51	-	-	-	68,24	-	1,24			1,83
02.06.14	24,00	-	133,40	116,03	17,37	68,74	63,23	5,51	7,00	5,00	0,61	18,00	-	-	18,40	-	-	-	68,45	-	1,23			1,84
03.06.14	24,00	-	129,88	112,50	17,38	68,83	63,33	5,50	7,00	5,00	0,58	18,03	-	-	18,43	-	-	-	68,55	-	1,24			1,82
04.06.14	24,00	-	130,65	113,76	16,89	68,95	63,80	5,15	7,00	5,00	0,54	17,76	-	-	18,14	-	-	-	68,71	-	1,22			1,76
05.06.14	24,00	-	135,87	119,44	16,43	68,68	63,86	4,82	7,00	5,00	0,53	17,27	-	-	17,64	-	-	-	68,49	-	1,18			1,71
06.06.14	24,00	-	134,13	118,27	15,86	68,53	65,80	2,73	7,00	5,00	0,27	16,65	-	-	16,99	-	-	-	68,39	-	1,14			1,41
07.06.14	24,00	-	134,94	118,24	16,70	68,45	68,03	0,42	7,00	5,00	0,01	17,43	-	-	17,79	-	-	-	68,17	-	1,19			1,20
08.06.14	24,00	-	135,92	119,80	16,12	68,93	68,48	0,45	7,00	5,00	0,02	16,74	-	-	17,12	-	-	-	68,77	-	1,15			1,17
09.06.14	24,00	-	134,47	119,31	15,16	68,31	67,84	0,47	7,00	5,00	0,01	15,88	-	-	16,20	-	-	-	68,40	-	1,09			1,10
10.06.14	24,00	-	133,59	118,97	14,62	68,74	68,32	0,42	7,00	5,00	0,02	15,21	-	-	15,53	-	-	-	68,35	-	1,04			1,06
11.06.14	24,00	-	134,04	117,75	16,29	68,54	68,11	0,43	7,00	5,00	0,03	16,77	-	-	17,12	-	-	-	68,27	-	1,14			1,17
12.06.14	24,00	-	134,09	118,04	16,05	68,97	68,55	0,42	7,00	5,00	0,02	16,53	-	-	16,88	-	-	-	68,72	-	1,14			1,16
13.06.14	24,00	-	131,43	117,91	13,52	68,64	68,23	0,41	7,00	5,00	0,02	14,12	-	-	14,45	-	-	-	68,29	-	0,96			0,98
14.06.14	24,00	-	130,80	115,46	15,34	68,61	68,19	0,42	7,00	5,00	0,01	15,97	-	-	16,32	-	-	-	68,40	-	1,09			1,11
15.06.14	24,00	-	134,05	116,64	17,41	68,58	68,16	0,42	7,00	5,00	0,02	17,92	-	-	18,32	-	-	-	68,28	-	1,22			1,25
16.06.14	24,00	-	133,75	117,63	16,12	68,78	68,37	0,41	7,00	5,00	0,03	16,55	-	-	16,91	-	-	-	68,47	-	1,13			1,16
17.06.14	24,00	-	134,60	117,78	16,82	68,76	68,34	0,42	7,00	5,00	0,03	17,23	-	-	17,61	-	-	-	68,47	-	1,18			1,21
18.06.14	24,00	-	134,79	116,38	18,41	68,62	68,19	0,43	7,00	5,00	0,03	18,83	-	-	19,23	-	-	-	68,34	-	1,29			1,32
19.06.14	24,00	-	130,84	115,43	15,41	68,49	68,07	0,42	7,00	5,00	0,02	15,94	-	-	16,29	-	-	-	68,19	-	1,09			1,11
20.06.14	24,00	-	133,54	115,73	17,81	68,88	68,47	0,41	7,00	5,00	0,01	18,40	-	-	18,79	-	-	-	68,61	-	1,26			1,28
21.06.14	24,00	-	136,55	118,09	18,46	68,85	68,45	0,40	7,00	5,00	0,03	18,86	-	-	19,27	-	-	-	68,57	-	1,30			1,32
22.06.14	24,00	-	135,71	117,75	17,96	68,76	68,38	0,38	7,00	5,00	0,02	18,49	-	-	18,89	-	-	-	68,43	-	1,27			1,28
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	134,71	117,98	16,73	68,73	66,18	2,55	7,00	5,00	0,27	17,34	-	-	17,72	-	-	-	68,47	-	1,19	-	-	1,46
Итого	720,00		4041,25	3539,37	501,88						8,06	520,30	0,00	0,00	531,51	0,00	0,00	0,00			35,64	0,00	0,00	43,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,65 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 141,74 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -7,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **673,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____
(подпись потребителя)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1»07 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter