Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 13,17
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	24,00	-	2,07	8,91	-6,84	53,11	63,19	-10,08	7,00	5,00	-1,02	9,39	-	-	9,54	-	-	-	62,18	-	0,58			-0,44
02.06.14	24,00	-	0,00	11,28	-11,28	29,56	71,79	-42,23	7,00	5,00	-1,55	10,80	-	-	11,06	-	-	-	70,39	-	0,76			-0,79
03.06.14	24,00	-	0,00	9,73	-9,73	30,74	69,35	-38,61	7,00	5,00	-1,27	9,06	-	-	9,25	-	-	-	68,06	-	0,62			-0,65
04.06.14	24,00	-	0,00	11,14	-11,14	31,57	64,48	-32,91	7,00	5,00	-1,33	9,95	-	-	10,14	-	-	-	63,61	-	0,63			-0,69
05.06.14	24,00	-	0,00	14,02	-14,02	30,78	52,91	-22,13	7,00	5,00	-1,38	12,55	-	-	12,72	-	-	-	52,20	-	0,66			-0,72
06.06.14	24,00	-	0,72	12,83	-12,11	63,07	56,32	6,75	7,00	5,00	-1,27	11,09	-	-	11,27	-	-	-	55,27	-	0,61			-0,65
07.06.14	24,00	-	0,12	11,67	-11,55	22,17	55,34	-33,17	7,00	5,00	-1,20	10,75	-	-	10,93	-	-	-	54,14	-	0,58			-0,62
08.06.14	24,00	-	0,00	11,27	-11,27	19,79	55,19	-35,40	7,00	5,00	-1,17	10,49	-	-	10,64	-	-	-	54,24	-	0,57			-0,60
09.06.14	24,00	-	0,00	14,43	-14,43	29,64	56,52	-26,88	7,00	5,00	-1,51	12,86	-	-	13,04	-	-	-	55,81	-	0,72			-0,79
10.06.14	24,00	-	0,00	11,98	-11,98	30,21	54,22	-24,01	7,00	5,00	-1,19	10,54	-	-	10,67	-	-	-	53,42	-	0,56			-0,63
11.06.14	24,00	-	0,00	13,21	-13,21	31,79	54,18	-22,39	7,00	5,00	-1,29	11,22	-	-	11,38	-	-	-	53,49	-	0,60			-0,69
12.06.14	24,00	-	0,00	12,57	-12,57	23,38	54,03	-30,65	7,00	5,00	-1,18	9,87	-	-	10,01	-	-	-	53,36	-	0,53			-0,66
13.06.14	24,00	-	0,00	10,69	-10,69	18,32	53,35	-35,03	7,00	5,00	-1,03	9,15	-	-	9,26	-	-	-	52,43	-	0,48			-0,55
14.06.14	24,00	-	0,00	11,67	-11,67	18,71	54,14	-35,43	7,00	5,00	-1,17	10,50	-	-	10,66	-	-	-	53,19	-	0,56			-0,61
15.06.14	24,00	-	0,00	13,29	-13,29	17,93	53,50	-35,57	7,00	5,00	-1,31	11,90	-	-	12,06	-	-	-	52,81	-	0,63			-0,69
16.06.14	24,00	-	0,12	12,53	-12,41	34,85	54,80	-19,95	7,00	5,00	-1,27	11,33	-	-	11,50	-	-	-	54,01	-	0,61			-0,66
17.06.14	24,00	-	0,00	12,61	-12,61	28,25	55,62	-27,37	7,00	5,00	-1,30	11,35	-	-	11,51	-	-	-	54,78	-	0,62			-0,68
18.06.14	24,00	-	0,00	12,36	-12,36	26,40	54,63	-28,23	7,00	5,00	-1,25	11,11	-	-	11,27	-	-	-	53,79	-	0,60			-0,65
19.06.14	24,00	-	0,00	11,90	-11,90	27,19	54,01	-26,82	7,00	5,00	-1,19	10,69	-	-	10,81	-	-	-	53,18	-	0,57			-0,62
20.06.14	24,00	-	0,00	13,11	-13,11	26,91	53,61	-26,70	7,00	5,00	-1,30	11,67	-	-	11,84	-	-	-	52,95	-	0,62			-0,68
21.06.14	24,00	-	0,00	13,10	-13,10	18,69	53,32	-34,63	7,00	5,00	-1,28	11,56	-	-	11,73	-	-	-	52,61	-	0,61			-0,68
22.06.14	24,00	-	0,00	15,06	-15,06	17,14	53,11	-35,97	7,00	5,00	-1,48	13,37	-	-	13,56	-	-	-	52,45	-	0,70			-0,78
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	0,14	12,24	-12,11	28,65	56,71	-28,06	7,00	5,00	-1,27	10,96	-	-	11,13	-	-	-	55,84	-	0,61	-	-	-0,66
Итого	528,00		3,03	269,36	-266,33						-27,93	241,20	0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	0,00			13,41	0,00	0,00	-14,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00								
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
						0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,88 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 89,04 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °C = -3,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__» 04 14 г.

Split by PDF Splitter