Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,17

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	0,00	15,65	-15,65	54,08	59,23	-5,15	7,00	5,00	-1,84	15,95	-	-	16,21	-	-	-	58,50	-	0,93			-0,91
25.05.14	24,00	-	0,00	14,66	-14,66	54,98	60,97	-5,99	7,00	5,00	-1,77	15,00	-	-	15,24	-	-	-	60,15	-	0,90			-0,87
26.05.14	24,00	-	0,00	15,32	-15,32	55,11	62,42	-7,31	7,00	5,00	-1,89	15,59	-	-	15,85	-	-	-	61,60	-	0,96			-0,93
27.05.14	24,00	-	0,30	9,06	-8,76	40,19	59,94	-19,75	7,00	5,00	-1,07	9,59	-	-	9,73	-	-	-	58,61	-	0,56			-0,51
28.05.14	24,00	-	12,26	1,19	11,07	54,42	37,29	17,13	7,00	5,00	-0,02	11,97	-	-	12,12	-	-	-	53,90	-	0,64			0,62
29.05.14	24,00	-	14,68	5,87	8,81	68,99	57,16	11,83	7,00	5,00	-0,46	17,24	-	-	17,58	-	-	-	65,85	-	1,14			0,68
30.05.14	24,00	-	17,44	2,48	14,96	73,29	60,32	12,97	7,00	5,00	-0,05	16,27	-	-	16,65	-	-	-	72,68	-	1,18			1,13
31.05.14	24,00	-	16,08	2,30	13,78	71,36	58,66	12,70	7,00	5,00	-0,05	15,08	-	-	15,42	-	-	-	70,76	-	1,07			1,01
01.06.14	24,00	-	2,56	10,46	-7,90	55,40	64,54	-9,14	7,00	5,00	-1,25	11,61	-	-	11,81	-	-	-	63,33	-	0,74			-0,52
02.06.14	24,00	-	0,20	16,55	-16,35	56,04	70,80	-14,76	7,00	5,00	-2,29	16,39	-	-	16,74	-	-	-	70,30	-	1,15			-1,13
03.06.14	24,00	-	0,00	14,92	-14,92	26,30	68,53	-42,23	7,00	5,00	-2,01	14,86	-	-	15,16	-	-	-	68,03	-	1,01			-1,00
04.06.14	24,00	-	0,80	15,43	-14,63	43,08	63,58	-20,50	7,00	5,00	-1,92	15,97	-	-	16,25	-	-	-	62,33	-	1,00			-0,92
05.06.14	24,00	-	2,40	19,70	-17,30	43,05	52,05	-9,00	7,00	5,00	-1,98	21,19	-	-	21,43	-	-	-	51,00	-	1,08			-0,90
06.06.14	24,00	-	2,59	15,81	-13,22	46,56	54,86	-8,30	7,00	5,00	-1,67	17,58	-	-	17,83	-	-	-	53,59	-	0,94			-0,73
07.06.14	24,00	-	2,33	16,74	-14,41	37,71	54,71	-17,00	7,00	5,00	-1,77	18,25	-	-	18,48	-	-	-	52,88	-	0,96			-0,80
08.06.14	24,00	-	1,90	14,97	-13,07	34,59	54,00	-19,41	7,00	5,00	-1,56	15,96	-	-	16,16	-	-	-	52,43	-	0,84			-0,72
09.06.14	24,00	-	1,70	16,96	-15,26	40,22	55,55	-15,33	7,00	5,00	-1,82	17,98	-	-	18,23	-	-	-	54,27	-	0,97			-0,85
10.06.14	24,00	-	1,70	17,30	-15,60	41,16	53,58	-12,42	7,00	5,00	-1,80	18,33	-	-	18,56	-	-	-	52,44	-	0,96			-0,83
11.06.14	24,00	-	1,96	18,87	-16,91	43,68	53,93	-10,25	7,00	5,00	-1,97	20,11	-	-	20,36	-	-	-	52,84	-	1,06			-0,91
12.06.14	24,00	-	1,50	17,67	-16,17	34,95	53,79	-18,84	7,00	5,00	-1,85	18,66	-	-	18,92	-	-	-	52,49	-	0,98			-0,87
13.06.14	24,00	-	0,70	15,36	-14,66	33,17	53,03	-19,86	7,00	5,00	-1,61	16,30	-	-	16,49	-	-	-	51,44	-	0,84			-0,77
14.06.14	24,00	-	0,30	17,67	-17,37	32,06	53,74	-21,68	7,00	5,00	-1,89	18,56	-	-	18,80	-	-	-	52,37	-	0,97			-0,92
15.06.14	24,00	-	0,40	19,38	-18,98	31,98	53,40	-21,42	7,00	5,00	-2,05	20,22	-	-	20,46	-	-	-	52,18	-	1,06			-1,00
16.06.14	24,00	-	0,10	18,34	-18,24	36,07	54,52	-18,45	7,00	5,00	-2,00	19,15	-	-	19,42	-	-	-	53,43	-	1,02			-0,97
17.06.14	24,00	-	0,60	19,10	-18,50	38,31	55,26	-16,95	7,00	5,00	-2,09	19,96	-	-	20,25	-	-	-	54,08	-	1,08			-1,01
18.06.14	24,00	-	0,20	19,85	-19,65	32,64	54,57	-21,93	7,00	5,00	-2,15	20,64	-	-	20,89	-	-	-	53,45	-	1,10			-1,05
19.06.14	24,00	-	0,00	21,15	-21,15	33,76	54,19	-20,43	7,00	5,00	-2,29	21,80	-	-	22,09	-	-	-	53,30	-	1,16			-1,12
20.06.14	24,00	-	0,00	18,88	-18,88	32,27	53,29	-21,02	7,00	5,00	-2,01	19,48	-	-	19,73	-	-	-	52,40	-	1,02			-0,98
21.06.14	24,00	-	0,00	20,27	-20,27	27,53	53,05	-25,52	7,00	5,00	-2,14	20,94	-	-	21,20	-	-	-	52,02	-	1,09			-1,05
22.06.14	24,00	-	0,00	23,71	-23,71	25,64	52,96	-27,32	7,00	5,00	-2,50	24,39	-	-	24,70	-	-	-	52,03	-	1,27			-1,23
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	2,76	15,19	-12,43	43,29	56,46	-13,18	7,00	5,00	-1,66	17,50	-	-	17,76	-	-	-	57,16	-	0,99	-	-	-0,67
Итого	720,00		82,70	455,62	-372,92						-49,76	525,02	0,00	0,00	532,76	0,00	0,00	0,00			29,70	0,00	0,00	-20,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,92 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 142,07 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °С = -6,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **674,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter