Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Подающ.тр.(M1):
Обратн.тр.(M2):
тр-д. ГВС(M3):
тр.цирк.ГВС(M4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,17

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	9,68	0,00	9,68	62,06	21,76	40,30	7,00	5,00	0,01	9,63	-	-	9,79	-	-	-	61,61	-	0,60			0,60
25.05.14	24,00	-	10,85	0,00	10,85	62,75	22,15	40,60	7,00	5,00	0,01	10,75	-	-	10,95	-	-	-	62,43	-	0,67			0,68
26.05.14	24,00	-	11,46	0,00	11,46	64,32	22,52	41,80	7,00	5,00	0,01	11,43	-	-	11,65	-	-	-	63,91	-	0,73			0,74
27.05.14	24,00	-	14,22	0,00	14,22	48,30	20,18	28,12	7,00	5,00	0,00	14,16	-	-	14,35	-	-	-	48,07	-	0,68			0,69
28.05.14	24,00	-	12,43	0,00	12,43	38,01	17,56	20,45	7,00	5,00	0,00	12,44	-	-	12,49	-	-	-	37,94	-	0,47			0,47
29.05.14	24,00	-	15,59	0,00	15,59	53,93	17,86	36,07	7,00	5,00	0,01	15,40	-	-	15,62	-	-	-	53,71	-	0,83			0,84
30.05.14	24,00	-	13,05	0,73	12,32	53,60	19,35	34,25	7,00	5,00	0,00	12,89	-	-	13,07	-	-	-	53,36	-	0,69			0,69
31.05.14	24,00	-	12,56	0,84	11,72	55,05	18,05	37,00	7,00	5,00	0,00	12,38	-	-	12,56	-	-	-	54,80	-	0,68			0,68
01.06.14	24,00	-	5,09	7,36	-2,27	44,87	47,91	-3,04	7,00	5,00	-0,67	11,56	-	-	11,68	-	-	-	48,07	-	0,56			-0,12
02.06.14	24,00	-	9,97	4,92	5,05	44,05	51,37	-7,32	7,00	5,00	-0,49	14,86	-	-	15,01	-	-	-	45,95	-	0,68			0,20
03.06.14	24,00	-	15,48	0,00	15,48	46,96	18,80	28,16	7,00	5,00	0,01	15,44	-	-	15,59	-	-	-	46,82	-	0,72			0,73
04.06.14	24,00	-	14,22	0,00	14,22	48,11	19,37	28,74	7,00	5,00	0,00	14,18	-	-	14,32	-	-	-	47,95	-	0,68			0,68
05.06.14	24,00	-	13,51	0,00	13,51	47,41	19,78	27,63	7,00	5,00	0,00	13,52	-	-	13,66	-	-	-	47,23	-	0,64			0,64
06.06.14	24,00	-	12,55	0,00	12,55	48,23	20,24	27,99	7,00	5,00	0,01	12,46	-	-	12,59	-	-	-	48,07	-	0,60			0,61
07.06.14	24,00	-	14,39	0,00	14,39	50,37	20,95	29,42	7,00	5,00	0,01	14,25	-	-	14,42	-	-	-	50,22	-	0,72			0,73
08.06.14	24,00	-	15,46	0,00	15,46	49,27	20,43	28,84	7,00	5,00	0,01	15,32	-	-	15,48	-	-	-	49,13	-	0,76			0,76
09.06.14	24,00	-	15,59	0,00	15,59	49,27	20,37	28,90	7,00	5,00	0,01	15,46	-	-	15,61	-	-	-	49,11	-	0,76			0,77
10.06.14	24,00	-	15,31	0,00	15,31	48,64	19,74	28,90	7,00	5,00	0,01	15,14	-	-	15,34	-	-	-	48,54	-	0,74			0,75
11.06.14	24,00	-	14,44	1,86	12,58	48,29	37,97	10,32	7,00	5,00	-0,06	14,25	-	-	14,42	-	-	-	48,11	-	0,68			0,63
12.06.14	24,00	-	13,45	10,72	2,73	48,90	47,41	1,49	7,00	5,00	-0,49	13,32	-	-	13,46	-	-	-	48,74	-	0,65			0,16
13.06.14	24,00	-	15,53	0,06	15,47	48,32	18,67	29,65	7,00	5,00	0,01	15,35	-	-	15,52	-	-	-	48,23	-	0,74			0,75
14.06.14	24,00	-	14,59	0,00	14,59	48,20	19,28	28,92	7,00	5,00	0,01	14,49	-	-	14,65	-	-	-	48,02	-	0,70			0,71
15.06.14	24,00	-	14,20	0,00	14,20	48,49	17,27	31,22	7,00	5,00	0,01	14,12	-	-	14,28	-	-	-	48,29	-	0,68			0,69
16.06.14	24,00	-	14,46	0,06	14,40	49,10	17,29	31,81	7,00	5,00	0,01	14,36	-	-	14,55	-	-	-	48,91	-	0,70			0,71
17.06.14	24,00	-	15,52	0,06	15,46	49,16	16,24	32,92	7,00	5,00	0,01	15,43	-	-	15,60	-	-	-	48,98	-	0,75			0,76
18.06.14	24,00	-	17,49	0,12	17,37	49,72	14,44	35,28	7,00	5,00	0,01	17,39	-	-	17,61	-	-	-	49,54	-	0,86			0,87
19.06.14	24,00	-	13,83	0,00	13,83	49,02	16,34	32,68	7,00	5,00	0,01	13,73	-	-	13,88	-	-	-	48,83	-	0,67			0,68
20.06.14	24,00	-	15,25	0,00	15,25	48,83	16,81	32,02	7,00	5,00	0,01	15,21	-	-	15,39	-	-	-	48,64	-	0,74			0,75
21.06.14	24,00	-	19,94	0,00	19,94	50,81	16,73	34,08	7,00	5,00	0,01	19,85	-	-	20,10	-	-	-	50,67	-	1,01			1,02
22.06.14	24,00	-	16,68	0,00	16,68	48,46	16,07	32,39	7,00	5,00	0,01	16,57	-	-	16,76	-	-	-	48,29	-	0,80			0,81
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	13,89	0,89	13,00	50,08	22,43	27,65	7,00	5,00	-0,05	14,18	-	-	14,35	-	-	-	50,07	-	0,71	-	-	0,66
Итого	720,00		416,79	26,73	390,06						-1,52	425,34	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00			21,18	0,00	0,00	19,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,24 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 114,77 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °C = -5,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **545,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter