Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,17

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	7,63	0,00	7,63	66,11	26,67	39,44	7,00	5,00	0,01	7,55	-	-	7,72	-	-	-	65,24	-	0,49			0,50
25.05.14	24,00	-	7,92	0,00	7,92	66,31	27,17	39,14	7,00	5,00	0,01	7,89	-	-	8,05	-	-	-	65,44	-	0,52			0,52
26.05.14	24,00	-	7,36	0,00	7,36	67,71	27,51	40,20	7,00	5,00	0,01	7,26	-	-	7,43	-	-	-	66,81	-	0,49			0,50
27.05.14	24,00	-	10,30	0,00	10,30	49,57	24,95	24,62	7,00	5,00	0,01	10,27	-	-	10,38	-	-	-	49,05	-	0,51			0,51
28.05.14	24,00	-	10,04	0,00	10,04	43,23	19,62	23,61	7,00	5,00	0,00	10,06	-	-	10,13	-	-	-	42,87	-	0,43			0,43
29.05.14	24,00	-	9,72	0,00	9,72	60,34	19,57	40,77	7,00	5,00	0,01	9,65	-	-	9,80	-	-	-	59,60	-	0,57			0,59
30.05.14	24,00	-	8,57	0,61	7,96	61,54	23,73	37,81	7,00	5,00	0,00	8,43	-	-	8,60	-	-	-	60,77	-	0,51			0,51
31.05.14	24,00	-	9,52	1,12	8,40	61,00	22,72	38,28	7,00	5,00	0,00	9,33	-	-	9,46	-	-	-	60,33	-	0,56			0,56
01.06.14	24,00	-	2,86	5,53	-2,67	46,40	54,38	-7,98	7,00	5,00	-0,55	7,16	-	-	7,24	-	-	-	54,84	-	0,39			-0,16
02.06.14	24,00	-	6,63	2,77	3,86	47,84	57,83	-9,99	7,00	5,00	-0,29	9,25	-	-	9,34	-	-	-	49,81	-	0,46			0,17
03.06.14	24,00	-	9,30	0,00	9,30	51,52	20,82	30,70	7,00	5,00	0,01	9,17	-	-	9,28	-	-	-	51,00	-	0,47			0,48
04.06.14	24,00	-	9,85	0,00	9,85	52,37	22,98	29,39	7,00	5,00	0,01	9,74	-	-	9,85	-	-	-	51,86	-	0,51			0,52
05.06.14	24,00	-	8,92	0,00	8,92	52,82	22,36	30,46	7,00	5,00	0,01	8,85	-	-	8,95	-	-	-	52,22	-	0,46			0,47
06.06.14	24,00	-	9,27	0,00	9,27	54,24	22,76	31,48	7,00	5,00	0,01	9,23	-	-	9,34	-	-	-	53,65	-	0,50			0,50
07.06.14	24,00	-	9,59	0,00	9,59	55,03	23,24	31,79	7,00	5,00	0,01	9,50	-	-	9,63	-	-	-	54,47	-	0,52			0,53
08.06.14	24,00	-	8,92	0,00	8,92	53,95	22,72	31,23	7,00	5,00	0,02	8,75	-	-	8,87	-	-	-	53,49	-	0,47			0,48
09.06.14	24,00	-	8,50	0,00	8,50	53,58	22,46	31,12	7,00	5,00	0,01	8,42	-	-	8,51	-	-	-	52,97	-	0,45			0,46
10.06.14	24,00	-	7,53	0,00	7,53	53,00	21,98	31,02	7,00	5,00	0,01	7,50	-	-	7,57	-	-	-	52,31	-	0,39			0,40
11.06.14	24,00	-	8,14	0,00	8,14	53,26	21,09	32,17	7,00	5,00	0,01	8,08	-	-	8,18	-	-	-	52,63	-	0,43			0,44
12.06.14	24,00	-	9,30	0,00	9,30	54,15	22,17	31,98	7,00	5,00	0,01	9,14	-	-	9,27	-	-	-	53,68	-	0,49			0,51
13.06.14	24,00	-	7,87	0,00	7,87	52,57	21,29	31,28	7,00	5,00	0,01	7,76	-	-	7,86	-	-	-	51,98	-	0,41			0,41
14.06.14	24,00	-	8,03	0,00	8,03	52,91	21,25	31,66	7,00	5,00	0,01	7,86	-	-	7,98	-	-	-	52,40	-	0,41			0,42
15.06.14	24,00	-	9,77	0,00	9,77	53,63	20,13	33,50	7,00	5,00	0,01	9,62	-	-	9,76	-	-	-	53,13	-	0,51			0,52
16.06.14	24,00	-	9,07	0,54	8,53	54,46	34,85	19,61	7,00	5,00	0,00	8,91	-	-	9,05	-	-	-	53,81	-	0,48			0,48
17.06.14	24,00	-	7,86	0,00	7,86	53,58	18,94	34,64	7,00	5,00	0,01	7,73	-	-	7,81	-	-	-	52,93	-	0,41			0,42
18.06.14	24,00	-	9,83	0,00	9,83	54,21	17,17	37,04	7,00	5,00	0,02	9,69	-	-	9,81	-	-	-	53,62	-	0,52			0,53
19.06.14	24,00	-	11,36	0,00	11,36	54,70	18,37	36,33	7,00	5,00	0,01	11,23	-	-	11,41	-	-	-	54,14	-	0,61			0,62
20.06.14	24,00	-	9,17	0,00	9,17	53,74	18,96	34,78	7,00	5,00	0,01	9,05	-	-	9,17	-	-	-	53,14	-	0,48			0,49
21.06.14	24,00	-	10,56	0,00	10,56	54,92	18,72	36,20	7,00	5,00	0,01	10,40	-	-	10,54	-	-	-	54,39	-	0,57			0,58
22.06.14	24,00	-	9,87	0,00	9,87	52,83	18,30	34,53	7,00	5,00	0,01	9,71	-	-	9,84	-	-	-	52,32	-	0,51			0,52
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	8,78	0,35	8,42	54,72	24,49	30,23	7,00	5,00	-0,02	8,91	-	-	9,03	-	-	-	54,50	-	0,48	-	-	0,46
Итого	720,00		263,26	10,57	252,69						-0,59	267,19	0,00	0,00	270,83	0,00	0,00	0,00			14,51	0,00	0,00	13,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(н3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,87 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,22 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,17 °C = -3,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **343,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
Печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 04 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter