

№ 3778 от 04.10.2013

ОТЧЕТ

о теплоснабжении в теплофикационной воде за

июнь 2014

ООО "ЭнергоМониторинг" 332-41-16

Адрес: ООО "ЖКС №2 Невского района" Рыбацкий пр., д.3

Договор № 31502-6

Источники теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбачья, р/с Шлиссельбургская, ТК-8 вправо

Подлежащий трубопровод: Ду=40мм, Спр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Спр=50 т/ч;


Подлежащий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Спр=20 т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Спр=6,3 т/ч.

Подлежащий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Спр=20 т/ч. Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Спр=6,3 т/ч.

Средние расходы: С<sub>от</sub>=4,59 т/ч; С<sub>от</sub>=0,22 Гкал/ч. Г<sub>твс</sub>=3,96 т/ч; Q<sub>твс</sub>=0,19 Гкал/ч

№ п/п	подающий трубопровод				dM тонн	Q <sub>сч</sub> ГКал	система ГВС				Q ГКал			
	P1 кг/см2	T1 С	M1 тонн	dT С			P2 кг/см2	T2 С	M2 тонн	T4 С		V4 м3	V7вс м3	Q7вс ГКал
5.2014	24,00								65,40	9,51	45,63	2,71	6,79	0,49
5.2014	24,00								64,84	11,33	47,14	2,61	8,72	0,60
5.2014	24,00								66,34	11,98	46,92	2,40	9,58	0,67
5.2014	24,00								66,61	10,32	46,44	2,31	8,01	0,57
5.2014	24,00								66,90	10,68	45,97	2,30	8,39	0,60
5.2014	24,00								65,15	12,03	45,51	2,46	9,57	0,66
5.2014	24,00								67,52	9,84	44,47	2,09	7,74	0,56
5.2014	24,00								64,59	9,73	43,57	2,27	7,46	0,52
5.2014	24,00								65,75	10,11	44,04	2,17	7,94	0,56
5.2014	24,00								66,55	10,47	44,36	2,06	8,40	0,59
5.2014	24,00								66,18	10,59	43,64	1,94	8,64	0,60
5.2014	24,00								64,39	9,97	44,13	2,25	7,72	0,53
5.2014	24,00								64,90	11,35	46,24	2,34	9,01	0,62
5.2014	24,00								65,05	9,64	45,65	2,45	7,19	0,50
5.2014	24,00								64,98	9,14	44,89	2,42	6,72	0,48
5.2014	24,00								64,99	8,20	44,38	2,55	5,65	0,41
5.2014	24,00								65,58	9,17	44,58	2,37	6,80	0,49
5.2014	24,00								65,76	9,74	46,11	2,50	7,24	0,51
5.2014	24,00								65,68	9,28	45,18	2,61	6,67	0,48
5.2014	24,00								64,01	9,67	45,01	2,71	6,95	0,49
5.2014	24,00								63,87	10,45	44,94	2,13	8,32	0,56
5.2014	24,00								65,31	7,90	35,39	0,48	7,42	0,49
5.2014	24,00								67,25	8,77	33,54	0,35	8,42	0,57
5.2014	24,00								67,51	7,20	31,13	0,23	6,97	0,47
5.2014	24,00								65,21	9,85	45,61	1,50	8,34	0,56
5.2014	24,00								63,41	10,73	44,97	2,68	8,04	0,55
5.2014	24,00								63,37	11,73	44,42	2,62	9,10	0,61
5.2014	24,00								61,88	11,55	43,40	2,68	8,87	0,59
5.2014	24,00								63,31	10,96	44,90	2,94	8,02	0,55
5.2014	24,00								64,37	11,90	45,21	2,68	9,21	0,63
5.2014	24,00								64,95	11,69	44,51	2,46	9,22	0,64
5.2014	24,00								65,21	10,18	43,93	2,20	7,97	0,55
ИТОГО:	744,00													
среднему с 23.05.2014 по 31.05.2014														
среднему с 23.06.2014 по 30.06.2014														
с учетом среднего														
по к оплате с учетом нормативных потерь														
ответственный за учет тепловой энергии														
госбыт отчет принят														

вручение от границ раздела до узла учета, Q= \_\_\_\_\_ Гкал.



Отдел расчетов и анализа  
теплопотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата

24 ИЮН 2014