Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6079-ч(с)-0614.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 6079 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	100,05	76,31	23,74	68,12	67,90	0,22	7,30	3,60	0,35	19,03	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	67,96	0,00	1,29			1,64
25.05.14	24,00	*	99,92	76,80	23,12	68,07	67,84	0,23	7,30	3,60	0,34	18,48	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	67,96	0,00	1,26			1,60
26.05.14	24,00	*	103,29	78,00	25,29	68,25	68,01	0,24	7,30	3,60	0,36	20,47	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	68,19	0,00	1,40			1,75
27.05.14	24,00	*	106,29	79,63	26,66	68,26	68,02	0,25	7,30	3,60	0,37	21,64	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	68,18	0,00	1,48			1,85
28.05.14	24,00	*	104,42	77,83	26,59	68,27	68,00	0,27	7,30	3,60	0,36	21,74	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	68,18	0,00	1,48			1,85
29.05.14	24,00	*	102,08	74,55	27,53	67,97	67,71	0,26	7,30	3,60	0,34	23,00	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	67,81	0,00	1,56			1,90
30.05.14	24,00	*	100,75	74,31	26,43	67,78	67,50	0,28	7,30	3,60	0,34	21,94	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	67,66	0,00	1,49			1,82
31.05.14	24,00	*	99,43	74,35	25,08	68,09	67,81	0,28	7,30	3,60	0,33	20,73	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	67,97	0,00	1,41			1,74
01.06.14	24,00	*	100,62	74,10	26,53	68,03	67,77	0,26	7,30	3,60	0,34	21,92	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	67,85	0,00	1,49			1,83
02.06.14	24,00	*	101,27	73,73	27,54	67,94	67,66	0,28	7,30	3,60	0,35	22,89	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	67,82	0,00	1,55			1,90
03.06.14	24,00	*	98,53	73,67	24,87	67,83	67,55	0,28	7,30	3,60	0,33	20,46	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	67,68	0,00	1,39			1,72
04.06.14	24,00	*	99,26	73,42	25,84	68,00	67,72	0,28	7,30	3,60	0,33	21,41	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	67,91	0,00	1,45			1,79
05.06.14	24,00	*	101,57	76,21	25,36	67,90	67,63	0,27	7,30	3,60	0,34	20,75	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	67,80	0,00	1,41			1,75
06.06.14	24,00	*	97,00	74,64	22,36	67,74	67,47	0,27	7,30	3,60	0,33	17,93	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	67,64	0,00	1,21			1,54
07.06.14	24,00	*	98,10	74,69	23,42	67,69	67,43	0,26	7,30	3,60	0,33	18,89	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	67,60	0,00	1,28			1,61
08.06.14	24,00	*	97,74	75,78	21,95	68,11	67,83	0,28	7,30	3,60	0,33	17,49	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	68,06	0,00	1,19			1,52
09.06.14	24,00	*	99,50	75,50	23,99	67,61	67,30	0,31	7,30	3,60	0,34	19,42	0,00	0,00	19,83	0,00	19,83	-	67,70	0,00	1,32			1,65
10.06.14	24,00	*	99,38	75,67	23,72	68,03	67,77	0,26	7,30	3,60	0,33	19,24	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	67,87	0,00	1,31			1,64
11.06.14	24,00	*	98,24	74,07	24,17	67,76	67,50	0,26	7,30	3,60	0,34	19,61	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	67,56	0,00	1,33			1,66
12.06.14	24,00	*	97,18	74,20	22,98	68,17	67,89	0,28	7,30	3,60	0,33	18,54	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93	-	68,05	0,00	1,26			1,60
13.06.14	24,00	*	96,39	74,22	22,17	67,91	67,66	0,25	7,30	3,60	0,33	17,69	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06	-	67,72	0,00	1,20			1,53
14.06.14	24,00	*	94,77	72,40	22,37	67,83	67,54	0,29	7,30	3,60	0,32	18,04	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	67,75	0,00	1,22			1,55
15.06.14	24,00	*	96,33	73,03	23,31	67,86	67,59	0,28	7,30	3,60	0,33	18,84	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	67,70	0,00	1,28			1,61
16.06.14	24,00	*	99,31	73,61	25,70	68,07	67,79	0,28	7,30	3,60	0,35	21,04	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	67,94	0,00	1,43			1,78
17.06.14	24,00	*	99,13	73,67	25,46	68,08	67,80	0,28	7,30	3,60	0,36	20,71	0,00	0,00	21,15	0,00	21,15	-	67,89	0,00	1,41			1,76
18.06.14	24,00	*	98,35	72,46	25,90	67,97	67,67	0,30	7,30	3,60	0,35	21,24	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	67,79	0,00	1,44			1,79
19.06.14	24,00	*	97,03	71,78	25,26	67,82	67,53	0,29	7,30	3,60	0,34	20,68	0,00	0,00	21,12	0,00	21,12	-	67,65	0,00	1,40			1,74
20.06.14	24,00	*	95,81	71,76	24,06	68,11	67,81	0,30	7,30	3,60	0,34	19,51	0,00	0,00	19,93	0,00	19,93	-	67,97	0,00	1,33			1,67
21.06.14	24,00	*	98,30	73,17	25,13	68,13	67,85	0,29	7,30	3,60	0,35	20,46	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	67,97	0,00	1,39			1,74
22.06.14	24,00	*	97,83	72,78	25,05	68,17	67,90	0,27	7,30	3,60	0,35	20,38	0,00	0,00	20,81	0,00	20,81	-	67,96	0,00	1,39			1,74
23.06.14	24,00	*	99,72	73,73	25,99	68,08	67,79	0,29	7,30	3,60	0,35	21,25	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	67,92	0,00	1,44			1,80
Среднее	24,00	-	99,28	74,52	24,76	67,99	67,72	0,27	7,30	3,60	0,34	20,17	-	-	20,60	-	20,60	-	67,86	-	1,37	-	-	1,71
Итого	744,00		3077,60	2310,03	767,57						10,60	625,41	0,00	0,00	638,73	0,00	638,73	0,00			42,48	0,00	0,00	53,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 00:00	118391,26	86028,08	22156,85	0,00	22672,86	0,00	4578,49	
	24.06.14 17:00	121536,89	88390,50	22794,57	0,00	23324,16	0,00	4632,65	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,98 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 144,23 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -9,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **782,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter