Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.14	24,00	-	93,97	77,00	16,97	69,11	68,87	0,24	7,00	5,00	0,09	16,04	-	-	16,38	-	-	-	68,73	-	1,10			1,19
02.06.14	24,00	-	94,51	76,85	17,66	68,66	68,41	0,25	7,00	5,00	0,10	16,69	-	-	17,04	-	-	-	68,25	-	1,14			1,24
03.06.14	24,00	-	92,15	76,38	15,77	68,62	68,38	0,24	7,00	5,00	0,09	14,81	-	-	15,12	-	-	-	68,25	-	1,01			1,11
04.06.14	24,00	-	91,26	75,98	15,28	68,76	68,53	0,23	7,00	5,00	0,09	14,36	-	-	14,66	-	-	-	68,40	-	0,98			1,07
05.06.14	24,00	-	93,77	78,27	15,50	68,74	68,52	0,22	7,00	5,00	0,10	14,50	-	-	14,80	-	-	-	68,40	-	0,99			1,09
06.06.14	24,00	-	93,83	78,58	15,25	68,54	68,32	0,22	7,00	5,00	0,09	14,26	-	-	14,57	-	-	-	68,26	-	0,97			1,07
07.06.14	24,00	-	91,75	77,22	14,53	68,71	68,48	0,23	7,00	5,00	0,09	13,57	-	-	13,86	-	-	-	68,41	-	0,93			1,02
08.06.14	24,00	-	93,23	78,81	14,42	68,65	68,41	0,24	7,00	5,00	0,09	13,51	-	-	13,78	-	-	-	68,40	-	0,92			1,01
09.06.14	24,00	-	93,84	78,03	15,81	68,42	66,72	1,70	7,00	5,00	0,21	14,74	-	-	15,09	-	-	-	68,33	-	1,01			1,22
10.06.14	24,00	-	92,84	78,40	14,44	68,92	64,74	4,18	7,00	5,00	0,40	13,55	-	-	13,85	-	-	-	68,61	-	0,93			1,33
11.06.14	24,00	-	91,70	76,70	15,00	68,60	64,34	4,26	7,00	5,00	0,40	14,08	-	-	14,38	-	-	-	68,21	-	0,96			1,36
12.06.14	24,00	-	89,37	75,94	13,43	68,90	64,67	4,23	7,00	5,00	0,38	12,63	-	-	12,89	-	-	-	68,55	-	0,87			1,25
13.06.14	24,00	-	89,65	76,40	13,25	68,92	64,69	4,23	7,00	5,00	0,38	12,43	-	-	12,69	-	-	-	68,59	-	0,86			1,24
14.06.14	24,00	-	88,55	74,58	13,97	68,72	64,40	4,32	7,00	5,00	0,39	13,13	-	-	13,42	-	-	-	68,43	-	0,90			1,29
15.06.14	24,00	-	90,30	74,83	15,47	68,69	64,24	4,45	7,00	5,00	0,40	14,61	-	-	14,92	-	-	-	68,33	-	1,00			1,40
16.06.14	24,00	-	89,51	75,52	13,99	68,82	64,43	4,39	7,00	5,00	0,40	13,14	-	-	13,41	-	-	-	68,43	-	0,90			1,30
17.06.14	24,00	-	90,59	76,13	14,46	68,88	64,38	4,50	7,00	5,00	0,41	13,62	-	-	13,90	-	-	-	68,52	-	0,94			1,34
18.06.14	24,00	-	90,21	75,08	15,13	68,75	64,08	4,67	7,00	5,00	0,42	14,29	-	-	14,60	-	-	-	68,37	-	0,98			1,39
19.06.14	24,00	-	88,45	74,26	14,19	68,63	64,05	4,58	7,00	5,00	0,40	13,37	-	-	13,66	-	-	-	68,30	-	0,92			1,32
20.06.14	24,00	-	90,01	73,59	16,42	68,76	64,28	4,48	7,00	5,00	0,39	15,55	-	-	15,88	-	-	-	68,43	-	1,07			1,46
21.06.14	24,00	-	90,40	75,23	15,17	68,98	64,52	4,46	7,00	5,00	0,40	14,37	-	-	14,66	-	-	-	68,59	-	0,99			1,39
22.06.14	24,00	-	91,06	75,03	16,03	69,02	64,49	4,53	7,00	5,00	0,41	15,14	-	-	15,48	-	-	-	68,60	-	1,04			1,45
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	91,41	76,31	15,10	68,76	66,00	2,77	7,00	5,00	0,28	14,20	-	-	14,50	-	-	-	68,43	-	0,97	-	-	1,25
Итого	528,00		2010,95	1678,81	332,14						6,13	312,39	0,00	0,00	319,04	0,00	0,00	0,00			21,39	0,00	0,00	27,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,01 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 116,01 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения ±2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -4,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **435,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter