Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
Подающ.тр.(M1):
Обратн.тр.(M2):
тр-д. ГВС(M3):
тр.цирк.ГВС(M4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	-	146,42	128,99	17,43	68,47	68,45	0,02	7,00	5,00	-0,10	19,02	-	-	19,45	-	-	-	68,36	-	1,30			1,20
25.05.14	24,00	-	149,00	129,63	19,37	68,38	68,36	0,02	7,00	5,00	-0,11	21,06	-	-	21,52	-	-	-	68,25	-	1,44			1,33
26.05.14	24,00	-	152,69	134,35	18,34	68,51	68,50	0,01	7,00	5,00	-0,11	20,10	-	-	20,54	-	-	-	68,43	-	1,38			1,27
27.05.14	24,00	-	159,79	138,74	21,05	68,50	68,49	0,01	7,00	5,00	-0,12	22,96	-	-	23,45	-	-	-	68,35	-	1,57			1,45
28.05.14	24,00	-	153,74	133,96	19,78	68,53	68,50	0,03	7,00	5,00	-0,11	21,58	-	-	22,04	-	-	-	68,45	-	1,48			1,37
29.05.14	24,00	-	145,78	126,91	18,87	68,26	68,23	0,03	7,00	5,00	-0,10	20,53	-	-	20,96	-	-	-	68,06	-	1,40			1,30
30.05.14	24,00	-	146,06	126,76	19,30	68,12	68,09	0,03	7,00	5,00	-0,10	21,00	-	-	21,45	-	-	-	67,98	-	1,43			1,33
31.05.14	24,00	-	146,22	127,41	18,81	68,48	68,45	0,03	7,00	5,00	-0,10	20,44	-	-	20,87	-	-	-	68,38	-	1,40			1,30
01.06.14	24,00	-	146,26	126,81	19,45	68,33	68,32	0,01	7,00	5,00	-0,10	21,06	-	-	21,53	-	-	-	68,07	-	1,43			1,34
02.06.14	24,00	-	148,20	126,48	21,72	68,24	68,21	0,03	7,00	5,00	-0,10	23,41	-	-	23,92	-	-	-	68,10	-	1,60			1,49
03.06.14	24,00	-	146,50	126,23	20,27	68,15	68,13	0,02	7,00	5,00	-0,10	21,96	-	-	22,44	-	-	-	68,00	-	1,49			1,39
04.06.14	24,00	-	145,97	125,17	20,80	68,35	68,33	0,02	7,00	5,00	-0,10	22,44	-	-	22,91	-	-	-	68,24	-	1,53			1,43
05.06.14	24,00	-	150,96	131,81	19,15	68,20	68,17	0,03	7,00	5,00	-0,11	20,91	-	-	21,34	-	-	-	68,14	-	1,42			1,32
06.06.14	24,00	-	145,12	127,93	17,19	68,05	68,03	0,02	7,00	5,00	-0,10	18,85	-	-	19,23	-	-	-	67,93	-	1,28			1,18
07.06.14	24,00	-	146,27	127,92	18,35	68,02	68,00	0,02	7,00	5,00	-0,10	20,04	-	-	20,47	-	-	-	67,91	-	1,36			1,26
08.06.14	24,00	-	149,56	129,10	20,46	68,49	68,45	0,04	7,00	5,00	-0,11	22,20	-	-	22,64	-	-	-	68,50	-	1,52			1,41
09.06.14	24,00	-	147,52	127,69	19,83	67,92	67,85	0,07	7,00	5,00	-0,11	21,57	-	-	22,02	-	-	-	68,08	-	1,47			1,36
10.06.14	24,00	-	142,79	124,35	18,44	68,37	68,35	0,02	7,00	5,00	-0,11	20,18	-	-	20,62	-	-	-	68,22	-	1,38			1,27
11.06.14	24,00	-	141,23	123,34	17,89	68,14	68,10	0,04	7,00	5,00	-0,13	19,89	-	-	20,31	-	-	-	67,99	-	1,35			1,23
12.06.14	24,00	-	141,06	123,65	17,41	68,56	68,52	0,04	7,00	5,00	-0,10	19,00	-	-	19,45	-	-	-	68,44	-	1,30			1,20
13.06.14	24,00	-	139,50	123,68	15,82	68,32	68,30	0,02	7,00	5,00	-0,10	17,38	-	-	17,76	-	-	-	68,15	-	1,19			1,09
14.06.14	24,00	-	137,73	120,34	17,39	68,22	68,17	0,05	7,00	5,00	-0,09	18,89	-	-	19,29	-	-	-	68,14	-	1,29			1,20
15.06.14	24,00	-	142,20	120,92	21,28	68,24	68,20	0,04	7,00	5,00	-0,10	22,90	-	-	23,41	-	-	-	68,09	-	1,56			1,46
16.06.14	24,00	-	144,26	123,59	20,67	68,41	68,37	0,04	7,00	5,00	-0,10	22,37	-	-	22,84	-	-	-	68,28	-	1,53			1,43
17.06.14	24,00	-	144,67	125,68	18,99	68,38	68,35	0,03	7,00	5,00	-0,10	20,67	-	-	21,12	-	-	-	68,21	-	1,41			1,31
18.06.14	24,00	-	143,45	124,01	19,44	68,24	68,21	0,03	7,00	5,00	-0,10	21,09	-	-	21,55	-	-	-	68,08	-	1,44			1,34
19.06.14	24,00	-	144,04	125,15	18,89	68,04	68,00	0,04	7,00	5,00	-0,10	20,48	-	-	20,91	-	-	-	67,89	-	1,39			1,30
20.06.14	24,00	-	144,27	125,95	18,32	68,36	68,33	0,03	7,00	5,00	-0,10	19,90	-	-	20,33	-	-	-	68,22	-	1,36			1,26
21.06.14	24,00	-	146,23	128,26	17,97	68,37	68,35	0,02	7,00	5,00	-0,09	19,48	-	-	19,91	-	-	-	68,20	-	1,33			1,24
22.06.14	24,00	-	148,84	127,41	21,43	68,36	68,34	0,02	7,00	5,00	-0,09	22,98	-	-	23,47	-	-	-	68,13	-	1,57			1,47
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	146,21	127,07	19,14	68,30	68,27	0,03	7,00	5,00	-0,10	20,81	-	-	21,26	-	-	-	68,18	-	1,42	-	-	1,32
Итого	720,00		4386,33	3812,22	574,11						-3,07	624,34	0,00	0,00	637,75	0,00	0,00	0,00			42,58	0,00	0,00	39,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,35 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 170,07 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -9,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **807,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Печать потребителя

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter