Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	69,34	60,02	9,32	68,40	63,18	5,22	7,00	5,00	0,31	9,49	-	-	9,68	-	-	-	68,16	-	0,65			0,96
25.05.14	24,00	-	70,56	60,36	10,20	68,31	63,17	5,14	7,00	5,00	0,31	10,39	-	-	10,60	-	-	-	67,96	-	0,71			1,01
26.05.14	24,00	-	70,92	62,73	8,19	68,44	63,29	5,15	7,00	5,00	0,32	8,38	-	-	8,56	-	-	-	68,16	-	0,57			0,89
27.05.14	24,00	-	74,90	64,99	9,91	68,38	62,91	5,47	7,00	5,00	0,35	10,09	-	-	10,33	-	-	-	67,97	-	0,69			1,04
28.05.14	24,00	-	72,22	62,64	9,58	68,39	62,60	5,79	7,00	5,00	0,35	9,81	-	-	9,99	-	-	-	67,99	-	0,67			1,02
29.05.14	24,00	-	68,74	59,25	9,49	68,11	62,15	5,96	7,00	5,00	0,36	9,55	-	-	9,77	-	-	-	67,61	-	0,65			1,00
30.05.14	24,00	-	69,75	59,15	10,60	68,00	62,16	5,84	7,00	5,00	0,35	10,69	-	-	10,93	-	-	-	67,62	-	0,72			1,07
31.05.14	24,00	-	70,26	59,40	10,86	68,37	62,55	5,82	7,00	5,00	0,35	10,92	-	-	11,15	-	-	-	68,03	-	0,74			1,09
01.06.14	24,00	-	69,36	59,15	10,21	68,22	62,45	5,77	7,00	5,00	0,34	10,34	-	-	10,56	-	-	-	67,69	-	0,70			1,04
02.06.14	24,00	-	70,00	59,13	10,87	68,12	62,23	5,89	7,00	5,00	0,35	10,97	-	-	11,20	-	-	-	67,69	-	0,74			1,09
03.06.14	24,00	-	68,15	58,91	9,24	68,04	62,26	5,78	7,00	5,00	0,34	9,39	-	-	9,59	-	-	-	67,60	-	0,64			0,97
04.06.14	24,00	-	67,53	58,22	9,31	68,27	62,69	5,58	7,00	5,00	0,32	9,45	-	-	9,65	-	-	-	67,90	-	0,64			0,96
05.06.14	24,00	-	69,77	61,36	8,41	68,12	62,91	5,21	7,00	5,00	0,32	8,51	-	-	8,70	-	-	-	67,76	-	0,58			0,90
06.06.14	24,00	-	67,21	59,47	7,74	67,99	62,80	5,19	7,00	5,00	0,30	7,85	-	-	8,04	-	-	-	67,59	-	0,53			0,84
07.06.14	24,00	-	66,82	59,34	7,48	67,95	62,75	5,20	7,00	5,00	0,31	7,56	-	-	7,73	-	-	-	67,46	-	0,51			0,82
08.06.14	24,00	-	68,18	59,87	8,31	68,41	62,92	5,49	7,00	5,00	0,33	8,35	-	-	8,53	-	-	-	68,14	-	0,57			0,90
09.06.14	24,00	-	68,26	59,20	9,06	67,84	62,31	5,53	7,00	5,00	0,33	9,09	-	-	9,28	-	-	-	67,70	-	0,62			0,94
10.06.14	24,00	-	68,69	59,04	9,65	68,28	62,62	5,66	7,00	5,00	0,34	9,65	-	-	9,86	-	-	-	67,85	-	0,66			1,00
11.06.14	24,00	-	65,88	57,11	8,77	68,05	62,23	5,82	7,00	5,00	0,33	8,84	-	-	9,04	-	-	-	67,62	-	0,60			0,93
12.06.14	24,00	-	65,49	57,22	8,27	68,48	62,70	5,78	7,00	5,00	0,33	8,42	-	-	8,60	-	-	-	68,10	-	0,57			0,90
13.06.14	24,00	-	66,11	57,20	8,91	68,23	62,47	5,76	7,00	5,00	0,34	8,97	-	-	9,18	-	-	-	67,78	-	0,61			0,94
14.06.14	24,00	-	66,53	55,69	10,84	68,14	62,20	5,94	7,00	5,00	0,33	10,93	-	-	11,15	-	-	-	67,91	-	0,74			1,07
15.06.14	24,00	-	66,65	56,00	10,65	68,13	62,02	6,11	7,00	5,00	0,34	10,79	-	-	11,03	-	-	-	67,68	-	0,73			1,07
16.06.14	24,00	-	67,46	57,43	10,03	68,31	62,38	5,93	7,00	5,00	0,33	10,22	-	-	10,42	-	-	-	67,94	-	0,70			1,03
17.06.14	24,00	-	68,51	58,62	9,89	68,24	62,10	6,14	7,00	5,00	0,37	9,85	-	-	10,07	-	-	-	67,77	-	0,67			1,04
18.06.14	24,00	-	67,26	57,82	9,44	68,09	61,84	6,25	7,00	5,00	0,38	9,20	-	-	9,41	-	-	-	67,65	-	0,62			1,00
19.06.14	24,00	-	67,81	58,62	9,19	67,87	61,93	5,94	7,00	5,00	0,37	8,96	-	-	9,16	-	-	-	67,48	-	0,60			0,98
20.06.14	24,00	-	70,43	59,10	11,33	68,19	62,39	5,80	7,00	5,00	0,37	11,07	-	-	11,30	-	-	-	67,85	-	0,75			1,12
21.06.14	24,00	-	70,26	60,27	9,99	68,19	62,42	5,77	7,00	5,00	0,37	9,70	-	-	9,90	-	-	-	67,82	-	0,66			1,03
22.06.14	24,00	-	70,61	59,94	10,67	68,17	62,38	5,79	7,00	5,00	0,37	10,42	-	-	10,64	-	-	-	67,72	-	0,71			1,08
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	68,79	59,24	9,55	68,19	62,50	5,69	7,00	5,00	0,34	9,60	-	-	9,80	-	-	-	67,81	-	0,65	-	-	0,99
Итого	720,00		2063,66	1777,25	286,41						10,20	287,85	0,00	0,00	294,05	0,00	0,00	0,00			19,53	0,00	0,00	29,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,93 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 78,41 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -4,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 33,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 372,46 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter