Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	24,35	12,16	12,19	66,65	65,50	1,15	7,00	5,00	0,04	11,85	-	-	12,11	-	-	-	66,58	-	0,79			0,83
25.05.14	24,00	-	25,02	11,77	13,25	66,65	65,39	1,26	7,00	5,00	0,03	12,98	-	-	13,25	-	-	-	66,65	-	0,87			0,90
26.05.14	24,00	-	24,40	11,73	12,67	66,72	65,53	1,19	7,00	5,00	0,03	12,38	-	-	12,62	-	-	-	66,64	-	0,83			0,86
27.05.14	24,00	-	24,16	11,84	12,32	66,51	65,21	1,30	7,00	5,00	0,04	12,00	-	-	12,23	-	-	-	66,41	-	0,80			0,83
28.05.14	24,00	-	24,38	11,68	12,70	66,22	64,88	1,34	7,00	5,00	0,05	12,28	-	-	12,52	-	-	-	66,14	-	0,81			0,86
29.05.14	24,00	-	25,38	11,49	13,89	65,91	64,54	1,37	7,00	5,00	0,05	13,46	-	-	13,73	-	-	-	65,86	-	0,89			0,93
30.05.14	24,00	-	24,07	11,47	12,60	65,47	64,08	1,39	7,00	5,00	0,04	12,23	-	-	12,48	-	-	-	65,47	-	0,80			0,84
31.05.14	24,00	-	25,13	11,49	13,64	66,41	64,94	1,47	7,00	5,00	0,04	13,36	-	-	13,62	-	-	-	66,45	-	0,89			0,92
01.06.14	24,00	-	25,66	11,48	14,18	66,34	65,00	1,34	7,00	5,00	0,03	14,07	-	-	14,35	-	-	-	66,30	-	0,93			0,96
02.06.14	24,00	-	25,49	11,48	14,01	66,30	64,92	1,38	7,00	5,00	0,03	13,78	-	-	14,04	-	-	-	66,27	-	0,91			0,95
03.06.14	24,00	-	25,48	11,47	14,01	66,20	64,88	1,32	7,00	5,00	0,04	13,70	-	-	13,97	-	-	-	66,14	-	0,91			0,94
04.06.14	24,00	-	24,88	11,40	13,48	66,51	65,14	1,37	7,00	5,00	0,05	13,03	-	-	13,29	-	-	-	66,53	-	0,87			0,91
05.06.14	23,00	-	24,07	11,08	12,99	66,47	65,12	1,35	7,00	5,00	0,02	12,90	-	-	13,17	-	-	-	66,49	-	0,86			0,88
06.06.14	24,00	-	23,95	11,35	12,60	66,28	65,02	1,26	7,00	5,00	0,04	12,17	-	-	12,42	-	-	-	66,23	-	0,81			0,85
07.06.14	24,00	-	23,10	11,35	11,75	66,07	64,88	1,19	7,00	5,00	0,04	11,45	-	-	11,67	-	-	-	65,96	-	0,75			0,79
08.06.14	24,00	-	23,92	11,43	12,49	66,59	65,27	1,32	7,00	5,00	0,02	12,38	-	-	12,63	-	-	-	66,56	-	0,83			0,85
09.06.14	24,00	-	23,80	11,37	12,43	66,20	64,71	1,49	7,00	5,00	0,03	12,23	-	-	12,46	-	-	-	66,35	-	0,81			0,84
10.06.14	24,00	-	23,83	11,39	12,44	66,36	65,06	1,30	7,00	5,00	0,03	12,25	-	-	12,48	-	-	-	66,28	-	0,81			0,84
11.06.14	24,00	-	24,32	11,24	13,08	66,14	64,83	1,31	7,00	5,00	0,03	12,94	-	-	13,20	-	-	-	66,06	-	0,86			0,88
12.06.14	24,00	-	23,16	11,28	11,88	66,50	65,15	1,35	7,00	5,00	0,03	11,76	-	-	11,98	-	-	-	66,46	-	0,78			0,81
13.06.14	24,00	-	22,98	11,26	11,72	66,21	64,89	1,32	7,00	5,00	0,02	11,65	-	-	11,88	-	-	-	66,13	-	0,77			0,79
14.06.14	24,00	-	21,20	11,10	10,10	66,00	64,62	1,38	7,00	5,00	0,02	10,06	-	-	10,26	-	-	-	65,96	-	0,66			0,68
15.06.14	24,00	-	24,19	11,16	13,03	66,16	64,70	1,46	7,00	5,00	0,01	13,13	-	-	13,38	-	-	-	66,16	-	0,87			0,88
16.06.14	24,00	-	24,58	11,16	13,42	66,45	65,12	1,33	7,00	5,00	0,01	13,45	-	-	13,71	-	-	-	66,35	-	0,89			0,91
17.06.14	24,00	-	23,45	10,35	13,10	66,23	64,64	1,59	7,00	5,00	0,02	13,07	-	-	13,33	-	-	-	66,20	-	0,87			0,88
18.06.14	24,00	-	23,54	9,45	14,09	66,07	64,35	1,72	7,00	5,00	0,02	14,02	-	-	14,29	-	-	-	66,02	-	0,93			0,95
19.06.14	24,00	-	27,05	15,33	11,72	66,23	58,66	7,57	7,00	5,00	0,15	11,28	-	-	11,50	-	-	-	65,72	-	0,74			0,89
20.06.14	24,00	-	57,77	44,01	13,76	67,87	57,94	9,93	7,00	5,00	0,48	13,21	-	-	13,48	-	-	-	67,72	-	0,90			1,37
21.06.14	24,00	-	57,55	44,58	12,97	67,87	58,08	9,79	7,00	5,00	0,48	12,40	-	-	12,66	-	-	-	67,63	-	0,84			1,32
22.06.14	24,00	-	57,56	44,34	13,22	67,83	58,10	9,73	7,00	5,00	0,47	12,69	-	-	12,97	-	-	-	67,54	-	0,86			1,33
23.06.14								-			-						-							
Среднее	23,97	-	27,61	14,76	12,86	66,45	64,04	2,41	7,00	5,00	0,08	12,61	-	-	12,86	-	-	-	66,38	-	0,84	-	-	0,92
Итого	719,00		828,42	442,69	385,73						2,38	378,16	0,00	0,00	385,68	0,00	0,00	0,00			25,10	0,00	0,00	27,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,33 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 102,85 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -5,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **488,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter