Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,68
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,08	64,81	0,27	7,00	5,00	-0,78	12,02	-	-	12,24	-	-	-	64,92	-	0,78			0,00
02.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	64,93	64,64	0,29	7,00	5,00	-0,73	11,24	-	-	11,45	-	-	-	64,79	-	0,73			0,00
03.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,23	64,96	0,27	7,00	5,00	-0,68	10,35	-	-	10,55	-	-	-	65,15	-	0,68			0,00
04.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,94	65,70	0,24	7,00	5,00	-0,76	11,55	-	-	11,80	-	-	-	65,78	-	0,76			0,00
05.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,81	65,58	0,23	7,00	5,00	-0,76	11,53	-	-	11,76	-	-	-	65,64	-	0,76			0,00
06.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,57	65,34	0,23	7,00	5,00	-0,63	9,60	-	-	9,79	-	-	-	65,31	-	0,63			0,00
07.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,55	65,31	0,24	7,00	5,00	-0,60	9,26	-	-	9,44	-	-	-	65,20	-	0,60			0,00
08.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,96	65,72	0,24	7,00	5,00	-0,64	9,65	-	-	9,84	-	-	-	65,85	-	0,64			0,00
09.06.14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65,50	65,25	0,25	7,00	5,00	-0,68	10,31	-	-	10,52	-	-	-	65,51	-	0,68			0,00
10.06.14	12,00	-	34,46	26,58	7,88	66,06	65,76	0,30	7,00	5,00	-0,16	10,52	-	-	10,73	-	-	-	65,71	-	0,69			0,53
11.06.14	24,00	-	62,28	52,02	10,26	65,85	65,56	0,29	7,00	5,00	0,10	9,14	-	-	9,34	-	-	-	65,51	-	0,60			0,70
12.06.14	24,00	-	63,29	51,93	11,36	66,31	66,02	0,29	7,00	5,00	0,10	10,13	-	-	10,32	-	-	-	66,02	-	0,67			0,77
13.06.14	24,00	-	63,23	51,88	11,35	66,11	65,80	0,31	7,00	5,00	0,11	10,06	-	-	10,24	-	-	-	65,69	-	0,66			0,77
14.06.14	24,00	-	60,98	50,44	10,54	65,98	65,66	0,32	7,00	5,00	0,11	9,24	-	-	9,42	-	-	-	65,73	-	0,61			0,72
15.06.14	24,00	-	62,94	50,59	12,35	66,00	65,67	0,33	7,00	5,00	0,11	11,01	-	-	11,24	-	-	-	65,69	-	0,73			0,84
16.06.14	24,00	-	64,07	52,01	12,06	66,24	65,93	0,31	7,00	5,00	0,11	10,71	-	-	10,92	-	-	-	65,95	-	0,71			0,82
17.06.14	24,00	-	65,42	53,40	12,02	66,10	65,81	0,29	7,00	5,00	0,12	10,55	-	-	10,76	-	-	-	65,72	-	0,69			0,81
18.06.14	24,00	-	45,39	32,28	13,11	65,63	65,49	0,14	7,00	5,00	0,08	12,14	-	-	12,38	-	-	-	64,74	-	0,79			0,87
19.06.14	24,00	-	10,35	0,00	10,35	63,12	19,06	44,06	7,00	5,00	0,02	10,19	-	-	10,37	-	-	-	62,62	-	0,64			0,65
20.06.14	24,00	-	43,21	31,39	11,82	65,17	65,11	0,06	7,00	5,00	0,07	11,01	-	-	11,23	-	-	-	64,15	-	0,71			0,77
21.06.14	24,00	-	71,69	58,57	13,12	65,35	65,07	0,28	7,00	5,00	0,09	12,01	-	-	12,24	-	-	-	65,08	-	0,78			0,88
22.06.14	24,00	-	71,75	58,20	13,55	65,31	65,05	0,26	7,00	5,00	0,09	12,45	-	-	12,69	-	-	-	64,97	-	0,81			0,90
23.06.14								-			-													
Среднее	13,64	-	32,68	25,88	6,81	65,58	63,33	2,25	7,00	5,00	-0,24	10,67	-	-	10,88	-	-	-	65,26	-	0,70	-	-	0,46
Итого	300,00		719,06	569,29	149,77						-5,29	234,67	0,00	0,00	239,27	0,00	0,00	0,00			15,31	0,00	0,00	10,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,57 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 87,01 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -3,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **326,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1»07 14 г.

Split by PDF Splitter