Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 72 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14866 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	21,97	0,00	21,97	63,97	57,80	6,17	5,00	4,00	0,01	21,85	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	63,67	0,00	1,39			1,41
25.05.14	24,00	*	23,78	0,00	23,78	63,94	57,65	6,28	5,00	4,00	0,01	23,76	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	-	63,65	0,00	1,51			1,52
26.05.14	24,00	*	14,84	0,00	14,84	63,41	27,68	35,73	5,00	4,00	0,00	14,86	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	63,07	0,00	0,94			0,94
27.05.14	24,00		83,11	57,84	25,27	59,82	57,33	2,49	5,00	4,00	0,15	23,27	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	59,75	0,00	1,39			1,54
28.05.14	24,00	*	83,11	57,84	25,27	59,82	57,33	2,49	5,00	4,00	0,15	23,27	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	59,75	0,00	1,39			1,54
29.05.14	24,00	*	175,16	151,38	23,78	65,65	65,49	0,16	5,00	4,00	0,08	23,03	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	65,62	0,00	1,51			1,59
30.05.14	24,00	*	173,57	147,74	25,83	65,58	65,42	0,16	5,00	4,00	0,12	24,47	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	-	65,49	0,00	1,60			1,72
31.05.14	24,00	*	173,48	148,54	24,94	66,02	65,85	0,17	5,00	4,00	0,12	23,52	0,00	0,00	23,99	0,00	23,99	-	65,98	0,00	1,55			1,67
01.06.14	24,00	*	173,71	147,98	25,73	66,06	65,92	0,14	5,00	4,00	0,12	24,28	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	65,88	0,00	1,60			1,72
02.06.14	24,00	*	170,93	146,45	24,48	65,85	65,70	0,15	5,00	4,00	0,13	22,98	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44	-	65,76	0,00	1,51			1,64
03.06.14	24,00	*	170,00	145,41	24,60	65,75	65,61	0,14	5,00	4,00	0,11	23,33	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	65,58	0,00	1,53			1,64
04.06.14	24,00	*	170,77	145,98	24,80	65,96	65,80	0,16	5,00	4,00	0,11	23,49	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	-	65,86	0,00	1,55			1,66
05.06.14	24,00	*	83,11	57,84	25,27	59,82	57,33	2,49	5,00	4,00	0,15	23,27	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	59,75	0,00	1,39			1,54
06.06.14	24,00	*	189,67	167,71	21,96	65,24	65,13	0,11	5,00	4,00	0,08	21,13	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	65,02	0,00	1,37			1,46
07.06.14	24,00	*	182,24	159,30	22,94	65,78	65,64	0,14	5,00	4,00	0,09	22,02	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	65,72	0,00	1,45			1,53
08.06.14	24,00	*	183,65	160,59	23,06	66,05	65,91	0,15	5,00	4,00	0,12	21,64	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	66,10	0,00	1,43			1,55
09.06.14	24,00	*	112,21	98,45	13,76	63,43	63,58	-0,15	5,00	4,00	0,82	14,12	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	61,12	0,00	0,86			1,68
10.06.14	24,00		13,96	0,00	13,96	45,00	51,77	-6,78	5,00	4,00	0,04	13,10	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	44,98	0,00	0,59			0,63
11.06.14	24,00	*	28,47	0,00	28,47	54,86	51,72	3,15	5,00	4,00	0,17	25,29	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	54,93	0,00	1,39			1,56
12.06.14	24,00	*	27,39	0,00	27,39	54,70	51,77	2,93	5,00	4,00	0,19	23,80	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	54,85	0,00	1,31			1,50
13.06.14	24,00	*	26,52	0,00	26,52	54,52	50,83	3,68	5,00	4,00	0,19	22,91	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	54,81	0,00	1,26			1,45
14.06.14	24,00	*	26,09	0,00	26,09	54,14	53,89	0,25	5,00	4,00	0,17	22,81	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	54,37	0,00	1,24			1,41
15.06.14	24,00	*	29,26	0,00	29,26	54,89	51,26	3,63	5,00	4,00	0,18	25,91	0,00	0,00	26,28	0,00	26,28	-	55,13	0,00	1,43			1,61
16.06.14	24,00	*	28,92	0,00	28,92	55,43	53,11	2,32	5,00	4,00	0,18	25,61	0,00	0,00	25,98	0,00	25,98	-	55,53	0,00	1,42			1,60
17.06.14	24,00	*	28,33	0,00	28,33	55,20	52,93	2,27	5,00	4,00	0,17	25,11	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	-	55,46	0,00	1,39			1,56
18.06.14	24,00	*	29,43	0,00	29,43	55,09	54,99	0,10	5,00	4,00	0,18	26,18	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	-	55,19	0,00	1,44			1,62
19.06.14	24,00	*	31,61	0,00	31,61	56,13	54,94	1,18	5,00	4,00	0,18	28,32	0,00	0,00	28,74	0,00	28,74	-	56,25	0,00	1,59			1,77
20.06.14	24,00	*	30,76	0,00	30,76	56,09	52,99	3,09	5,00	4,00	0,18	27,53	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	-	56,30	0,00	1,55			1,73
21.06.14	24,00	*	29,47	0,00	29,47	55,07	53,15	1,92	5,00	4,00	0,18	26,20	0,00	0,00	26,58	0,00	26,58	-	55,26	0,00	1,45			1,62
22.06.14	24,00	*	30,48	0,00	30,48	55,31	53,80	1,52	5,00	4,00	0,17	27,34	0,00	0,00	27,74	0,00	27,74	-	55,49	0,00	1,52			1,69
23.06.14	24,00	*	30,31	0,00	30,31	55,74	54,93	0,81	5,00	4,00	0,18	27,01	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	-	55,87	0,00	1,51			1,69
Среднее	24,00	-	83,11	57,84	25,27	59,82	57,33	2,49	5,00	4,00	0,15	23,27	-	-	23,66	-	23,66	-	59,75	-	1,39	-	-	1,54
Итого	744,00		2576,36	1793,06	783,30						4,73	721,39	0,00	0,00	733,54	0,00	733,54	0,00			43,06	0,00	0,00	47,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 00:00	12112,60	9347,11	2589,35	0,00	2639,63	0,00	472,23	-
	24.06.14 16:00	14604,15	11140,12	3318,70	0,00	3381,01	0,00	545,36	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,79 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 165,64 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -10,59 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,99** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **899,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter