Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0614.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,68
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	17,07	0,00	17,07	58,84	30,25	28,59	7,50	3,90	-0,01	17,43	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	58,35	0,00	1,02			1,01
25.05.14	24,00	*	18,00	0,00	18,00	58,98	30,32	28,65	7,50	3,90	0,01	18,02	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	58,53	0,00	1,05			1,06
26.05.14	24,00	*	13,08	0,17	12,91	58,57	31,94	26,63	7,50	3,90	-0,02	13,45	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	-	57,78	0,00	0,78			0,76
27.05.14	24,00		0,00	4,46	-4,46	23,74	38,99	-15,25	7,50	3,90	0,94	4,56	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	-	38,65	0,00	0,18			1,12
28.05.14	24,00	*	7,96	15,31	-7,36	51,08	45,31	5,77	7,50	3,90	9,37	23,64	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	46,90	0,00	1,11			10,48
29.05.14	24,00	*	19,34	0,00	19,34	55,09	25,99	29,10	7,50	3,90	-0,01	19,70	0,00	0,00	19,98	0,00	19,98	-	54,67	0,00	1,08			1,07
30.05.14	24,00	*	22,32	0,00	22,32	56,00	26,67	29,33	7,50	3,90	-0,01	22,76	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	-	55,61	0,00	1,27			1,25
31.05.14	24,00	*	19,99	0,00	19,99	55,81	27,16	28,65	7,50	3,90	-0,01	20,40	0,00	0,00	20,69	0,00	20,69	-	55,39	0,00	1,13			1,12
01.06.14	24,00	*	22,83	0,00	22,83	56,89	27,22	29,67	7,50	3,90	-0,01	23,27	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	56,49	0,00	1,31			1,30
02.06.14	24,00	*	21,28	0,00	21,28	56,48	26,87	29,61	7,50	3,90	-0,01	21,71	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	56,08	0,00	1,22			1,20
03.06.14	24,00	*	18,91	0,00	18,91	55,55	27,84	27,71	7,50	3,90	-0,01	19,21	0,00	0,00	19,49	0,00	19,49	-	55,13	0,00	1,06			1,05
04.06.14	24,00	*	19,65	0,00	19,65	56,01	28,82	27,18	7,50	3,90	-0,01	19,96	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	55,59	0,00	1,11			1,10
05.06.14	24,00	*	15,61	8,39	7,22	50,69	43,83	6,86	7,50	3,90	3,87	22,37	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	48,63	0,00	1,09			4,96
06.06.14	24,00	*	18,20	0,00	18,20	54,44	29,94	24,50	7,50	3,90	0,00	18,27	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	54,05	0,00	0,99			0,99
07.06.14	24,00	*	18,19	0,00	18,19	56,01	29,00	27,01	7,50	3,90	0,00	18,41	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	55,60	0,00	1,02			1,02
08.06.14	24,00	*	17,46	0,00	17,46	55,83	28,81	27,02	7,50	3,90	-0,01	17,74	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	55,39	0,00	0,98			0,98
09.06.14	24,00	*	11,11	0,31	10,80	54,21	32,22	22,00	7,50	3,90	-0,02	11,49	0,00	0,00	11,64	0,00	11,64	-	53,39	0,00	0,61			0,59
10.06.14	24,00	*	4,28	0,00	4,28	35,82	23,36	12,46	7,50	3,90	0,00	4,31	0,00	0,00	4,34	0,00	4,34	-	35,61	0,00	0,15			0,15
11.06.14	24,00		0,04	6,28	-6,23	23,01	37,19	-14,17	7,50	3,90	1,45	6,26	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	37,05	0,00	0,23			1,68
12.06.14	24,00	*	0,00	27,07	-27,07	26,54	39,09	-12,55	7,50	3,90	12,37	27,54	0,00	0,00	27,74	0,00	27,74	-	38,81	0,00	1,07			13,44
13.06.14	24,00	*	0,00	20,69	-20,69	30,53	37,72	-7,20	7,50	3,90	12,66	20,87	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	37,40	0,00	0,78			13,44
14.06.14	24,00	*	0,00	22,56	-22,56	24,50	37,66	-13,16	7,50	3,90	12,58	23,03	0,00	0,00	23,18	0,00	23,18	-	37,36	0,00	0,86			13,44
15.06.14	24,00	*	0,00	26,73	-26,73	31,22	38,84	-7,63	7,50	3,90	12,39	27,17	0,00	0,00	27,37	0,00	27,37	-	38,54	0,00	1,05			13,44
16.06.14	24,00	*	0,00	25,21	-25,21	32,14	38,04	-5,90	7,50	3,90	12,48	25,52	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	-	37,74	0,00	0,96			13,44
17.06.14	24,00	*	0,00	25,29	-25,29	21,77	37,31	-15,54	7,50	3,90	12,48	25,84	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	-	37,00	0,00	0,96			13,44
18.06.14	24,00	*	0,00	23,11	-23,11	21,70	36,47	-14,77	7,50	3,90	12,59	23,65	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	36,14	0,00	0,85			13,44
19.06.14	24,00	*	13,85	9,96	3,89	55,63	37,09	18,53	7,50	3,90	5,78	24,18	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	47,47	0,00	1,15			6,92
20.06.14	24,00	*	20,74	0,00	20,74	56,59	26,05	30,54	7,50	3,90	-0,01	21,06	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	56,13	0,00	1,18			1,17
21.06.14	24,00	*	17,79	0,00	17,79	55,87	25,30	30,57	7,50	3,90	-0,01	18,11	0,00	0,00	18,37	0,00	18,37	-	55,40	0,00	1,00			0,99
22.06.14	24,00	*	20,06	0,00	20,06	56,57	26,33	30,24	7,50	3,90	0,00	20,29	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	-	56,14	0,00	1,14			1,14
23.06.14	24,00	*	21,76	0,00	21,76	56,82	25,85	30,97	7,50	3,90	-0,01	22,12	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	-	56,40	0,00	1,25			1,24
Среднее	24,00	-	12,24	6,95	5,29	46,55	32,18	14,37	7,50	3,90	3,51	19,43	-	-	19,66	-	19,66	-	49,14	-	0,96	-	-	4,47
Итого	744,00		379,54	215,54	164,00						108,80	602,35	0,00	0,00	609,47	0,00	609,47	0,00			29,64	0,00	0,00	138,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.14 01:00	26512,58	21101,41	5632,29	0,00	5751,45	0,00	1785,31	
	24.06.14 15:00	26901,38	21316,95	6244,08	0,00	6370,50	0,00	1924,26	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,69 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 137,62 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -8,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **747,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«10» 07 г.

Split by PDF Splitter