Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 91-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 14,68

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.14 | 24,00 | | 17,94 | 0,00 | 17,94 | 65,99 | 29,13 | 36,86 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 18,37 | - | 65,58 | 0,00 | 1,18 | | | 1,18 |
| 25.05.14 | 24,00 | | 16,55 | 0,00 | 16,55 | 65,57 | 29,15 | 36,42 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 0,00 | 16,91 | - | 65,14 | 0,00 | 1,08 | | | 1,09 |
| 26.05.14 | 24,00 | * | 17,91 | 0,00 | 17,91 | 65,99 | 27,17 | 38,82 | 6,00 | 3,00 | 0,01 | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 18,29 | - | 65,61 | 0,00 | 1,18 | | | 1,18 |
| 27.05.14 | 24,00 | * | 18,09 | 0,00 | 18,09 | 65,85 | 18,71 | 47,14 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 0,00 | 18,62 | - | 65,36 | 0,00 | 1,19 | | | 1,19 |
| 28.05.14 | 24,00 | * | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 65,77 | 18,92 | 46,85 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 0,00 | 18,28 | - | 65,28 | 0,00 | 1,17 | | | 1,17 |
| 29.05.14 | 24,00 | * | 19,22 | 0,00 | 19,22 | 65,77 | 21,37 | 44,40 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 19,74 | 0,00 | 19,74 | - | 65,28 | 0,00 | 1,26 | | | 1,26 |
| 30.05.14 | 24,00 | * | 17,21 | 0,00 | 17,21 | 65,28 | 21,81 | 43,46 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 17,74 | - | 64,75 | 0,00 | 1,13 | | | 1,12 |
| 31.05.14 | 24,00 | * | 19,22 | 0,00 | 19,22 | 65,90 | 23,36 | 42,54 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 19,71 | - | 65,45 | 0,00 | 1,27 | | | 1,27 |
| 01.06.14 | 24,00 | * | 20,97 | 0,00 | 20,97 | 66,12 | 21,82 | 44,30 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 21,59 | - | 65,69 | 0,00 | 1,39 | | | 1,39 |
| 02.06.14 | 24,00 | * | 18,54 | 0,00 | 18,54 | 65,65 | 20,52 | 45,13 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 | - | 65,15 | 0,00 | 1,22 | | | 1,22 |
| 03.06.14 | 24,00 | * | 20,29 | 0,00 | 20,29 | 65,81 | 23,54 | 42,27 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 20,81 | - | 65,37 | 0,00 | 1,33 | | | 1,34 |
| 04.06.14 | 24,00 | * | 17,59 | 0,00 | 17,59 | 65,69 | 25,81 | 39,88 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,77 | 0,00 | 0,00 | 18,12 | 0,00 | 18,12 | - | 65,21 | 0,00 | 1,16 | | | 1,16 |
| 05.06.14 | 24,00 | * | 18,92 | 0,00 | 18,92 | 65,90 | 27,35 | 38,55 | 6,00 | 3,00 | 0,01 | 18,93 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | 0,00 | 19,31 | - | 65,54 | 0,00 | 1,24 | | | 1,25 |
| 06.06.14 | 24,00 | * | 18,21 | 0,00 | 18,21 | 65,75 | 28,43 | 37,31 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 18,62 | 0,00 | 18,62 | - | 65,46 | 0,00 | 1,19 | | | 1,20 |
| 07.06.14 | 24,00 | * | 18,19 | 0,00 | 18,19 | 65,59 | 27,17 | 38,42 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 18,61 | - | 65,30 | 0,00 | 1,19 | | | 1,19 |
| 08.06.14 | 24,00 | * | 17,53 | 0,00 | 17,53 | 65,94 | 26,22 | 39,73 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 18,04 | - | 65,60 | 0,00 | 1,16 | | | 1,16 |
| 09.06.14 | 24,00 | * | 15,73 | 0,00 | 15,73 | 65,28 | 25,34 | 39,94 | 6,00 | 3,00 | -0,01 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | - | 64,91 | 0,00 | 1,03 | | | 1,03 |
| 10.06.14 | 24,00 | * | 15,40 | 0,00 | 15,40 | 65,33 | 22,90 | 42,43 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 15,86 | - | 64,92 | 0,00 | 1,01 | | | 1,01 |
| 11.06.14 | 24,00 | * | 17,72 | 0,00 | 17,72 | 65,33 | 23,94 | 41,39 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 18,25 | - | 64,97 | 0,00 | 1,16 | | | 1,16 |
| 12.06.14 | 24,00 | * | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 65,95 | 24,32 | 41,63 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 18,95 | - | 65,62 | 0,00 | 1,22 | | | 1,22 |
| 13.06.14 | 24,00 | * | 14,70 | 0,00 | 14,70 | 65,03 | 24,66 | 40,37 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 15,10 | - | 64,62 | 0,00 | 0,96 | | | 0,96 |
| 14.06.14 | 24,00 | * | 17,01 | 0,00 | 17,01 | 65,43 | 21,50 | 43,93 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 0,00 | 17,53 | - | 65,06 | 0,00 | 1,12 | | | 1,11 |
| 15.06.14 | 24,00 | * | 20,06 | 0,00 | 20,06 | 65,68 | 20,25 | 45,43 | 6,00 | 3,00 | -0,01 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 20,66 | - | 65,34 | 0,00 | 1,32 | | | 1,32 |
| 16.06.14 | 24,00 | * | 20,09 | 0,00 | 20,09 | 65,86 | 22,48 | 43,38 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 20,61 | - | 65,54 | 0,00 | 1,32 | | | 1,32 |
| 17.06.14 | 24,00 | * | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 65,30 | 17,72 | 47,58 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 17,57 | - | 64,91 | 0,00 | 1,12 | | | 1,12 |
| 18.06.14 | 24,00 | * | 18,79 | 0,00 | 18,79 | 65,52 | 18,00 | 47,52 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 19,27 | 0,00 | 19,27 | - | 65,15 | 0,00 | 1,23 | | | 1,23 |
| 19.06.14 | 24,00 | * | 19,08 | 0,00 | 19,08 | 65,54 | 20,11 | 45,44 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | - | 65,19 | 0,00 | 1,25 | | | 1,25 |
| 20.06.14 | 24,00 | | 20,61 | 0,00 | 20,61 | 66,01 | 20,73 | 45,28 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 0,00 | 21,06 | - | 65,70 | 0,00 | 1,36 | | | 1,36 |
| 21.06.14 | 24,00 | | 19,17 | 0,00 | 19,17 | 65,79 | 20,35 | 45,44 | 6,00 | 3,00 | 0,01 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | 19,54 | - | 65,47 | 0,00 | 1,25 | | | 1,26 |
| 22.06.14 | 24,00 | * | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 66,07 | 21,70 | 44,37 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | - | 65,73 | 0,00 | 1,36 | | | 1,36 |
| 23.06.14 | 24,00 | * | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 65,64 | 20,46 | 45,18 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | - | 65,28 | 0,00 | 1,21 | | | 1,20 |
| Среднее | 24,00 | - | 18,29 | - | 18,29 | 65,69 | 23,06 | 42,62 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 18,41 | - | - | 18,77 | - | 18,77 | - | 65,30 | - | 1,20 | - | - | 1,20 |
| Итого | 744,00 | | 567,00 | 0,00 | 567,00 | | | | | | -0,01 | 570,68 | 0,00 | 0,00 | 581,98 | 0,00 | 581,98 | 0,00 | | | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 37,27 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.14 00:00 | 68680,18 | 62183,87 | 8083,23 | 0,00 | 8281,01 | 0,00 | 1558,91 | - |
| | 24.06.14 15:00 | 69257,42 | 62183,87 | 8664,18 | 0,00 | 8873,45 | 0,00 | 1596,85 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,42 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 131,41 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -8,38 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,31** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **713,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Начало Теплосезона

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1 04 г.

печать энергосбыта

Split by PDF Splitter