Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.14	24,00	-	131,07	119,48	11,59	67,39	67,24	0,15	7,00	5,00	0,12	10,20	-	-	10,37	-	-	-	67,19	-	0,68			0,80
02.06.14	24,00	-	129,75	119,09	10,66	67,25	67,10	0,15	7,00	5,00	0,11	9,40	-	-	9,62	-	-	-	67,07	-	0,63			0,74
03.06.14	24,00	-	132,15	122,30	9,85	67,07	66,92	0,15	7,00	5,00	0,11	8,64	-	-	8,84	-	-	-	66,87	-	0,58			0,69
04.06.14	24,00	-	135,91	124,59	11,32	67,14	66,99	0,15	7,00	5,00	0,10	10,14	-	-	10,36	-	-	-	67,07	-	0,68			0,78
05.06.14	24,00	-	75,39	72,95	2,44	65,76	65,35	0,41	7,00	5,00	-0,42	10,48	-	-	10,66	-	-	-	59,91	-	0,63			0,21
06.06.14	24,00	-	132,72	123,31	9,41	66,91	66,77	0,14	7,00	5,00	0,09	8,46	-	-	8,64	-	-	-	66,74	-	0,57			0,65
07.06.14	24,00	-	140,08	131,16	8,92	66,78	66,65	0,13	7,00	5,00	0,09	7,95	-	-	8,09	-	-	-	66,65	-	0,53			0,62
08.06.14	24,00	-	142,46	132,50	9,96	67,17	67,03	0,14	7,00	5,00	0,12	8,55	-	-	8,73	-	-	-	67,12	-	0,58			0,70
09.06.14	24,00	-	78,10	72,59	5,51	64,87	64,78	0,09	7,00	5,00	0,03	5,26	-	-	5,35	-	-	-	63,90	-	0,34			0,37
10.06.14	24,00	-	6,29	0,00	6,29	40,42	22,21	18,21	7,00	5,00	0,00	6,22	-	-	6,26	-	-	-	40,29	-	0,25			0,25
11.06.14	24,00	-	77,23	66,60	10,63	63,74	64,46	-0,72	7,00	5,00	0,07	9,75	-	-	9,94	-	-	-	57,81	-	0,56			0,63
12.06.14	24,00	-	145,89	135,30	10,59	65,08	64,95	0,13	7,00	5,00	0,13	9,04	-	-	9,23	-	-	-	65,01	-	0,59			0,72
13.06.14	24,00	-	144,98	135,57	9,41	65,02	64,89	0,13	7,00	5,00	0,12	7,96	-	-	8,11	-	-	-	64,86	-	0,52			0,64
14.06.14	24,00	-	141,50	131,90	9,60	64,94	64,80	0,14	7,00	5,00	0,12	8,12	-	-	8,27	-	-	-	65,01	-	0,53			0,65
15.06.14	24,00	-	144,10	132,87	11,23	64,97	64,83	0,14	7,00	5,00	0,10	9,96	-	-	10,15	-	-	-	65,03	-	0,65			0,75
16.06.14	24,00	-	145,14	134,65	10,49	65,05	64,92	0,13	7,00	5,00	0,10	9,29	-	-	9,48	-	-	-	64,96	-	0,60			0,71
17.06.14	24,00	-	144,56	134,31	10,25	64,78	64,64	0,14	7,00	5,00	0,12	8,80	-	-	8,98	-	-	-	64,89	-	0,57			0,69
18.06.14	24,00	-	142,98	128,64	14,34	65,03	64,88	0,15	7,00	5,00	0,31	9,98	-	-	10,17	-	-	-	65,00	-	0,65			0,96
19.06.14	24,00	-	94,06	82,18	11,88	65,17	64,97	0,20	7,00	5,00	0,18	9,45	-	-	9,63	-	-	-	65,02	-	0,61			0,79
20.06.14	24,00	-	61,86	52,68	9,18	64,80	64,44	0,36	7,00	5,00	0,01	9,30	-	-	9,50	-	-	-	64,76	-	0,61			0,61
21.06.14	24,00	-	63,30	53,68	9,62	64,92	64,56	0,36	7,00	5,00	0,01	9,78	-	-	9,98	-	-	-	64,89	-	0,63			0,64
22.06.14	24,00	-	62,77	53,42	9,35	65,01	64,64	0,37	7,00	5,00	0,01	9,60	-	-	9,79	-	-	-	64,97	-	0,63			0,63
23.06.14																								
Среднее	24,00	-	112,38	102,72	9,66	64,51	63,55	0,97	7,00	5,00	0,07	8,92	-	-	9,10	-	-	-	63,86	-	0,57	-	-	0,65
Итого	528,00		2472,29	2259,77	212,52						1,61	196,33	0,00	0,00	200,15	0,00	0,00	0,00			12,61	0,00	0,00	14,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,17 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,78 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -2,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **272,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1»07 14 г.

Split by PDF Splitter