Split by PDF Splitter

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 14,68
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	140,65	127,44	13,21	67,63	67,49	0,14	7,00	5,00	0,24	10,09	-	-	10,29	-	-	-	67,56	-	0,68			0,92
25.05.14	24,00	-	140,60	127,92	12,68	67,50	67,36	0,14	7,00	5,00	0,23	9,56	-	-	9,76	-	-	-	67,34	-	0,64			0,88
26.05.14	24,00	-	115,76	105,93	9,83	66,35	66,27	0,08	7,00	5,00	0,14	8,04	-	-	8,17	-	-	-	65,30	-	0,53			0,67
27.05.14	24,00	-	93,05	82,05	11,00	64,05	55,11	8,94	7,00	5,00	0,12	9,55	-	-	9,73	-	-	-	63,45	-	0,61			0,72
28.05.14	24,00	-	93,05	82,05	11,00	64,05	55,11	8,94	7,00	5,00	0,12	9,55	-	-	9,73	-	-	-	63,45	-	0,61			0,72
29.05.14	24,00	-	138,74	127,02	11,72	66,94	66,81	0,13	7,00	5,00	0,16	9,62	-	-	9,81	-	-	-	66,76	-	0,64			0,81
30.05.14	24,00	-	139,59	126,65	12,94	66,89	66,76	0,13	7,00	5,00	0,21	10,15	-	-	10,34	-	-	-	66,71	-	0,68			0,89
31.05.14	24,00	-	141,94	126,38	15,56	67,35	67,21	0,14	7,00	5,00	0,24	12,41	-	-	12,69	-	-	-	67,31	-	0,84			1,07
01.06.14	24,00	-	139,43	126,17	13,26	67,34	67,22	0,12	7,00	5,00	0,22	10,31	-	-	10,51	-	-	-	67,08	-	0,69			0,91
02.06.14	24,00	-	138,18	125,68	12,50	67,21	67,07	0,14	7,00	5,00	0,22	9,56	-	-	9,76	-	-	-	67,01	-	0,64			0,86
03.06.14	24,00	-	142,34	130,44	11,90	66,99	66,88	0,11	7,00	5,00	0,23	8,84	-	-	9,01	-	-	-	66,74	-	0,59			0,82
04.06.14	24,00	-	147,12	134,48	12,64	67,05	66,94	0,11	7,00	5,00	0,22	9,68	-	-	9,87	-	-	-	66,91	-	0,65			0,87
05.06.14	24,00	-	91,25	90,24	1,01	64,67	64,12	0,55	7,00	5,00	-0,49	10,21	-	-	10,38	-	-	-	60,49	-	0,62			0,13
06.06.14	24,00	-	140,54	130,44	10,10	66,86	66,75	0,11	7,00	5,00	0,17	7,86	-	-	8,04	-	-	-	66,62	-	0,53			0,70
07.06.14	24,00	-	152,84	141,87	10,97	66,65	66,56	0,09	7,00	5,00	0,20	8,33	-	-	8,47	-	-	-	66,52	-	0,56			0,75
08.06.14	24,00	-	155,14	143,49	11,65	67,03	66,93	0,10	7,00	5,00	0,24	8,36	-	-	8,54	-	-	-	67,00	-	0,56			0,80
09.06.14	24,00	-	85,76	79,69	6,07	64,75	64,75	0,00	7,00	5,00	0,09	4,91	-	-	4,99	-	-	-	62,99	-	0,31			0,40
10.06.14	24,00	-	7,68	0,00	7,68	35,93	22,98	12,95	7,00	5,00	0,01	7,56	-	-	7,62	-	-	-	35,67	-	0,27			0,28
11.06.14	24,00	-	10,83	0,00	10,83	56,89	24,09	32,80	7,00	5,00	0,02	10,67	-	-	10,85	-	-	-	56,30	-	0,60			0,62
12.06.14	24,00	-	10,29	0,00	10,29	63,56	29,70	33,86	7,00	5,00	0,02	10,08	-	-	10,26	-	-	-	63,00	-	0,63			0,65
13.06.14	24,00	-	9,60	0,00	9,60	63,36	29,52	33,84	7,00	5,00	0,02	9,46	-	-	9,62	-	-	-	62,61	-	0,59			0,61
14.06.14	24,00	-	9,46	0,00	9,46	63,43	29,17	34,26	7,00	5,00	0,02	9,34	-	-	9,49	-	-	-	62,74	-	0,59			0,60
15.06.14	24,00	-	9,47	0,00	9,47	63,36	28,30	35,06	7,00	5,00	0,02	9,33	-	-	9,51	-	-	-	62,72	-	0,59			0,60
16.06.14	24,00	-	11,26	0,00	11,26	62,27	28,81	33,46	7,00	5,00	0,02	11,07	-	-	11,26	-	-	-	61,69	-	0,68			0,70
17.06.14	24,00	-	10,95	0,00	10,95	59,94	27,76	32,18	7,00	5,00	0,01	10,81	-	-	11,00	-	-	-	59,28	-	0,64			0,66
18.06.14	24,00	-	38,83	27,18	11,65	64,16	65,05	-0,89	7,00	5,00	0,06	10,90	-	-	11,11	-	-	-	61,00	-	0,67			0,73
19.06.14	24,00	-	118,37	105,84	12,53	64,79	64,64	0,15	7,00	5,00	0,17	10,21	-	-	10,41	-	-	-	64,75	-	0,66			0,83
20.06.14	24,00	-	118,72	105,87	12,85	64,69	64,54	0,15	7,00	5,00	0,18	10,46	-	-	10,66	-	-	-	64,74	-	0,68			0,85
21.06.14	24,00	-	119,51	107,74	11,77	64,81	64,67	0,14	7,00	5,00	0,19	9,04	-	-	9,20	-	-	-	64,80	-	0,59			0,78
22.06.14	24,00	-	120,54	107,06	13,48	64,91	64,76	0,15	7,00	5,00	0,21	10,56	-	-	10,76	-	-	-	64,94	-	0,69			0,90
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	93,05	82,05	11,00	64,05	55,11	8,94	7,00	5,00	0,12	9,55	-	-	9,73	-	-	-	63,45	-	0,61	-	-	0,72
Итого	720,00		2791,49	2461,63	329,86						3,48	286,52	0,00	0,00	291,84	0,00	0,00	0,00			18,25	0,00	0,00	21,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,79 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 77,82 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -4,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1 07 14 г.