Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
02.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
03.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
04.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
05.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
06.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
07.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
08.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
09.06.14	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53			0,55
10.06.14	24,00	-	5,71	0,00	5,71	42,17	22,96	19,21	7,00	5,00	0,00	5,66	-	-	5,70	-	-	-	42,00	-	0,24			0,24
11.06.14	24,00	-	7,96	0,20	7,76	60,62	58,34	2,28	7,00	5,00	0,02	7,58	-	-	7,70	-	-	-	60,12	-	0,45			0,47
12.06.14	24,00	-	8,76	0,00	8,76	63,99	24,85	39,14	7,00	5,00	0,02	8,51	-	-	8,67	-	-	-	63,50	-	0,54			0,56
13.06.14	24,00	-	8,59	0,00	8,59	63,84	23,61	40,23	7,00	5,00	0,02	8,32	-	-	8,45	-	-	-	63,43	-	0,53			0,55
14.06.14	24,00	-	8,65	0,00	8,65	63,93	23,83	40,10	7,00	5,00	0,02	8,42	-	-	8,61	-	-	-	63,42	-	0,53			0,55
15.06.14	24,00	-	8,72	0,00	8,72	63,81	22,66	41,15	7,00	5,00	0,02	8,49	-	-	8,64	-	-	-	63,24	-	0,54			0,56
16.06.14	24,00	-	7,57	0,00	7,57	63,67	23,38	40,29	7,00	5,00	0,02	7,33	-	-	7,46	-	-	-	63,15	-	0,46			0,48
17.06.14	24,00	-	9,71	0,00	9,71	63,85	22,45	41,40	7,00	5,00	0,02	9,47	-	-	9,65	-	-	-	63,38	-	0,60			0,62
18.06.14	24,00	-	9,28	0,00	9,28	64,03	21,63	42,40	7,00	5,00	0,03	9,03	-	-	9,20	-	-	-	63,50	-	0,57			0,60
19.06.14	24,00	-	11,35	0,00	11,35	64,42	22,90	41,52	7,00	5,00	0,02	11,06	-	-	11,28	-	-	-	64,08	-	0,71			0,73
20.06.14	24,00	-	8,99	0,00	8,99	64,15	23,37	40,78	7,00	5,00	0,02	8,71	-	-	8,88	-	-	-	63,70	-	0,56			0,58
21.06.14	24,00	-	9,67	0,00	9,67	64,28	23,41	40,87	7,00	5,00	0,02	9,37	-	-	9,55	-	-	-	63,81	-	0,60			0,62
22.06.14	24,00	-	9,20	0,00	9,20	64,31	23,17	41,14	7,00	5,00	0,02	8,99	-	-	9,13	-	-	-	63,83	-	0,57			0,60
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	8,78	0,02	8,77	62,08	25,89	36,19	7,00	5,00	0,02	8,53	-	-	8,69	-	-	-	61,63	-	0,53	-	-	0,55
Итого	528,00		193,18	0,38	192,89						0,42	187,71	0,00	0,00	191,13	0,00	0,00	0,00			11,68	0,00	0,00	12,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,40 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 69,50 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -2,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Печать потребителя

/_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter