Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,68

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 пк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.06.14	24,00	-	109,43	89,68	19,75	68,09	67,90	0,19	7,00	5,00	0,05	19,34	-	-	19,76	-	-	-	68,05	-	1,32			1,36
02.06.14	24,00	-	105,97	87,51	18,46	68,16	67,94	0,22	7,00	5,00	0,05	18,11	-	-	18,47	-	-	-	68,20	-	1,23			1,28
03.06.14	24,00	-	101,58	84,94	16,64	68,14	67,91	0,23	7,00	5,00	0,05	16,29	-	-	16,63	-	-	-	68,16	-	1,11			1,16
04.06.14	24,00	-	103,13	85,62	17,51	68,33	68,09	0,24	7,00	5,00	0,04	17,24	-	-	17,61	-	-	-	68,47	-	1,18			1,22
05.06.14	24,00	-	106,06	89,54	16,52	68,14	67,92	0,22	7,00	5,00	0,03	16,39	-	-	16,75	-	-	-	68,24	-	1,12			1,15
06.06.14	24,00	-	104,86	88,77	16,09	68,00	67,76	0,24	7,00	5,00	0,02	16,04	-	-	16,38	-	-	-	68,20	-	1,10			1,12
07.06.14	24,00	-	102,82	89,02	13,80	67,92	67,72	0,20	7,00	5,00	0,01	13,91	-	-	14,17	-	-	-	67,93	-	0,94			0,96
08.06.14	24,00	-	106,80	90,24	16,56	68,42	68,19	0,23	7,00	5,00	0,01	16,72	-	-	17,09	-	-	-	68,59	-	1,15			1,16
09.06.14	24,00	-	106,14	89,53	16,61	67,83	67,56	0,27	7,00	5,00	0,02	16,70	-	-	17,06	-	-	-	68,19	-	1,14			1,16
10.06.14	24,00	-	102,75	88,56	14,19	68,28	68,08	0,20	7,00	5,00	0,03	14,07	-	-	14,36	-	-	-	68,24	-	0,96			0,99
11.06.14	24,00	-	101,95	87,71	14,24	68,07	67,85	0,22	7,00	5,00	0,03	14,07	-	-	14,35	-	-	-	68,11	-	0,96			0,99
12.06.14	24,00	-	104,01	88,04	15,97	68,51	68,28	0,23	7,00	5,00	0,03	15,87	-	-	16,21	-	-	-	68,59	-	1,09			1,12
13.06.14	24,00	-	102,54	87,96	14,58	68,18	67,96	0,22	7,00	5,00	0,04	14,43	-	-	14,75	-	-	-	68,15	-	0,98			1,02
14.06.14	24,00	-	99,71	86,06	13,65	68,13	67,89	0,24	7,00	5,00	0,03	13,51	-	-	13,78	-	-	-	68,22	-	0,92			0,96
15.06.14	24,00	-	103,25	86,69	16,56	68,14	67,92	0,22	7,00	5,00	0,03	16,48	-	-	16,80	-	-	-	68,15	-	1,12			1,15
16.06.14	24,00	-	105,35	87,50	17,85	68,35	68,11	0,24	7,00	5,00	0,03	17,80	-	-	18,17	-	-	-	68,43	-	1,22			1,24
17.06.14	24,00	-	104,78	87,78	17,00	68,31	68,08	0,23	7,00	5,00	0,03	16,94	-	-	17,29	-	-	-	68,33	-	1,16			1,19
18.06.14	24,00	-	103,26	86,85	16,41	68,14	67,90	0,24	7,00	5,00	0,02	16,44	-	-	16,77	-	-	-	68,14	-	1,12			1,14
19.06.14	24,00	-	103,04	86,06	16,98	68,00	67,76	0,24	7,00	5,00	0,03	16,93	-	-	17,28	-	-	-	68,01	-	1,15			1,18
20.06.14	24,00	-	103,18	86,37	16,81	68,36	68,10	0,26	7,00	5,00	0,03	16,70	-	-	17,06	-	-	-	68,44	-	1,15			1,18
21.06.14	24,00	-	106,40	88,28	18,12	68,34	68,10	0,24	7,00	5,00	0,03	17,95	-	-	18,36	-	-	-	68,38	-	1,23			1,26
22.06.14	24,00	-	105,79	87,84	17,95	68,26	68,05	0,21	7,00	5,00	0,03	17,77	-	-	18,13	-	-	-	68,21	-	1,21			1,25
23.06.14								-			-						-							
Среднее	24,00	-	104,22	87,75	16,47	68,19	67,96	0,23	7,00	5,00	0,03	16,35	-	-	16,69	-	-	-	68,25	-	1,12	-	-	1,15
Итого	528,00		2292,80	1930,55	362,25						0,67	359,70	0,00	0,00	367,23	0,00	0,00	0,00			24,56	0,00	0,00	25,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,17 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 133,54 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -5,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **500,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта
ОАО "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter