Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0614.txt
Режим (схема):

расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,68

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.14	24,00	-	19,83	0,00	19,83	67,24	33,79	33,45	7,00	5,00	0,02	19,50	-	-	19,91	-	-	-	66,95	-	1,31			1,33
25.05.14	24,00	-	20,20	0,00	20,20	67,24	34,27	32,97	7,00	5,00	0,03	19,86	-	-	20,26	-	-	-	66,98	-	1,33			1,36
26.05.14	24,00	-	17,93	0,00	17,93	67,41	33,18	34,23	7,00	5,00	0,02	17,62	-	-	17,99	-	-	-	67,08	-	1,18			1,21
27.05.14	24,00	-	18,05	0,00	18,05	67,12	28,85	38,27	7,00	5,00	0,03	17,73	-	-	18,09	-	-	-	66,76	-	1,18			1,21
28.05.14	24,00	-	19,01	0,00	19,01	67,11	29,38	37,73	7,00	5,00	0,03	18,69	-	-	19,08	-	-	-	66,77	-	1,24			1,28
29.05.14	24,00	-	19,18	0,00	19,18	66,70	29,82	36,88	7,00	5,00	0,03	18,82	-	-	19,17	-	-	-	66,38	-	1,25			1,28
30.05.14	24,00	-	18,56	0,00	18,56	66,64	30,72	35,92	7,00	5,00	0,03	18,26	-	-	18,63	-	-	-	66,32	-	1,21			1,24
31.05.14	24,00	-	18,55	0,00	18,55	67,15	31,18	35,97	7,00	5,00	0,03	18,19	-	-	18,57	-	-	-	66,85	-	1,22			1,25
01.06.14	24,00	-	21,09	0,00	21,09	66,83	31,36	35,47	7,00	5,00	0,03	20,71	-	-	21,13	-	-	-	66,55	-	1,38			1,41
02.06.14	24,00	-	19,16	0,00	19,16	66,89	30,60	36,29	7,00	5,00	0,03	18,85	-	-	19,25	-	-	-	66,57	-	1,26			1,28
03.06.14	24,00	-	19,50	0,00	19,50	66,82	31,47	35,35	7,00	5,00	0,03	19,19	-	-	19,60	-	-	-	66,53	-	1,28			1,30
04.06.14	24,00	-	17,90	0,00	17,90	67,12	32,83	34,29	7,00	5,00	0,03	17,57	-	-	17,93	-	-	-	66,81	-	1,18			1,20
05.06.14	24,00	-	19,77	0,00	19,77	67,09	33,12	33,97	7,00	5,00	0,03	19,43	-	-	19,83	-	-	-	66,81	-	1,30			1,33
06.06.14	24,00	-	17,23	0,00	17,23	66,93	33,56	33,37	7,00	5,00	0,03	16,93	-	-	17,26	-	-	-	66,61	-	1,13			1,15
07.06.14	24,00	-	16,33	0,00	16,33	66,70	33,62	33,08	7,00	5,00	0,02	16,03	-	-	16,36	-	-	-	66,37	-	1,06			1,09
08.06.14	24,00	-	17,87	0,00	17,87	67,35	32,26	35,09	7,00	5,00	0,03	17,54	-	-	17,92	-	-	-	67,05	-	1,18			1,21
09.06.14	24,00	-	18,77	0,00	18,77	66,97	31,38	35,59	7,00	5,00	0,02	18,47	-	-	18,84	-	-	-	66,65	-	1,23			1,26
10.06.14	24,00	-	17,36	0,00	17,36	66,87	30,94	35,93	7,00	5,00	0,03	17,05	-	-	17,39	-	-	-	66,52	-	1,13			1,16
11.06.14	24,00	-	17,87	0,00	17,87	66,73	29,82	36,91	7,00	5,00	0,03	17,55	-	-	17,92	-	-	-	66,38	-	1,17			1,19
12.06.14	24,00	-	16,33	0,00	16,33	67,19	31,78	35,41	7,00	5,00	0,03	16,00	-	-	16,31	-	-	-	66,85	-	1,07			1,10
13.06.14	24,00	-	16,35	0,00	16,35	66,72	31,25	35,47	7,00	5,00	0,03	16,04	-	-	16,36	-	-	-	66,40	-	1,07			1,09
14.06.14	24,00	-	17,58	0,00	17,58	66,82	30,33	36,49	7,00	5,00	0,02	17,30	-	-	17,63	-	-	-	66,48	-	1,15			1,17
15.06.14	24,00	-	20,75	0,00	20,75	66,77	27,74	39,03	7,00	5,00	0,03	20,44	-	-	20,85	-	-	-	66,46	-	1,36			1,39
16.06.14	24,00	-	20,25	0,00	20,25	67,02	30,48	36,54	7,00	5,00	0,03	19,94	-	-	20,36	-	-	-	66,71	-	1,33			1,36
17.06.14	24,00	-	18,79	0,00	18,79	66,78	26,55	40,23	7,00	5,00	0,03	18,44	-	-	18,81	-	-	-	66,43	-	1,23			1,26
18.06.14	24,00	-	19,66	0,00	19,66	66,63	25,98	40,65	7,00	5,00	0,03	19,34	-	-	19,72	-	-	-	66,27	-	1,28			1,31
19.06.14	24,00	-	18,96	0,00	18,96	66,61	28,47	38,14	7,00	5,00	0,03	18,63	-	-	19,00	-	-	-	66,28	-	1,24			1,26
20.06.14	24,00	-	19,96	0,00	19,96	67,03	29,87	37,16	7,00	5,00	0,03	19,61	-	-	20,00	-	-	-	66,74	-	1,31			1,34
21.06.14	24,00	-	19,82	0,00	19,82	67,07	29,57	37,50	7,00	5,00	0,03	19,44	-	-	19,83	-	-	-	66,75	-	1,30			1,33
22.06.14	24,00	-	21,80	0,00	21,80	67,02	29,77	37,25	7,00	5,00	0,03	21,46	-	-	21,89	-	-	-	66,76	-	1,43			1,46
23.06.14								-			-													
Среднее	24,00	-	18,81	-	18,81	66,95	30,80	36,15	7,00	5,00	0,03	18,49	-	-	18,86	-	-	-	66,64	-	1,23	-	-	1,26
Итого	720,00		564,41	0,00	564,41						0,85	554,63	0,00	0,00	565,89	0,00	0,00	0,00			36,97	0,00	0,00	37,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 8 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,09 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 150,90 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °C = -8,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **716,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «__»07 14 г.
печать энергосбыта

Split by PDF Splitter