Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 28 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00		34,35	0,00	34,35	65,10	21,96	43,14	5,00	4,00	0,04	33,94	0,00	0,00	34,60	0,00	34,60	-	64,66	0,00	2,19			2,24
25.05.14	24,00		34,31	0,00	34,31	65,01	22,31	42,70	5,00	4,00	0,04	33,88	0,00	0,00	34,54	0,00	34,54	-	64,58	0,00	2,19			2,23
26.05.14	24,00		31,81	0,00	31,81	64,94	21,96	42,97	5,00	4,00	0,04	31,42	0,00	0,00	32,03	0,00	32,03	-	64,49	0,00	2,03			2,07
27.05.14	24,00		34,09	0,00	34,09	65,01	16,26	48,75	5,00	4,00	0,04	33,67	0,00	0,00	34,32	0,00	34,32	-	64,52	0,00	2,17			2,22
28.05.14	24,00		35,84	0,00	35,84	65,10	16,57	48,53	5,00	4,00	0,04	35,41	0,00	0,00	36,10	0,00	36,10	-	64,64	0,00	2,29			2,33
29.05.14	24,00		33,44	1,98	31,46	64,59	21,58	43,01	5,00	4,00	0,00	33,02	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	-	64,13	0,00	2,12			2,12
30.05.14	24,00		32,53	0,00	32,53	64,27	17,51	46,75	5,00	4,00	0,04	32,12	0,00	0,00	32,73	0,00	32,73	-	63,79	0,00	2,05			2,09
31.05.14	24,00		32,29	0,00	32,29	64,61	18,19	46,42	5,00	4,00	0,04	31,90	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	64,14	0,00	2,05			2,09
01.06.14	24,00		36,18	1,95	34,23	64,89	22,41	42,49	5,00	4,00	0,00	35,76	0,00	0,00	36,45	0,00	36,45	-	64,45	0,00	2,30			2,30
02.06.14	24,00		33,57	0,76	32,81	64,57	18,24	46,33	5,00	4,00	0,03	33,14	0,00	0,00	33,78	0,00	33,78	-	64,12	0,00	2,12			2,15
03.06.14	24,00		31,11	0,10	31,01	64,21	19,38	44,83	5,00	4,00	0,04	30,69	0,00	0,00	31,27	0,00	31,27	-	63,75	0,00	1,96			2,00
04.06.14	24,00		31,11	3,84	27,27	64,41	27,06	37,35	5,00	4,00	-0,06	30,67	0,00	0,00	31,26	0,00	31,26	-	63,95	0,00	1,96			1,90
05.06.14	24,00		29,33	1,48	27,86	64,22	22,84	41,37	5,00	4,00	0,01	28,92	0,00	0,00	29,47	0,00	29,47	-	63,74	0,00	1,84			1,85
06.06.14	24,00		27,94	0,00	27,94	63,97	21,36	42,60	5,00	4,00	0,04	27,53	0,00	0,00	28,05	0,00	28,05	-	63,49	0,00	1,75			1,79
07.06.14	24,00		26,23	0,00	26,23	63,69	21,55	42,14	5,00	4,00	0,04	25,85	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33	-	63,20	0,00	1,63			1,67
08.06.14	24,00		29,54	0,00	29,54	64,23	20,55	43,68	5,00	4,00	0,04	29,12	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67	-	63,75	0,00	1,86			1,90
09.06.14	24,00		28,57	0,00	28,57	63,98	20,83	43,15	5,00	4,00	0,04	28,16	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	-	63,50	0,00	1,79			1,83
10.06.14	24,00		29,12	0,00	29,12	64,16	19,71	44,45	5,00	4,00	0,04	28,71	0,00	0,00	29,25	0,00	29,25	-	63,69	0,00	1,83			1,87
11.06.14	24,00		30,33	0,00	30,33	64,10	19,95	44,15	5,00	4,00	0,04	29,91	0,00	0,00	30,48	0,00	30,48	-	63,63	0,00	1,90			1,94
12.06.14	24,00		27,47	0,00	27,47	64,02	20,03	43,99	5,00	4,00	0,04	27,07	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58	-	63,52	0,00	1,72			1,76
13.06.14	24,00		28,31	0,00	28,31	63,90	19,96	43,94	5,00	4,00	0,04	27,89	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42	-	63,41	0,00	1,77			1,81
14.06.14	24,00		30,80	0,00	30,80	64,28	19,17	45,11	5,00	4,00	0,04	30,37	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	-	63,81	0,00	1,94			1,98
15.06.14	24,00		33,65	0,00	33,65	64,42	17,05	47,38	5,00	4,00	0,05	33,20	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	-	63,96	0,00	2,12			2,17
16.06.14	24,00		29,83	0,00	29,83	64,14	18,68	45,47	5,00	4,00	0,04	29,42	0,00	0,00	29,97	0,00	29,97	-	63,65	0,00	1,87			1,91
17.06.14	24,00		30,20	0,00	30,20	64,15	16,06	48,09	5,00	4,00	0,04	29,78	0,00	0,00	30,35	0,00	30,35	-	63,66	0,00	1,90			1,94
18.06.14	24,00		31,39	0,00	31,39	64,09	14,85	49,24	5,00	4,00	0,04	30,95	0,00	0,00	31,54	0,00	31,54	-	63,58	0,00	1,97			2,01
19.06.14	24,00		29,03	0,00	29,03	63,82	16,35	47,47	5,00	4,00	0,04	28,62	0,00	0,00	29,16	0,00	29,16	-	63,31	0,00	1,81			1,85
20.06.14	24,00	*	25,49	0,00	25,49	63,51	16,14	47,37	5,00	4,00	0,04	25,16	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	62,95	0,00	1,58			1,62
21.06.14	24,00		29,35	0,00	29,35	64,08	16,24	47,83	5,00	4,00	0,04	28,95	0,00	0,00	29,49	0,00	29,49	-	63,56	0,00	1,84			1,88
22.06.14	24,00		32,50	0,01	32,49	64,38	17,01	47,37	5,00	4,00	0,04	32,08	0,00	0,00	32,69	0,00	32,69	-	63,88	0,00	2,05			2,09
23.06.14	24,00		27,95	0,84	27,10	63,88	16,81	47,07	5,00	4,00	0,02	27,57	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	-	63,36	0,00	1,75			1,77
Среднее	24,00	-	30,89	0,35	30,54	64,31	19,31	45,00	5,00	4,00	0,03	30,48	-	-	31,06	-	31,06	-	63,84	-	1,95	-	-	1,98
Итого	744,00		957,69	10,96	946,73						1,03	944,88	0,00	0,00	962,84	0,00	962,84	0,00			60,35	0,00	0,00	61,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.05.14 23:00	46074,56	38204,65	13427,92	0,00	13755,23	0,00	1560,66	-
	24.06.14 14:00	47048,80	38215,61	14389,13	0,00	14734,70	0,00	1623,08	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 13,86 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 217,42 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -13,87 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,36** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1180,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать поставщика

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter